

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Rezervni djelovi za male hidroelektrane

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

ZETA ENERGY DOO

PIB:

02794624

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
30 dana od dana zaključenja ugovora	Rok izvršenja ugovora	Da
Kancelarije Zeta-Energy Glavica bb Danilovgrad	Mjesto izvršenja ugovora	Da
30 dana od dana ispostavljanja fakture	Rok plaćanja	Da
virmanski uz navodjenje odgovarajućeg poziva na broj računa i broj ugovora za predmetnu nabavku	Način plaćanja	Da

12 mjeseci od dana isporuke robe. U slučaju konstatovanja nedostataka i uočavanja grešaka u toku garantnog roka, Naručilac će o tome odmah pisanim putem obavijestiti izabranog ponudjača koji je dužan da u roku od 5 dana od dana prijema obavještenja o svom trošku otkloni nedostatke.	Garantni rok	Da
Izabrani ponudjač se obavezuje da robe isporuči u svemu prema uslovima iz Zahtjeva Naručioca i izabrane ponude koja će biti sastavni dio Ugovora o javnoj nabavci, u skladu sa pravilima o transportu i čuvanju robe. Izabrani ponudjač je dužan da prije isporuke pisanim putem obavijesti Naručioca o terminu isporuke, odnosno dostavi skeniranu kopiju otpremnice potpisanu od ovlašćenog lica za robu koja je predmet Ugovora. isporuka će se smatrati izvršenom kada Komisija naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativni i količinski prijem robe, što se potvrđuje zapisnikom o primopredaji robe. ako prilikom primopredaje, se utvrdi da roba koju je izabrani ponudjač isporučio ima nedostataka u kvalitetu ili količini, izabrani ponudjač se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca. Ukoliko se poslije primopredaje robe pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe (skriveni nedostatak), Naručilac će o tome bez odlaganja obavijestiti Isporučioca kako bi iste otklonio.	Uslovi za primopredaju	Da
Način utvrđivanja ekvivalentnosti: u slučaju da ponudjač nudi ekvivalent, dužan je ponuditi robu koja je ekvivalent robi navedenoj u tehničkoj specifikaciji, uz podnošenje potvrda proizvođača robe koju nudi da ponudjeni dijelovi odgovaraju geometrijski i funkcionalno (u potvrdi navesti kataloške brojeve dijelova za koje vazi potvrda)	Drugi uslovi	Da
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2.	Drugi uslovi	Da

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
30 dana od dana zaključenja ugovora	Rok izvršenja ugovora	Da

Kancelarije Zeta-Energy Glavica bb Danilovgrad	Mjesto izvršenja ugovora	Da
30 dana od dana ispostavljanja fakture	Rok plaćanja	Da
virmanski uz navodjenje odgovarajućeg poziva na broj računa i broj ugovora za predmetnu nabavku	Način plaćanja	Da
12 mjeseci od dana isporuke robe. U slučaju konstatovanja nedostataka i uočavanja grešaka u toku garantnog roka, Naručilac će o tome odmah pisanim putem obavijestiti izabranog ponudjača koji je dužan da u roku od 5 dana od dana prijema obavještenja o svom trošku otkloni nedostatke.	Garantni rok	Da
Izabrani ponudjač se obavezuje da robe isporuči u svemu prema uslovima iz Zahtjeva Naručioca i izabrane ponude koja će biti sastavni dio Ugovora o javnoj nabavci, u skladu sa pravilima o transportu i čuvanju robe. Izabrani ponudjač je dužan da prije isporuke pisanim putem obavijesti Naručioca o terminu isporuke, odnosno dostavi skeniranu kopiju otpremnice potpisanu od ovlašćenog lica za robu koja je predmet Ugovora. isporuka će se smatrati izvršenom kada Komisija naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativni i količinski prijem robe, što se potvrđuje zapisnikom o primopredaji robe. ako prilikom primopredaje, se utvrdi da roba koju je izabrani ponudjač isporučio ima nedostataka u kvalitetu ili količini, izabrani ponudjač se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca. Ukoliko se poslije primopredaje robe pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe (skriveni nedostatak), Naručilac će o tome bez odlaganja obavijestiti Isporučioca kako bi iste otklonio.	Uslovi za primopredaju	Da
Način utvrđivanja ekvivalentnosti: u slučaju da ponudjač nudi ekvivalent, dužan je ponuditi robu koja je ekvivalent robi navedenoj u tehničkoj specifikaciji, uz podnošenje potvrda proizvođača robe koju nudi da ponudjeni dijelovi odgovaraju geometrijski i funkcionalno (u potvrdi navesti kataloške brojeve dijelova za koje vazi potvrda)	Drugi uslovi	Da
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2.	Drugi uslovi	Da

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da
kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najniža ponudjena cijena	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno	Da

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da

Tehnička specifikacija prije izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
--------------------	------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------------------	----------	----------------

1	Rezervni djelovi-električni	1280.00	1	Plovni nivo prekidač	Plovni nivo-prekidač – sezor Proizvođač / tip: KOBOLD M04 ili tehnički ekvivalent Tip: Elektromehanički plovni nivo-prekidač sa jednim plovkom Funkcija: Signalizacija nivoa tečnosti – aktivacija pri porastu nivoa Ugradnja: Vertikalna montaža, ugradnja u vodi pored osovine Radni medij: Voda Materijal: Nerđajući čelik (AISI 316 ili ekvivalent) Montaža: Navoj M10	8.00	kom
2	Rezervni djelovi telekomunikacioni	2080.00	1	Industriski PoE switch	Proizvođač: D-link ili ekvivalent Tip: DIS-100G-5PSW 5-portni PoE gigabit industriski neupravljani switch / 4 10/100/1000BASE-T PoE port + 1 SFP port/L2	2.00	kom

	2 Rezervni djelovi telekomunikacioni	2080.00	2 Industrijski switch	Proizvođač / tip: MOXA EDS-208A ili tehnički ekvivalent Tip uređaja: Industrijski Ethernet switch, neupravljivi (unmanaged) Broj portova: 8 × RJ45 Ethernet (10/100 Mbps) Namjena: Industrijsko umrežavanje PLC, SCADA i mjerne opreme Montaža: DIN šina Kućište: Metalno (aluminijum) Stepen zaštite: IP30 Napajanje: 9.6 – 60 V DC Radna temperatura: –10 °C do +60 °C Protok podataka: 10 / 100 Mbps Primjena: Industrijski i energetske objekti Industrijski Ethernet switch	2.00	kom
	3 Rezervni djelovi mehanički	1310.00	1 Uložak mehaničkog filtera za vodu	Proizvođač: FG filtration group ili ekvivalent Tip: FG R5-8 Tehnička specifikacija: Uložak filtera sa sitom > 0,2 mm za tip R5-8 Radna temperatura: -10...+120 °C, pritisak 16 bara.	2.00	kom

3	Rezervni djelovi mehanički	1310.00	2	Uložak mehaničkog filtera za vodu	Proizvođač: FG filtration group ili ekvivalent Tip: FG R5-8 Tehnička specifikacija: Uložak filtera sa sitom > 0,5 mm za tip R5-8 Radna temperatura: -10...+120 °C, pritisak 16 bara.	2.00	kom
			3	filter goriva	(KOHLER) FG0552 ili ekvivalent, part number / broj dijela 330560552	2.00	kom
			4	filter ulja	(KOHLER) FHU553 ili ekvivalent, part number / broj dijela 330560553	1.00	kom
			5	Grijač bloka motora dizel generatora	Grijač bloka motora za "J165K" proizvođača KOHLER-SDMO ili ekvivalent sa dizel motorom John Deere 6068HF120-153. Proizvođač grijača bloka motora HOTSTART model KHTL102-xxx. Karakteristike: • Napon: 220V – 240V • Snaga: 1000W • Tip grijača: Uronjen u rashladnu tečnost (blok motora) • Priključak: Navojni	1.00	kom

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
-----------------------	------	---------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	--	----------	----------------

	1	Rezervni djelovi-električni	1280.00	1	Plovni nivo prekidač	Plovni nivo-prekidač – sezor Proizvođač / tip: KOBOLD M04 ili tehnički ekvivalent Tip: Elektromehanički plovni nivo-prekidač sa jednim plovkom Funkcija: Signalizacija nivoa tečnosti – aktivacija pri porastu nivoa Ugradnja: Vertikalna montaža, ugradnja u vodi pored osovine Radni medij: Voda Materijal: Nerđajući čelik (AISI 316 ili ekvivalent) Montaža: Navoj M10	8.00	kom
	2	Rezervni djelovi telekomunikacioni	2080.00	1	Industriski PoE switch	Proizvođač: D-link ili ekvivalent Tip: DIS-100G-5PSW 5-portni PoE gigabit industriski neupravljani switch / 4 10/100/1000BASE-T PoE port + 1 SFP port/L2	2.00	kom

	2 Rezervni djelovi telekomunikacioni	2080.00	2 Industrijski switch	Proizvođač / tip: MOXA EDS-208A ili tehnički ekvivalent Tip uređaja: Industrijski Ethernet switch, neupravljivi (unmanaged) Broj portova: 8 × RJ45 Ethernet (10/100 Mbps) Namjena: Industrijsko umrežavanje PLC, SCADA i mjerne opreme Montaža: DIN šina Kućište: Metalno (aluminijum) Stepen zaštite: IP30 Napajanje: 9.6 – 60 V DC Radna temperatura: -10 °C do +60 °C Protok podataka: 10 / 100 Mbps Primjena: Industrijski i energetske objekti Industrijski Ethernet switch	2.00	kom
	3 Rezervni djelovi mehanički	1310.00	1 Uložak mehaničkog filtera za vodu	Proizvođač: FG filtration group ili ekvivalent Tip: FG R5-8 Tehnička specifikacija: Uložak filtera sa sitom > 0,2 mm za tip R5-8 Radna temperatura: -10...+120 °C, pritisak 16 bara.	2.00	kom

3	Rezervni djelovi mehanički	1310.00	2	Uložak mehaničkog filtera za vodu	Proizvođač: FG filtration group ili ekvivalent Tip: FG R5-8 Tehnička specifikacija: Uložak filtera sa sitom > 0,5 mm za tip R5-8 Radna temperatura: -10...+120 °C, pritisak 16 bara.	2.00	kom
			3	filter goriva	(KOHLER) FG0552 ili ekvivalent, part number / broj dijela 330560552	2.00	kom
			4	filter ulja	(KOHLER) FHU553 ili ekvivalent, part number / broj dijela 330560553	1.00	kom
			5	Grijač bloka motora dizel generatora	Grijač bloka motora za "J165K" proizvođača KOHLER-SDMO ili ekvivalent sa dizel motorom John Deere 6068HF120-153. Proizvođač grijača bloka motora HOTSTART model KHTL102-xxx. Karakteristike: • Napon: 220V – 240V • Snaga: 1000W • Tip grijača: Uronjen u rashladnu tečnost (blok motora) • Priključak: Navojni	1.00	kom