

PREGLED POSTUPKA #122491

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD PODGORICA
PIB	02751372
E-mail	office@cges.me
Telefon	020/407-682
Internet adresa	www.cges.me
Fax	020/244-492, 020/407-604
Adresa	Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Uvodjenje u sistem daljinskog nadzora agregata II faza
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Marija Terzić
Kontakt	Aleksandar Koković
Datum objave	21.09.2026. 14:30
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda	21.09.2026 14:30	28.09.2026 08:00	28.09.2026 08:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava - Obrazac 2	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora je 180 dana od dana potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Nikšić, Danilovgrad, Virpazar, Mrke i Podgorica	Mjesto izvršenja ugovora
Plaćanje: do 30 dana nakon realizacije ugovora	Rok plaćanja
Način plaćanja je: virmanski.(Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke).	Način plaćanja
Garantni rok: 24 mjeseca od sačinjavanja zapisnika o primopredaji	Garantni rok
Jezik ponude: jezik u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa ustavom i zakonom.	Drugi uslovi
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Naručilac će imenovati lica koje će vršiti kontrolu kvaliteta i nadzor nad realizacijom ugovora	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Dobavljač je dužan da realizaciju Ugovora sprovodi u terminima po dogovoru sa Naručiocem, i na način da se ne ugrozi rad opreme koja je u pogonu.	Drugi uslovi
Dobavljač je dužan da tokom realizacije ugovora organizuje i sprovodi mjere zaštite na radu u skladu sa zakonskim i drugim propisima koji regulišu tu oblast, te da prije uvođenja u posao zaključi sa Naručiocem poseban UGOVOR O ORGANIZOVANJU I SPROVOĐENJU MJERA ZAŠTITE NA RADU I MEĐUSOBNIM PRAVIMA, OBAVEZAMA I ODGOVORNOSTIMA.	Drugi uslovi

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom) sa odgovarajućim referencama koje su potrebne za izvršenje predmeta nabavke u skladu sa zakonom i to : - minimum jedno lice koje posjeduje licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i izvođenja radova u svojstvu odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja za inženjera elektrostruke-smjer/odsjek energetika i/ili energetika i automatika izdato od strane nadležnog ministarstva na osnovu Zakona o izgradnji objekata (Službeni list CG br.019/25, 92/2025, 160/25) i član je Inženjerske komore Crne Gore, što dokazuje dostavljanjem potvrde o članstvu izdatom od strane Inženjerske komore Crne Gore.	Stručna i tehnička sposobnost
Ponuđač je dužan da dostavi dokaz kojim se potvrđuje ima uspostavljen sistem menadžmenta kvalitetom usaglašen sa standardom za sistem menadžmenta kvalitetom MEST EN ISO 9001:2016 ili ekvivalentan. Ekvivalent se dokazuje potvrdom izdatom od strane Instituta za standardizaciju Crne Gore.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Ponuđač je dužan da dostavi dokaz kojim se potvrđuje da ima uspostavljen sistem menadžmenta zaštitom životne sredine usaglašen sa standardom za sistem menadžmenta zaštitom životne sredine MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalentan.Ekvivalent se dokazuje potvrdom izdatom od strane Instituta za standardizaciju Crne Gore.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova zaštite životne sredine
Ponuđač je dužan da dostavi dokaz kojim se potvrđuje da ima uspostavljen sistem menadžmenta za upravljanje bezbjednošću informacija usaglašen sa standardom za sistem menadžmenta upravljanja bezbjednošću informacija MEST EN ISO 27001: 2014 ili ekvivalentan. Ekvivalent se dokazuje potvrdom izdatom od strane Instituta za standardizaciju Crne Gore.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da dostavi dokaz kojim se potvrđuje da ima uspostavljen sistem menadžmenta servisima usaglašen sa standardom za sistem menadžmenta servisima ISO 20000- 1: 2018 ili ekvivalentan. Ekvivalent se dokazuje potvrdom izdatom od strane Instituta za standardizaciju Crne Gore.	Drugi uslovi

Ponuđač je dužan da dostavi dokaz kojim se potvrđuje da ima uspostavljen sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu usaglašen sa standardom za sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu MEST EN ISO 45001:2018 ili ekvivalentan. Ekvivalent se dokazuje potvrdom izdatom od strane Instituta za standardizaciju Crne Gore.	Drugi uslovi
Ponuđači su dužni da u ponudi dostave dokaz da mogu obavljati poslove koji su predmet nabavke i to: Ovlašćenje od strane proizvođača, ovlašćenog zastupnika, ovlašćenog partnera ili distributera na teritoriji Crne Gore: Ovlašćenje (sertifikat) o osposobljenosti za održavanje i servisiranje dizel elektroagregata: o da može vršiti osnovno i preventivno održavanje elektroagregata i opravku o da može vršiti servisiranje elektroagregata sa ugrađenim motorom najmanje jednog od proizvođača motora: Perkins, MTU, Iveco i Volvo	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 15.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
		Uvođenje u sistem daljinskog nadzora i upravljanja dizel agregata u trafostanicama CGES, uz modernizaciju kontrole i upravljanja radom agregata, kao i modernizaciju praćenja parametara rada agregata, koje su potrebne da bi se omogućilo uvođenje agregata u sistem daljinskog nadzora i upravljanja, povezivanje i uvođenje agregata u sistem daljinskog nadzora i upravljanja u kompletu sa materijalom i sitnim potrošnim materijalom, ukupno 5 komada dizel električnih agregata u 5 trafostanica CGES. Popis opreme: (lokacija, model, proizvođač) - TS Virpazar - 1103A -33T, Perkins - TS Nikšić 2 - EG 50 P, EnergoGlobal - TS Danilovgrad - 1103A - 33T , Perkins - TS Mrke - EG275 P, Perkins - TS RDC - LDE 110 WD, Stubelj Demontaža postojećih kontrolera, isporuka 6 komada novih kontrolera (isporuka, ugradnja i puštanje u rad 5 kom kontrolera, isporuka 1 kom - rezervni kontroler), zamjena postojećih i ugradnja nedostajućih pripadajućih senzora (davača) za mjerenje i praćenje parametara rada agregata (broj obrtaja, pritisak ulja, temperatura motora, nivo rashladne tečnosti, nivo goriva), prepravka i dopuna ožičenja -	

1	Uvođenje u sistem daljinskog nadzora i upravljanja dizel agregata u trafostanicama - II faza	što obuhvata: isporuka i ugradnja materijala i sitnog potrošnog materijala, radovi na povezivanju, adresiranje, testiranje, kontrola, funkcionalno i završno ispitivanje i puštanje u rad. Karakteristike kontrolera: - napajanje: 8-36V DC - snaga: 3,5 W - interna baterija: 3V (zamjenjiva) - stepen zaštite: IP65 - radna temperatura: -20 do +70 stepeni celzijusa - vlažnost: 95% - mjerenje napona - ulaz: generator 3PH-N, mreža 3PH-N, opseg mjerenja 10-277V AC / 10-480V AC, tačnost 1%, frekventni opseg 30-70Hz, tačnost 0,1Hz, ulazna impendansa 0,72 MOhm faza-faza, 0,36MOhm faza-nula - displej: ugrađen, monohromatski, veličina najmanje 2,8 ", rezolucija najmanje 132 x 64 px - komunikacija: USB, RS485, protokoli Modbus RTU/TCP, SNMP - mjerenje struje - ulaz generator 3PH, opseg mjerenja 5A, maksimalno dozvoljena struja 10A, tačnost ±20mA za 0-2A, 1% za 2-5A, ulazna impendansa ≤0,1 Ohm - binarni ulazi: 8 kom, indikacija otvoreno/zatvoreno - 0-2V DC zatvoreno, 6-36 V DC otvoreno - binarni izlazi: 8 kom, maksimalna struja za prva dva izlaza 5A na temperaturi 60 stepeni celzijusa, 4A na temperaturi 70 stepeni celzijusa, 0,5A za ostale izlaze - analogni ulazi: 4 kom, izmjenjivi (otpor/napon/struja), opseg otpor 0-2,5kOhm, napon 0-10V, struja 0-20mA - napojna jedinica +5V, maksimalna struja 45mA - plug-in komunikacioni moduli: Dual port RS232/RS485,	1,00 komplet
---	--	--	--------------

		4G/GPS,internet/ethernet - standardi i sertifikati: EN61000-6-2, EN61000-6-4, EN61010-1, EN61326-1, EN60068-2-1, EN60068-2-2, EN60068-2-6, EN60068-2-7, EN60068-2-30, EN60529	
2	Uvođenje u sistem daljinskog nadzora i upravljanja dizel agregata u trafostanicama - II faza	Materijal za umrežavanje: - kabal SFTP cat.7 , širmovani sa folijom i pletenicom, 4x2x0,56, min 23AWG – 700m - kabal UTP patch RJ45-RJ45, cat 6, dužine 2m U/UTP - 30 kom - utičnica modularna RJ45, cat 6, metalna, sa mogućnošću montaže u ramu 1U19” (patch panelu) - 50 kom	1,00 komplet
3	Uvođenje u sistem daljinskog nadzora i upravljanja dizel agregata u trafostanicama - II faza	Bužir crijevo 20/14mm	300,00 m
4	Uvođenje u sistem daljinskog nadzora i upravljanja dizel agregata u trafostanicama - II faza	Crijevo rashladne tečnosti za motor agregata Perkins, kataloški broj 3482T046, originalni dio ili odgovarajuća zamjenu koja je potpuno ekvivalentna. Dokazivanje ekvivalentnosti: Ukoliko nije ponuđen originalni rezervni dio po kataloškom broju, ponuđeni ekvivalentni dio - crijevo rashladne tečnosti - mora imati funkcionalne karakteristike (dužina, promjer na ulazu, promjer na izlazu, debljina zida, radna temperatura i radni pritisak) kao što ih ima originalni rezervni dio	1,00 komad
5	Uvođenje u sistem daljinskog nadzora i upravljanja dizel agregata u trafostanicama - II faza	grijač rashladne tečnosti	2,00 komad
6	Uvođenje u sistem daljinskog nadzora i upravljanja dizel agregata u trafostanicama - II faza	EMERGENCY STOP taster	4,00 komad

7	Uvođenje u sistem daljinskog nadzora i upravljanja dizel agregata u trafostanicama - II faza	punjač akumulatora 24 V DC	1,00 komad
8	Uvođenje u sistem daljinskog nadzora i upravljanja dizel agregata u trafostanicama - II faza	Ethernet komunikacioni modul CM-Ethernet za kontroler agregata InteliLite AMF25 (IL3AMF25BAA), originalni dio ili odgovarajuća zamjena koja je potpuno ekvivalentna. Dokazivanje ekvivalentnosti: Ukoliko nije ponuđen originalni dio, ponuđač je obavezan da u ponudi dostavi tehnički list ponuđenog ekvivalentnog dijela - komunikacioni modul - iz koga se na jasan i nedvosmislen način može utvrditi da ponuđeni ekvivalentni dio ima tehničke karakteristike koje su identične originalnom komunikacionom modulu te da može vršiti komunikaciju sa postojećim kontrolerom agregata koji se uvodi u sistem daljinskog nadzora i upravljanja	3,00 komad