

PREGLED POSTUPKA #15439

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
PIB	02016010
E-mail	mup.komercijala@t-com.me
Telefon	020/241-967
Internet adresa	mup.gov.me
Fax	020/241-967
Adresa	Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 22
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka i ugradnja toplotne pumpe
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Filip Vujošević
Kontakt	020/241-967
Datum objave	16.02.2022. 15:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za dostavljanje ponuda	16.02.2022 15:00	21.02.2022 11:00	21.02.2022 11:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	po partijama
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2022	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA Nabavka toplotnih pumpi, za centralno održavanje temperature/grijanje/hlađenje, na lokacijama objekta Filijale MUP-a Herceg Novi i Bijelo Polje 42511110 - Toplotne pumpe	15.143,34 EUR	3.180,14 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva	Važi za sve partije
U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Ispunjenost navedenog uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi	DA
U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Ispunjenost navedenog uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi	DA
Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi izjavu o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2.	ESPD	DA
MUP Herceg Novi.	Mjesto izvršenja ugovora	NE
10 dana od dana zaključenja ugovora.	Rok izvršenja ugovora	NE

30 dana od dana uredno dostavljene fakture potpisane od strane stručnog lica Naručioca, nakon završenog posla.	Rok plaćanja	DA
Virmanski.	Način plaćanja	DA
Minimum 12 mjeseci. Garantni rok teče od dana potpisivanja zapisnika o dokazanim deklarisanim karakteristikama (konačan tehnički prijem).	Garantni rok	NE
Svi radovi, navedeni u tehničkoj specifikaciji, izvode se po nalogu i stalni stručni nadzor stručnom lica Naručioca.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta	DA
Obavezno obezbijeđeno servisiranje u garantnom i posle garantnom roku/mogućnost/.	Drugi uslovi	DA
Obavezno obezbjeđenje rezervnih djelova za minimum 10 godina korišćenja.	Drugi uslovi	DA
Pumpa mora biti urađena po važećim EU standardima, za što treba obezbijediti validan dokaz (CE znak...).	Drugi uslovi	DA
Nominalni napon/ frekvencija 220V/50Hz.	Drugi uslovi	DA
Obavezna isporuka pripadajuće tehničke dokumentacije (uputstvo za korišćenje, uputstvo za rukovanje i održavanje, pregled servisne mraže u okruženju...).	Drugi uslovi	DA
Dokumentacija mora biti na crnogorskom jeziku.	Drugi uslovi	DA
Ponuđač je obavezan da najkasnije u roku od 24 časa, od prijave kvara, u garantnom periodu, uputi ovlašćeno lice da kvar otkloni.	Drugi uslovi	DA
MUP Bijelo Polje.	Mjesto izvršenja ugovora	NE
15 dana od dana zaključenja ugovora.	Rok izvršenja ugovora	NE
Garantni rok za izvršene usluge i ugrađenu opremu 24 mjeseca. Garantni rok teče od dana potpisivanja zapisnika o dokazanim deklarisanim karakteristikama (konačan tehnički prijem).	Garantni rok	NE

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis	Važi za sve partije
Cijena	DA

8 PREDMET NABAVKE

Ukupna procijenjena vrijednost bez PDV:

15.100,00 EUR

Broj partije	1		
Opis partije	Nabavka i ugradnja toplotne pumpe, Filijala Herceg Novi		
Procijenjena vrijednost bez PDV	7.600,00 EUR		
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Demontaza postojeće toplotne pumpe	Demontaza postojeće toplotne pumpe i njenih priključaka. Zapisnička primopredaja korisniku i odvoz pumpe na lokaciji magacin Podgorica.	1,00 kompl
2	Zamjena kontrolera	Zamjena kontrolera toplotne pumpe	1,00 kom
3	Prepravka vodovodne linije	Prepravka postojeće vodovodne instalacije u cilju prilagođavanja za ugradnju toplotne pumpe.	1,00 kompl
4	Nabavka i ugradnja nove pumpe i instalacija	Nabavka i ugradnja toplotne pumpe sliča tipu Gree, model LSQ WRF 35VM, sljedećih ili boljih tehničkih karakteristika: grijanje od -20 do 40 stepeni celzijusa, hlađenje od -15 do 52 stepena celzijusa, 32 kW na hlađenju, 36kW na grijanju.	1,00 kom
5	Zamjena, zaptivača vodovodne linije	Zamjena zaptivača na vodovodnoj instalaciji toplotne pumpe	1,00 kompl

6	Ispitivanje, puštanje u rad i dokazivanje deklariranih tehničkih karakteristika	Provjera svih bitnih parametara sistema, ispitivanje i puštanje u rad i dokazivanje deklariranih tehničkih karakteristika.	1,00 kompl
7	Ograničenja	Postojeći raspoloživi prostor za ugradnju toplotne pumpe proširiti sa jedne strane 2m2, na način da se uradi betonska podloga debljine 10cm, a postojeću bravarsku ogradu/petostranu, kojom je obezbijeđeno radno polje oko toplotne pumpe i dizalektričnog agregata takođe prilagoditi novim okolnostima.	1,00 kompl

Broj partije		2	
Opis partije		Nabavka i ugradnja toplotne pumpe, Filijala Bijelo Polje	
Procijenjena vrijednost bez PDV		7.500,00 EUR	
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Demontaza postojeće toplotne pumpe	Demontaza postojeće toplotne pumpe i njenih priključaka. Zapisnička primopredaja korisniku i odvoz pumpe na lokaciji magacin Podgorica. Toplotna pumpa: C&D INTERNATIONAL CO.,LTD dim:168x87x150cm težina 295kg	1,00 kompl

2	Nabavka, isporuka i ugradnja nove pumpe za grijanje i hlađenje, sa vazduhom hlađenim kondezatorom, za spoljašnju ugradnju.	Nabavka, isporuka i ugradnja toplotne pumpe Proizvođač Midea ili ekvivalent, slučajna Tipu/oznaka MC-SS35/RN1L, sljedećih ili boljih tehničkih karakteristika: Kapacitet hlađenja: 35kw(nominalni) Kapacitet grijanja: 37KW(nominalni) Jedinice sa proširenim temperaturnim opsegom rada-Low Ambient Kit Hlađenje:-10°C +46°C Grijanje:-15°C +24°C -MC-SS sa jednim kompresorom stalne brzine - Dimenzija jedinice 1020x1770x980 -Neto težina jedinice: 320kg -Sa KJRM-120D/BMK-E kontrolerom -Rashladni fluid:R410A	1,00 kompl
3	Isporuka i ugradnja čeličnih bešavnih cijevi u skladu sa standardom MEST EN 10216	Dimenzija Ø48 x 13 mm	6,00 m
4	Za sav sitan materijal za spajanje,dihtovanje,oslanjanje i ovješanje cijevi uzima se 50% od prethodne stavke.	Za sav sitan materijal za spajanje,dihtovanje,oslanjanje i ovješanje cijevi uzima se 50% od prethodne stavke.	5,00 %
5	Čišćenje i minimiziranje cjevovoda u dva premaza	Čišćenje i minimiziranje cjevovoda u dva premaza	6,00 m
6	Isporuka i montaža termičke izolacije sa parnom branom u kompletu sa lijepkom za montažu i trakom za lijepljenje spojeva, sljedećih dimenzija:	Ø48 x 13 mm	6,00 m

7	Izrada, isporuka i montaža zaštitne obloge spoljnog cjevovoda od aluminijumskog lima debljine 0.5 mm. Izoluje se postojeći i novi cjevovod.	Izrada, isporuka i montaža zaštitne obloge spoljnog cjevovoda od aluminijumskog lima debljine 0.5 mm. Izoluje se postojeći i novi cjevovod.	4,00 m2
8	Isporuka i ugradnja kuglaste slavine, dimenzija:	NO 40 (R6/4")	2,00 kom
9	Isporuka i ugradnja hvatača nečistoća, dimenzija:	NO 40 (R6/4")	1,00 kom
10	Isporuka i ugradnja slavine za punjenje i pražnjenje dimenzije:	R ½"	1,00 kom
11	Isporuka i montaža termomanometara sa okruglom skalom	Temperaturni raspon: 0-120 °C, Pritisak: 0-6 bar	1,00 kom
12	Električno povezivanje toplotne pumpe, povezivanje na postojeći sistem regulacije, podešavanje parametara i puštanje u rad. Prilikom povezivanja uzeti u obzir moguće nastavljjanje napojnog kabla.	Električno povezivanje toplotne pumpe, povezivanje na postojeći sistem regulacije, podešavanje parametara i puštanje u rad. Prilikom povezivanja uzeti u obzir moguće nastavljjanje napojnog kabla.	1,00 kompl
13	Ispitivanje instalacija na pritisak i funkcionalna proba sistema sa izradom odgovarajućeg zapisnika.	Ispitivanje instalacija na pritisak i funkcionalna proba sistema sa izradom odgovarajućeg zapisnika, u skladu sa protokolom i pravilima struke. Provjera svih bitnih parametara sistema, ispitivanje i puštanje u rad i dokazivanje deklariranih tehničkih karakteristika.	1,00 kompl