

RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA

Broj: 02/1- 1861/1

Pljevlja, 25.02.2022. godine

Postupak broj: 068/22

POJAŠNJENJE BROJ 1.
Zahtjeva za dostavljanje ponuda

Dana 22.02.2021.godine i dana 24.02.2022.godine kroz ESJN, prispjeli su zahtjevi zainteresovanih ponuđača za pojašnjenje Zahtjeva za dostavljanje ponuda:

PITANJE 1:

U pozivu za dostavljanje ponuda za jednostavnu nabavku ispitivanje i servisiranje PP aparata ne navodi se nigdje spisak rezervnih djelova koje je potrebno zamijeniti prilikom kontrole. Tu se misli na punjenje aktiviranih PP aparata sa prahom i ugljendioksidom, zamjena ventila, crijeva, mlaznica, naljepnica, plombe, kesice... Moje pitanje je kada se prilikom kontrole nađe na PP aparat koje je aktiviran ili je ispustio gas ili je potrebno zamijeniti crijevo i mlaznicu, da li se on dovodi u ispravno stanje o trošku ponuđača ili se to naknadno fakturiše?

ODGOVOR 1:

Naručilac će u ovom dijelu izvršiti izmjene i dopune Zahtjeva za podnošenje ponuda.

PITANJE 2:

Da bi neko učestvovao u postupku jednostavne nabavke za kontrolu i servisiranje PP aparata mora ispunjavati uslove iz Pravilnika koji propisuje opremu i kadar i mora biti evidentiran od strane MUP-a - Direktorata za zaštitu i spašavanje i to mora biti traženo kao OBAVEZAN uslov, ovako kako ste vi postavili svako se može prijaviti i učestvovati.

ODGOVOR 2:

Naručilac će u ovom dijelu izvršiti izmjene i dopune Zahtjeva za podnošenje ponuda.

PITANJE 3:

Što se Ovlašćenja od proizvođača GASOP Beograd tiče ne znamo da li ste i koliko u saznanju da Gasop više ne proizvodi PP aparate niti rezervne djelove od 2004. godine i ne postoje original rezervni djelovi za aparate od tog proizvođača, što vam mogu dokumentovati zvaničnom njihovom izjavom, pa samim tim i Ovlašćenja nemaju nikakav značaj, jer je nemoguće odraditi zamjenu originalnim Gasopovim djelovima jer NE POSTOJE. Takođe, rezervni djelovi od svih proizvođača su isti, pa je besmisleno tražiti Ovlašćenja od navedenih proizvođača, jer je dovoljno da ponuđač (kao što je navedeno u vazecem Pravilniku u Crnoj Gori) ima opremu po važećem Pravilniku, kadar i Ovlašćenje barem jednog proizvođača jer se svi aparati servisiraju na isti način i sa istim rezervnim djelovima.

ODGOVOR 3:

Rudnik uglja ima u upotrebi protivpožarne aparate marke „Vatrosprem“, „Pastor“, „Gasop“, „Todorović“, i „Pašalić“, te na osnovu ovog navedenog a u skladu sa članom 99 stav 2, Zakona o zaštiti i spašavanju („Službeni list Crne Gore“, br. 013/07 od 18.12.2007, 005/08 od 23.01.2008, 086/09 od 25.12.2009, 032/11 od 01.07.2011, 054/16 od 15.08.2016, 146/21 od

31.12.2021), Naručilac ostaje pri unaprijed definisanom uslovu u Zahtjevu za dostavljanje ponuda.

PITANJE 4:

Da li možete da precizirate koliko tačno ima PP aparata sa prahom sa stalnim pritiskom, a koliko aparata sa pogonskom bočicom CO2?

ODGOVOR 4:

Naručilac će u ovom dijelu izvršiti izmjene i dopune Zahtjeva za podnošenje ponuda.

PITANJE 5:

Da li se kontrola PP aparata radi u punom radnom vremenu od 7-15 h ili je moguće organizovati i rad duže od tog termina, s obzirom da Rudnik radi u 3 smjene?

ODGOVOR 5:

Naručilac će u ovom dijelu izvršiti izmjene i dopune Zahtjeva za podnošenje ponuda.

PITANJE 6:

U postupku jednostavne nabavke # čiji je predmet Ispitivanje protivpožarnih aparata u dijelu Uslovi za učešće u postupku i zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke pod Drugim uslovima kaže se „Izvršiti dva ispitivanja i servisiranja u toku godine (prvi interval ispitivanja i servisiranja je od 01.03.2022.-30.04.2022., a drugi interval ispitivanja i servisiranja je od 01.09.2022.- 31.10.2022.godine). Procijenjena vrijednost obuhvata oba tretmana. •Ispitivanje će se realizovati po pozivu Naručioca odabranom ponuđaču. U skladu sa članom 99 stav 2 Zakona o zaštiti i spašavanju ("Službeni list Crne Gore", br. 013/07 od 18.12.2007, 005/08 od 23.01.2008, 086/09 od 25.12.2009, 032/11 od 01.07.2011, 054/16 od 15.08.2016) je propisano: „Ispitivanje, servisiranje i održavanje protivpožarnih aparata, koji se nalaze u prometu ili u upotrebi, mogu da vrše privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici koji su za obavljanje te djelatnosti registrovani i ovlašćeni od strane proizvođača i koji imaju odgovarajuću opremu i stručni kadar u skladu sa propisom koji donosi Ministarstvo“. •Nakon svakog pojedinačnog ispitivanja (za oba tretmana pojedinačno) biće sačinjeni posebni zapisnici potpisani od strane ovlašćenih predstavnika Naručioca i Izabranog ponuđača u kojima će biti naveden tačan obim izvršenih usluga, kao i datum kada su usluge vršene. •Nakon izvršenog ispitivanja potrebno je u roku od 15 dana od završetka ispitivanja za oba tretmana dostaviti Izvještaj (u štampanom i elektronskom obliku) o izvršenom servisu. •Obaveza Izvršioca biće da nakon svakog pregleda i ispitivanja, predloži zamjenu određene količine protivpožarnih sredstava za koja se ispitivanjem ustanovi da su dalje neupotrebljiva, pri tome navodeći vrstu i tip sredstva, njegov fabrički ili neki drugi identifikacioni broj, kao i tačnu lokaciju gdje se to sredstvo nalazi. •Predlozi za zamjenu biće takođe sadržani u zapisnicima o izvršenim uslugama. •Fakturisanje će biti izvršeno posebno za svaki tretman, a prema stvarno realizovanom obimu usluga, u skladu sa prethodno navedenim zapisnicima.

Obzirom da u dijelu Tehnička specifikacija navedeno koji aparati se moraju ispitati i njihov broj interesuje nas da nam odgovorite na sledeće pitanje

Da li se ovaj broj odnosi na broj aparata koji se mora ispitati dva puta ili se broj odnosi na broj ispitivanja u jednoj godini za određeni tip aparata. Naprimjer, naveli ste; “Ispitivanje i servisiranje PPA S – 2 kg, količina 10kom. Da li ovo znači da ima 10 aparata na kojima treba sproesti ispitivanje dva puta godišnje što bilo ukupno 28 ispitivanja ili je ovih aparata 5 pa ste time što ste naveli broj 10 već predvidjeli da će ukupno u cijeloj godini trebati izvršiti 10 ispitivanja ovih aparata.

ODGOVOR 6:

Naručilac je u tački VI „Tehničke karakteristike ili specifikacije“ u koloni „količina“ naveo ukupan broj aparata po stavkama koje će se ispitivati i servisirati u prvom intervalu ispitivanja i servisiranja od 01.03.2022.-30.04.2022, a ista ta količina će se ispitivati i servisirati i u drugom intervalu od 01.09.2022.- 31.10.2022.godine.

PITANJE 7:

Pored ovoga interesuje nas da nam pojasnite i dio oko servisiranje aparata. Obzirom da ste naveli „Obaveza Izvršioca biće da nakon svakog pregleda i ispitivanja, predloži zamjenu određene količine protivpožarnih sredstava za koja se ispitivanjem ustanovi da su dalje neupotrebljiva, pri tome navodeći vrstu i tip sredstva, njegov fabrički ili neki drugi identifikacioni broj, kao i tačnu lokaciju gdje se to sredstvo nalazi. •Predloži za zamjenu biće takođe sadržani u zapisnicima o izvršenim uslugama. •Fakturisanje će biti izvršeno posebno za svaki tretman, a prema stvarno realizovanom obimu usluga, u skladu sa prethodno navedenim zapisnicima“. Naše pitanje je sledeće Kada se ispostavi da je za određen broj aparata neophodno njihovo servisiranje, naprimjer zamjena sredstava za gašenje ili dijelova aparata za gašenje, da li ovaj servis ulazi u procijenjenu vrijednost nabavke ili će se ovi radovi naknadno fakturirati i neće ući u ugovor o izvršenju ove nabavke. Ovo pitanje nam je važno jer je teško procijeniti obim ovakvih radova pa samim tim i definisati ponudu.

ODGOVOR 7:

Naručilac će u ovom dijelu izvršiti izmjene i dopune Zahtjeva za podnošenje ponuda.

Službenik za javne nabavke
Miliborka Marković



