

AGENCIJA ZA STANOVANJE DOO

Broj: 1526-10/J-2022

Mjesto: Podgorica, 7.03.2022. godine

Komisija za sprovođenje postupka jednostavne nabavke

Po zahtjevu br. **1486-10/J-2022** od 4.03.2022. godine

Na osnovu člana 95 Zakona o javnim nabavkama, postupajući po Zahtjevu zainteresovanog lica za pojašnjenje zahtjeva za dostavljanje ponude, koji je dostavljen preko ESJN-a Komisija za sprovođenje postupka jednostavne nabavke objavljuje sljedeće:

POJAŠNJENJE 1

Po zahtjevu za nabavku roba Vodootporna šperploča (blažujka) sa zaštitnim filmom

Pitanja:

„Poštovani, Molim Vas za pojašnjenje u dijelu tehničkih karakteristika: - Da li je moguće ponuditi u dimenzijama većim ili manjim od traženog zahteva obzirom da dimenzije blažujke zavise od proizvođača do proizvođača - odnosno vi ste specificirali vodootporne šperploče koje može da ponudi samo jedan proizvođač? Artikl koji možemo ponuditi je : BLAŽUJKA 2.44met x 1.22met x 19mm debljine i sledećim karakteristikama : Šperploča obložena crnim filmom od jezgra topolovog drveta u slojevima Crvenom PU bojom premazana na svim ivicama ploče. Ploča je vodootporna, presvučena folijom kvaliteta/težine 120gr/m2 Gustina 560-580kg/m3. Vlažnost proizvoda 8-16%. Srdačan pozdrav“

Odgovor:

Shodno Vašem zahtjevu za pojašnjenje obavještavamo Vas sledeće: zahtijevane tehničke karakteristike navedene u zahtjevu su potrebne Naručiocu za realizaciju specifičnog posla koji je ugovoren. Podsjećamo da brezovo drvo sa navedenom vlažnošću (5-7%) i nevedene debljine (21mm) ima veću čvrstoću od topolovog drveta koje imate u ponudi, i kao takvo brezovo drvo gore navedenih karakteristika u većoj mjeri zadovoljava projektovane konstruktivne potrebe za razliku od topolovog.

Srdačan pozdrav,

Za Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke:

Damir Efović, msc.arh. – predsjednik