PREGLED POSTUPKA #16763

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	DEPONIJA DOO PODGORICA
PIB	02653907
E-mail	info@deponija.me
Telefon	020/625-046
Internet adresa	deponija.me
Fax	020/625-046
Adresa	Španskih boraca bb
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka fekalne pumpe za muljne jame
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Saša Lopičić
Kontakt	020/625 - 046
Datum objave	17.03.2022. 08:30
Napomena	Ponuda se sačinjava u skladu sa zahtjevom, bez uračunavanja poreza na dodatnu vrijednost. U cijenu ponude uračunavaju se svi troškovi i popusti za cjelokupan predmet nabavke u skladu

sa zahtjevom. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta. Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke kao i Garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 10% od ukupne vrijednosti Ugovora sa rokom važnosti 10 (deset) dana dužim od ugovorenog roka. Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi 60 dana računajući od dana kada je zakazano otvaranje ponuda Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude; 2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora; 3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum; ili 4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama. Garancija se dostavlja: • neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Španskih boraca bb, 81000 Podgorica • preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi

	Španskih boraca bb, 81000 Podgorica radnim danima od 07:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 23.03.2022. godine do 09:30 sati. Izjavu ponudjača o ispunjenosti uslova utvrdjenih zahtjevom.

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka fekalne pumpe za muljne jame	17.03.2022 08:30	23.03.2022 10:00	23.03.2022 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2022	**DEPONIJA DOO PODGORICA** **Fekalna pumpa za muljne jame** 43134100 - Uronjive pumpe	19.500,00 EUR	4.095,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na Obrascu 2.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, , kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi 60 dana računajući od dana kada je zakazano otvaranje ponuda Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude; 2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora; 3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum; ili 4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama. Garancija se dostavlja: • neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Španskih boraca bb, 81000 Podgorica • preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Španskih boraca bb, 81000 Podgorica radnim danima od 07:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 23.03.2022. godine do 09:30 časova.	Garancija ponude
Rok izvršenja Ugovora je 50 dana od dana zaključivanja Ugovora. Rok izvođenja radova na montaži i puštanju u rad potopne pumpe za otpadne vode je 10 dana od dana isporuke iste.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je deponija "Livade" u Podgorici.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 30 dana od dana dostavljanja fakture.	Rok plaćanja
Način plaćanja je na žiro račun izvršioca.	Način plaćanja
Ponuđač je dužan dostaviti Izjavu kojom garantuje da daje garanciju od 24 mjeseca na robu koja je predmet nabavke. Garantni rok na radove izvedene na montaži i puštanju u rad potopne pumpe za otpadne vode je 24 mjeseca od izvođenja istih.	Garantni rok
Ponuđač je dužan dostaviti sljedeće sertifikate: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO 14001:2016, MEST ISO 45001:2018	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan dostaviti dokaz da je ovlašćeni distributer i serviser za teritoriju Crne Gore za svu robu koja je predmet nabavke.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan dostaviti Izjavu o svojstvima (Declaration of Performance) ili Izjavu o usklađenosti (Declaration of Confomity) kao dokaz da je sva navedena roba, koja je predmet nabavke, usklađena sa EU standardima iz te oblasti i ujedno da nosi CE oznaku.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan dostaviti tehničku dokumentaciju (elektro i mašinsku) u štampanoj i elektronskoj formi na crnogorskom (ili jeziku regiona) ili engleskom jeziku. Dokumentacija mora da sadrži mašinske crteže, popis elektomašinskih dijelova i uputstvo za rad.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **19.500,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
		Potopna pumpa za otpadne vode za montažu na sistemu sa vođicama i na zasebnom postolju, sa karakteristikama: - Q-H k-ka pumpe sa radnom tačkom: Q=15,5 l/s i H=36m (±5%) prema ISO 9906 - Stepen efikasnosti pumpe u radnoj tački: minimalno 53% - Maksimalna dozvoljena temperatura fluida 40°C - Vratilo pumpe treba da bude od nerđajućeg čelika EN 1.4057 ili AISI 431. - Radno kolo: - samočisteće poluotvoreno kanalno radno kolo koje se prilagođava prolasku krupnih materijala trenutnim podizanjem aksijalno nagore nakon čega se vraća u normalan radni položaj djelovanjem hidrauličkih sila (tzv. adaptivno) - tijelo kola od tvrdog gvožđa EN GJN-HB555 (5.5610) - Tijelo pumpe: sivi liv EN GJL-250 - Kućište pumpe sa pripremom za “flush valve” za ispiranje muljne jame - Senzor temperature statora preko termičkog kontakta - Senzor curenja u kućištu statora - Izlazna prirubnica: DN 80 PN10, sa rupama - Opremljenost Zn anodama kao dodatnim zaštitama za pH= (5-8)	

1	Nabavka, transport, montaža i puštanje u rad	Motor pumpe sa sledećim k-kama: napajanje 3x400V (±10%), 50Hz snaga 11 kW, 19 A start zvijezda/trougao klasa izolacije minimalno H napojni kabal dužine 10m, u skladu sa IEC standardom i bez spojnica od pumpe do ormara Plovni prekidači sa pripadajućim kablovima dužine 13m (2 komada) sa kompletnim priborom za montažu u muljnoj jami Komplet stacionarna izlazna konekcija DN80 sa koljenom 90° na stopi, prihvatnom spojnicom i priborom za sidrenje u donjoj ploči muljne jame. Komplet sistem za vođenje i vješanje pumpe - 2 vođice od 2” (visina jedne vođice 6m), distanceri, gornji držaći za vođice i lanac (dužine 9m, materijal SS AISI 316) za vješanje pumpe. Sva ovjesna oprema u skladu sa EU direktivom 2006/42/EC. Ormar sa elektro opremom za ručni i automatski rad pumpe: on – off regulacija preko plovnih prekidača za min i max nivoa Glavni prekidač, prekidači i motorna zaštita od preopterećenja Zaštita - termički kontakt za monitoring temperature statora Nominalna snaga: 12 kW (nominalni napon 400 V) Opseg struja: 20 - 25 A Napajanje: 3P+PE; 380-400 V, 50Hz	1,00 komad

 Upuštanje pumpe: zvijezda-trougao
 Zaštita od kratkog spoja
 Zaštita od toplotnog/magnetnog preopterećenja
 Relej asimetrije faza
  Nivometar
 Ampermetar
 Brojač časova rada
 Monitoring: Nadgledanje termičkih kontakata sa ručnim resetovanjem
 Kontrola nivoa: Ulazne kleme za odvojene start i stop plovne prekidače povezane na 24 VAC
 Komandni napon: 24 VAC, odvojeno osigurani
 Komponente montirane na vratima ormara:
-preklopnik za “Ručno – 0 – Automatski”
-lampice sa indikacijom rada i greške.
 Stepen zaštite ormara: minimalno IP55
 Dimenzije ormara: 400 x 300 x 150 mm (V x Š x D)
 Uvodnice za kablove odozdo
 Odobrenje za CE-znak

Spoljni ormar za smještaj ormara iz prethodne pozicije sa odgovarajućim uvodnicama i bazom za montažu na betonskom postolju.

Komplet stubna dizalica za podizanje, spuštanje i zaokretanje tereta (pumpe)
 kran sa vitlom, pokretnim krakom i sigurnosnom kočnicom, na ručni pogon, nosivosti do 600kg (toplo pocinkovani čelik)
 držač krana sa priborom za montažu u pod (toplo pocinkovani čelik)
 sajla za vitlo sa sigurnosnom alkom, dužine 10m i nosivosti

		do 600kg □ Sva ovjesna oprema u skladu sa EU direktivom 2006/42/EC	
2	Nabavka i transport	Potopna pumpa za otpadne vode za montažu na sistemu sa vođicama ili na zasebnom postolju, sa karakteristikama: □ Q-H k-ka pumpe sa radnom tačkom: Q=15,5 l/s i H=36m (±5%) prema ISO 9906 □ Stepen efikasnosti pumpe u radnoj tački: minimalno 53% □ Maksimalna dozvoljena temperatura fluida 40°C □ Vratilo pumpe treba da bude od nerđajućeg čelika EN 1.4057 ili AISI 431. □ Radno kolo: - samočisteće poluotvoreno kanalno radno kolo koje se prilagođava prolasku krupnih materijala trenutnim podizanjem aksijalno nagore nakon čega se vraća u normalan radni položaj djelovanjem hidrauličkih sila (tzv. adaptivno) - tijelo kola od tvrdog gvožđa EN GJN-HB555 (5.5610). □ Tijelo pumpe: sivi liv EN GJL-250 □ Kućište pumpe sa pripremom za “flush valve” za ispiranje muljne jame □ Senzor temperature statora preko termičkog kontakta □ Senzor curenja u kućištu statora □ Izlazna prirubnica: DN 80 PN10, sa rupama □ Opremljenost Zn anodama kao dodatnim zaštitama za pH= (5-8) Motor pumpe sa sledećim k-kama: □ napajanje 3x400V (±10%), 50Hz □ snaga 11 kW, 19 A □ start zvijezda/trougao □ klasa izolacije minimalno H □ napojni kabal dužine 10m, u skladu sa IEC standardom i bez	1,00 komad

		spojnica od pumpe do ormara Lanac za vješanje pumpe (dužine 9m, materijal SS AISI 316). Sva ovjesna oprema u skladu sa EU direktivom 2006/42/EC. Komplet zasebno postolje za montažu pumpe na istom (materijal je sivi liv). Uz komad isporučiti i set za montažu na pumpi. Minimalna visina postolja 180mm. Uloga postolja je izdizanje pumpe od dna muljne jame.	