

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Ispitivanje i servisiranje PP aparata i hidrantskih mreža

Vrsta predmeta:

Usluge

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI
SISTEM AD PODGORICA

PIB:

02751372

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
<p>-Ispitivanje PP aparata je potrebno obaviti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ("Službeni list Crne Gore", br. 013/07 od 18.12.2007, 005/08 od 23.01.2008, 086/09 od 25.12.2009, 032/11 od 01.07.2011, 054/16 od 15.08.2016.) i Pravilnikom o opremi i stručnom kadru za vršenje ispitivanja protivpožarnih aparata (Sl. List CG, broj 32/11).;</p> <p>- Ispitivanje hidrantskih mreža je potrebno obaviti u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara ("Službeni list SFRJ", br. 30/91).;</p> <p>- Nakon svakog pojedinačnog ispitivanja (za sve objekte i vozni park, za oba tretmana pojedinačno) potrebno je sačiniti posebne zapisnike, potpisane od strane ovlašćenih predstavnika Naručioca i Izvršioca u kojima će biti naveden tačan obim izvršenih usluga, kao i datum kada su usluge vršene.;</p> <p>- Nakon izvršenog ispitivanja po objektima i voznom parku potrebno je u roku od 15 dana od završetka ispitivanja za oba tretmana, za svaki objekat i vozni park, dostaviti Izveštaj o izvršenom ispitivanju u vidu tabelarnog pregleda koji će sačinjavati sledeće stavke: redni broj, vrsta sredstva (aparat,hidrant), proizvođač, godina proizvodnje aparata, fabrički broj aparata, važenje tehničkog pregleda (od-do), lokacija aparata (hidranta), stanje aparata, primjedba (izvršeno punjenje), sa evidencionim zapisnikom. Izveštaji se dostavljaju u dva štampana primjerka i u elektronskoj formi.</p>	<p>Drugi uslovi</p>
<p>Rok plaćanja po izvršenoj usluzi iz dva puta u roku od 30 dana od prijema uredno ispostavljene fakture.</p>	<p>Rok plaćanja</p>
<p>Mjesto izvršenja ugovora: objekti CGES-a u Ribarevinama, Podgorici, Pljevljima, Mojkovcu, Nikšiću, Danilovgradu, Cetinju, Budvi, Baru, Ulcinju, Herceg Novom, Tivtu, Beranama, Virpazaru, Kotoru, Breznima i Lastvi Grbaljskoj.</p>	<p>Mjesto izvršenja ugovora</p>

Rok izvršenja usluga je 7 mjeseci od dana potpisivanja ugovora. Ispitivanje i servisiranje PP aparata i hidrantskih mreža će se vršiti dva puta i to: Prvo ispitivanje početkom petog mjeseca 2021. godine, Drugo ispitivanje početkom jedanaestog mjeseca 2021. godine.	Rok izvršenja ugovora
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2	Drugi uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlaštenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropškog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi

Način plaćanja: virmanski.	Način plaćanja
U predmetnom postupku nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenja (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom.	Obavezni uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U predmetnom postupku nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenja (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2	Drugi uslovi
Rok izvršenja usluga je 7 mjeseci od dana potpisivanja ugovora. Ispitivanje i servisiranje PP aparata i hidrantskih mreža će se vršiti dva puta i to: Prvo ispitivanje početkom petog mjeseca 2021. godine, Drugo ispitivanje početkom jedanaestog mjeseca 2021. godine.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: objekti CGES-a u Ribarevinama, Podgorici, Pljevljima, Mojkovcu, Nikšiću, Danilovgradu, Cetinju, Budvi, Baru, Ulcinju, Herceg Novom, Tivtu, Beranama, Virpazaru, Kotoru, Breznima i Lastvi Grbaljskoj.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja po izvršenoj usluzi iz dva puta u roku od 30 dana od prijema uredno ispostavljene fakture.	Rok plaćanja

<p>Ispitivanje PP aparata je potrebno obaviti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ("Službeni list Crne Gore", br. 013/07 od 18.12.2007, 005/08 od 23.01.2008, 086/09 od 25.12.2009, 032/11 od 01.07.2011, 054/16 od 15.08.2016.) i Pravilnikom o opremi i stručnom kadru za vršenje ispitivanja protivpožarnih aparata (Sl. List CG, broj 32/11).</p> <p>Ispitivanje hidrantskih mreža je potrebno obaviti u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara ("Službeni list SFRJ", br. 30/91). Nakon svakog pojedinačnog ispitivanja (za sve objekte i vozni park, za oba tretmana pojedinačno) potrebno je sačiniti posebne zapisnike, potpisane od strane ovlašćenih predstavnika Naručioca i Izvršioca u kojima će biti naveden tačan obim izvršenih usluga, kao i datum kada su usluge vršene.</p> <p>Nakon izvršenog ispitivanja po objektima i voznom parku potrebno je u roku od 15 dana od završetka ispitivanja za oba tretmana, za svaki objekat i vozni park, dostaviti Izvještaj o izvršenom ispitivanju u vidu tabelarnog pregleda koji će sačinjavati sledeće stavke: redni broj, vrsta sredstva (aparat,hidrant), proizvođač, godina proizvodnje aparata, fabrički broj aparata, važenje tehničkog pregleda (od-do), lokacija aparata (hidranta), stanje aparata, primjedba (izvršeno punjenje), sa evidencionim zapisnikom. Izvještaji se dostavljaju u dva štampana primjerka i u elektronskoj formi.</p>	Drugi uslovi
Način plaćanja: virmanski.	Način plaćanja

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
------	----------------------------	-----------------

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
------	----------------------------	-----------------

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
10000.00	1	Ispitivanje i servisiranje PP aparata i hidrantskih mreža	<p>Servisiranje i ispitivanje PP aparata i hidrantskih mreža se sprovodi 2 puta godišnje čime se obezbjeđuje njihova ispravnost i funkcionalnost prema instrukcijama u nastavku.</p> <p>Napomena za PP aparat tipa S (pogonski gas CO2) unutrašnji pregled PP aparata se vrši samo tokom prvog ispitivanja.</p> <p>1. Ispitivanje PP aparata tip S-A (pogonski gas azot) obuhvata sljedeće radnje: Provjera stanja praha i ostalih dijelova PP aparata. Provjera ispravnosti izlaznog crijeva sa mlaznicom i mjerača pritiska. Postavljanje olovne plombe sa žigom. Sklapanje svih dijelova u jednu cjelinu i ispisivanje kontrolnog ili garantnog kartona. Zapisnički konstatovati sljedeće: Tip PP aparata sa fabričkim brojem, godinom proizvodnje, proizvođačem, vađenje tehničkog pregleda (od-do) i lokacija PP aparata. Vrijednost težine PP aparata bez crijeva i mlaznice. Upoređivanjem dobijene vrijednosti sa fabričkom i konstatovanjem stanja.</p> <p>2. Ispitivanje PP aparata tip S (pogonski gas CO2) obuhvata sljedeće radnje: Provjera praha i ostalih mehaničkih i pogonskih mehanizama. Provjera i zaštita (podmazivanje) mehaničkih dijelova PP aparata (udarne igle, opruge...) Kontrola vatrogasnog praha – prosijavanjem. Provjera unutrašnjeg stanja flaše od mogućih oštećenja ili pojave korozije. Stavljanje kontrolnog kartona unutar PP aparata na usponsku cijev sa pečatom servisa, datumom izvršenog pregleda, osobom koja je izvršila pregled, težina praznog PP aparata, težina punog PP aparata (flaše sa prahom) kao i ukupna težina ampule pogonskog gasa CO2. Provjera ispravnosti izlaznog crijeva sa mlaznicom. Postavljanje olovne plombe sa žigom. Sklapanje svih dijelova u jednu cjelinu i</p>	1.00	komplet

ispisivanje kontrolnog ili garantnog kartona.
Zapisnički konstatovati sljedeće:
Tip PP aparata sa fabričkim brojem,
godinom proizvodnje, proizvođačem,
važenje tehničkog pregleda (od-do) i lokacija
PP aparata.
Vrijednost težine praznog PP aparata –
flaše.
(Za tipove S-50, 100 flaše sa točkovima, bez
kape i pogonske flaše gasa CO₂).
Vrijednost težine flaše sa sredstvom za
gašenje – prahom.
Vrijednost težine ampule pogonskog gasa
CO₂.
Tip i boju vatrogasnog praha.
Vrijednost težine kompletnog PP aparata
bez izlaznog crijeva i mlaznice.
Upoređivanjem dobijene vrijednosti sa
fabričkom i konstatovanjem stanja.
3. Ispitivanje PP aparata tip CO₂ obuhvata
sljedeće radnje:
Provjera stanja flaše kao i ostalih dijelova
PP aparata.
Provjera ispravnosti izlaznog crijeva sa
mlaznicom.
Postavljanje olovne plombe sa žigom.
Sklapanje svih dijelova u jednu cjelinu i
ispisivanje kontrolnog ili garantnog kartona.
Zapisnički konstatovati sljedeće:
Tip PP aparata sa fabričkim brojem,
godinom proizvodnje, proizvođačem,
važenje tehničkog pregleda (od-do) i lokacija
PP aparata.
Vrijednost težine prazne flaše sa ventilom.
Vrijednost težine PP aparata bez crijeva i
mlaznice ili visina nivoa gasa u tečnom
stanju.
Upoređivanjem dobijene vrijednosti sa
fabričkom i konstatovanjem stanja.
4. Punjenje PP aparata tip S i S-A.
Zapisnički konstatovati sljedeće:
Tip PP aparata sa fabričkim brojem,
godinom proizvodnje, proizvođačem,
važenje tehničkog pregleda (od-do) i lokacija
PP aparata.
Vrijednost težine praznog PP aparata – flaše
(Za tipove S-50 i S-100 flaše sa točkovima,
bez kape i pogonske flaše gasa CO₂).
Vrijednost težine flaše sa sredstvom za
gašenje –prahom
Vrijednost težine kompletnog PP aparata
bez izlaznog crijeva
(za tip S) Vrijednost težine ampule

			<p>pogonskog gasa CO₂. Tip i boju sredstva za gašenje, praha, fabrički, prema standardu MEST EN 615:2012.</p> <p>5. Punjenje PP aparata tip CO₂ Zapisnički konstatovati sljedeće: Tip PP aparata sa fabričkim brojem, godinom proizvodnje, proizvođačem, važenje tehničkog pregleda (od-do) i lokacija PP aparata. Vrijednost težine praznog PP aparata – flaše, bez crijeva i mlaznice. Vrijednost težine punog PP aparata bez crijeva i mlaznice.</p> <p>6. Ispitivanje hidranata (unutrašnjih/spoljašnjih) podrazumijeva mjerenje i zapisnički evidentiranje datuma i vremena vršenja kontrole, važenje tehničkog pregleda (od-do), vrijednosti statičkog i dinamičkog pritiska, veličinu-prečnik mlaznice, protoka vode l/min, konstatacija ispravnosti opreme kao i lokaciju hidranta. Napomena: Vrijednosti težine praha sa mogućim odstupanjem, koje moraju posjedovati PP aparati su za S-100, 50, 12, 9, 6(A) iznosi +-2%, za S-2, 3(A) +-3% dok je za S-1(A) +-5%.</p> <p>Vrijednosti težine gasa CO₂ za potrebe punjenja iznose: CO₂-5 kg minimum 4,5 kg, CO₂-10 kg minimum 9kg, CO₂-30 kg minimum 25 kg.</p> <p>1</p>		
--	--	--	---	--	--

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
10000.00	1	Ispitivanje i servisiranje PP aparata i hidrantskih mreža	<p>Servisiranje i ispitivanje PP aparata i hidrantskih mreža se sprovodi 2 puta godišnje čime se obezbjeđuje njihova ispravnost i funkcionalnost prema instrukcijama u nastavku.</p> <p>Napomena za PP aparat tipa S (pogonski gas CO₂) unutrašnji pregled PP aparata se vrši samo tokom prvog ispitivanja.</p>	1.00	komplet

1. Ispitivanje PP aparata tip S-A (pogonski gas azot) obuhvata sljedeće radnje:
Provjera stanja praha i ostalih dijelova PP aparata.
Provjera ispravnosti izlaznog crijeva sa mlaznicom i mjerača pritiska.
Postavljanje olovne plombe sa žigom.
Sklapanje svih dijelova u jednu cjelinu i ispisivanje kontrolnog ili garantnog kartona.
Zapisnički konstatovati sljedeće:
Tip PP aparata sa fabričkim brojem, godinom proizvodnje, proizvođačem, vađenje tehničkog pregleda (od-do) i lokacija PP aparata.
Vrijednost težine PP aparata bez crijeva i mlaznice.
Upoređivanjem dobijene vrijednosti sa fabričkom i konstatovanjem stanja.

2. Ispitivanje PP aparata tip S (pogonski gas CO₂) obuhvata sljedeće radnje:
Provjera praha i ostalih mehaničkih i pogonskih mehanizama.
Provjera i zaštita (podmazivanje) mehaničkih dijelova PP aparata (udarne igle, opruge...) Kontrola vatrogasnog praha – prosijavanjem.
Provjera unutrašnjeg stanja flaše od mogućih oštećenja ili pojave korozije.
Stavljanje kontrolnog kartona unutar PP aparata na usponsku cijev sa pečatom servisa, datumom izvršenog pregleda, osobom koja je izvršila pregled, težina praznog PP aparata, težina punog PP aparata (flaše sa prahom) kao i ukupna težina ampule pogonskog gasa CO₂.
Provjera ispravnosti izlaznog crijeva sa mlaznicom.
Postavljanje olovne plombe sa žigom.
Sklapanje svih dijelova u jednu cjelinu i ispisivanje kontrolnog ili garantnog kartona.
Zapisnički konstatovati sljedeće:
Tip PP aparata sa fabričkim brojem, godinom proizvodnje, proizvođačem, vađenje tehničkog pregleda (od-do) i lokacija PP aparata.
Vrijednost težine praznog PP aparata – flaše.
(Za tipove S-50, 100 flaše sa točkovima, bez kape i pogonske flaše gasa CO₂).
Vrijednost težine flaše sa sredstvom za gašenje – prahom.
Vrijednost težine ampule pogonskog gasa CO₂.
Tip i boju vatrogasnog praha.

Vrijednost težine kompletnog PP aparata bez izlaznog crijeva i mlaznice.
Upoređivanjem dobijene vrijednosti sa fabričkom i konstatovanjem stanja.

3. Ispitivanje PP aparata tip CO2 obuhvata sljedeće radnje:
Provjera stanja flaše kao i ostalih dijelova PP aparata.
Provjera ispravnosti izlaznog crijeva sa mlaznicom.
Postavljanje olovne plombe sa žigom.
Sklapanje svih dijelova u jednu cjelinu i ispisivanje kontrolnog ili garantnog kartona.
Zapisnički konstatovati sljedeće:
Tip PP aparata sa fabričkim brojem, godinom proizvodnje, proizvođačem, vađenje tehničkog pregleda (od-do) i lokacija PP aparata.
Vrijednost težine prazne flaše sa ventilom.
Vrijednost težine PP aparata bez crijeva i mlaznice ili visina nivoa gasa u tečnom stanju.
Upoređivanjem dobijene vrijednosti sa fabričkom i konstatovanjem stanja.

4. Punjenje PP aparata tip S i S-A.
Zapisnički konstatovati sljedeće:
Tip PP aparata sa fabričkim brojem, godinom proizvodnje, proizvođačem, vađenje tehničkog pregleda (od-do) i lokacija PP aparata.
Vrijednost težine praznog PP aparata – flaše (Za tipove S-50 i S-100 flaše sa točkovima, bez kape i pogonske flaše gasa CO2).
Vrijednost težine flaše sa sredstvom za gašenje –prahom
Vrijednost težine kompletnog PP aparata bez izlaznog crijeva (za tip S) Vrijednost težine ampule pogonskog gasa CO2.
Tip i boju sredstva za gašenje, praha, fabrički, prema standardu MEST EN 615:2012.

5. Punjenje PP aparata tip CO2
Zapisnički konstatovati sljedeće:
Tip PP aparata sa fabričkim brojem, godinom proizvodnje, proizvođačem, vađenje tehničkog pregleda (od-do) i lokacija PP aparata.
Vrijednost težine praznog PP aparata – flaše, bez crijeva i mlaznice.
Vrijednost težine punog PP aparata bez crijeva i mlaznice.

6. Ispitivanje hidranata

			<p>(unutrašnjih/spoljašnjih) podrazumijeva mjerenje i zapisnički evidentiranje datuma i vremena vršenja kontrole, vađenje tehničkog pregleda (od-do), vrijednosti statičkog i dinamičkog pritiska, veličinu-prečnik mlaznice, protoka vode l/min, konstatacija ispravnosti opreme kao i lokaciju hidranta. Napomena: Vrijednosti težine praha sa mogućim odstupanjem, koje moraju posjedovati PP aparati su za S-100, 50, 12, 9, 6(A) iznosi +-2%, za S-2, 3(A) +-3% dok je za S-1(A) +-5%. Vrijednosti težine gasa CO2 za potrebe punjenja iznose: CO2-5 kg minimum 4,5 kg, CO2-10 kg minimum 9kg, CO2-30 kg minimum 25 kg.</p> <p>1</p>		
--	--	--	---	--	--