

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Sukcesivna nabavka vodovodnog materijala

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

VODOVOD I KANALIZACIJA ULCINJ
DOO

PIB:

02877449

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu , što se dokazuje na osnovu uverenja ili potvrde nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencij, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Sastavni dio ponude je Izjava privrednog subjekta o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke	ESPD

Period od godinu dana ili do dostizanja procijenjenog iznosa. Nabavka je sukcesivna u zavisnosti od potreba Naručioca sa rokom od maksimum 2 kalendarska dana od dana prijema narudžbenice za svaku pojedinačnu nabavku .Napomena: Radi vrednovanja ponuda, ponuđač je dužan da se izjasni o konkretnom roku isporuke za svaku pojedinačnu nabavku u dijelu uslova za učešće u postupku i zahtjevi u pogledu načina izvršenja predmetna nabavke. Rok isporuke za svaku pojedinačnu nabavku se iskazuje u kalendarskim danima.	Rok izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: plaćanje po sukcesivnom izvršenju predmeta javne nabavke u roku od 30 dana od dana prijema fakture za svaku izvršenu nabavku	Rok plaćanja
Mjesto izvršenja ugovora je magacin Naručioca, Majka Tereza bb Ulcinj	Mjesto izvršenja ugovora
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 3 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude; 2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora; 3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum; ili 4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama.	Garancija ponude
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu: • garanciju, neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi sedam dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora.U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, dobavljač dužan je da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da u bitnim karakteristikama u finansijskom dijelu ponude navede oznaku proizvoda i naziv proizvođača po svim stavkama iz obrasca „Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke“.	Drugi uslovi

12 mjeseci od dana isporuke	Garantni rok
virmanski	Način plaćanja

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropkog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu , što se dokazuje na osnovu uverenja ili potvrde nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencij, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Sastavni dio ponude je Izjava privrednog subjekta o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke	ESPD

Period od godinu dana ili do dostizanja procijenjenog iznosa. Nabavka je sukcesivna u zavisnosti od potreba Naručioca sa rokom od maksimum 2 kalendarska dana od dana prijema narudzbjenice za svaku pojedinačnu nabavku .Napomena: Radi vrednovanja ponuda, ponuđač je dužan da se izjasni o konkretnom roku isporuke za svaku pojedinačnu nabavku u dijelu uslova za učešće u postupku i zahtjevi u pogledu načina izvršenja predmetna nabavke. Rok isporuke za svaku pojedinačnu nabavku se iskazuje u kalendarskim danima.	Rok izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: plaćanje po sukcesivnom izvršenju predmeta javne nabavke u roku od 30 dana od dana prijema fakture za svaku izvršenu nabavku	Rok plaćanja
Mjesto izvršenja ugovora je magacin Naručioca, Majka Tereza bb Ulcinj	Mjesto izvršenja ugovora
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 3 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude; 2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora; 3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum; ili 4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama.	Garancija ponude
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu: • garanciju, neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi sedam dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora.U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, dobavljač dužan je da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da u bitnim karakteristikama u finansijskom dijelu ponude navede oznaku proizvoda i naziv proizvođača po svim stavkama iz obrasca „Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke”.	Drugi uslovi

12 mjeseci od dana isporuke	Garantni rok
virmanski	Način plaćanja
Garancija kvaliteta: Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, dužan je prilikom svake isporuke dostavi ateste i to za: PE cijevi EN 12201, za fazonske komade. EN 545, za univerzalne spojnice tip U izvještaj o zdravstvenoj ispravnosti izdatu od akreditovane laboratorije prema ISO/IEG 17025, ne stariji od 12 mjeseci . Za pocinkovani fitting EN 10242 kojim će se dokazati da kvalitet ponuđenog materijala odgovara uslovima/ normama zahtjevanim tenderskoj dokumentacijom.	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
kvalitet 10 bodova Ponude se vrednuju po osnovu parametra kvaliteta koji se odnosi na vrijeme za koje će ponuđači isporučiti predmetnu robu od dana prijema zahtjeva za isporuku i ne može biti duži od 2 kalendarska dana od dana prijema narudzbene za svaku pojedinačnu nabavku. Parametar kvalitet (K) – rok isporuke vrednovaće se na sljedeći način: Bodovi za parametar kvalitet izračunavaju se na način što se kao osnova za vrednovanje uzima najkraći ponuđeni rok u kalendarskim danima za svaku pojedinačnu isporuku robe koja dobija maksimalan broj bodova. Maksimalno predviđeni broj bodova je 10. Ponuđeni rok isporuke će se bodovati na sljedeći način: $K = (K_{min} / K_p) \times 10$ Kmin – najkraći ponuđeni rok u kalendarskim danima za svaku pojedinačnu isporuku robe Kp – ponuđeni rok u kalendarskim danima za svaku pojedinačnu isporuku robe	Eksplisitna numerička vrijednost	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
kvalitet 10 bodova Ponude se vrednuju po osnovu parametra kvaliteta koji se odnosi na vrijeme za koje će ponuđači isporučiti predmetnu robu od dana prijema zahtjeva za isporuku i ne može biti duži od 2 kalendarska dana od dana prijema narudžbenice za svaku pojedinačnu nabavku. Parametar kvalitet (K) – rok isporuke vrednovaće se na sljedeći način: Bodovi za parametar kvalitet izračunavaju se na način što se kao osnova za vrednovanje uzima najkraći ponuđeni rok u kalendarskim danima za svaku pojedinačnu isporuku robe koja dobija maksimalan broj bodova. Maksimalno predviđeni broj bodova je 10. Ponuđeni rok isporuke će se bodovati na sljedeći način: $K = (K_{min} / K_p) \times 10$ K_{min} – najkraći ponuđeni rok u kalendarskim danima za svaku pojedinačnu isporuku robe K_p – ponuđeni rok u kalendarskim danima za svaku pojedinačnu isporuku robe	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
99174.00	1	Reparaciona šelna	3/4" materijali izrade tijela nerđajući čelik, minimalni radni pritisak PN 10 bar, minimalna dužina 100mm	1.00	kom
	2	Reparaciona šelna	1" materijali izrade tijela nerđajući čelik, minimalni radni pritisak PN 10 bar, minimalna dužina 100mm	1.00	kom
	3	Reparaciona šelna	5/4" materijali izrade tijela nerđajući čelik, minimalni radni pritisak PN 10 bar, minimalna dužina 100mm	1.00	kom
	4	Reparaciona šelna	6/4" materijali izrade tijela nerđajući čelik, minimalni radni pritisak PN 10 bar, minimalna dužina 100mm	1.00	kom
	5	Reparaciona šelna	2" materijali izrade tijela nerđajući čelik, minimalni radni pritisak PN 10 bar, minimalna dužina 100mm	1.00	kom
	6	Reparaciona šelna	3" materijali izrade tijela nerđajući čelik, minimalni radni pritisak PN 10 bar, minimalna dužina 100mm	1.00	kom

99174.00	7	Reparaciona šelna	DN90 PVC/PE materijali izrade tijela nerđajući čelik, minimalni radni pritisak PN 10 bar, minimalna dužina 100mm	1.00	kom
	8	Reparaciona šelna	DN150 ACC materijali izrade tijela nerđajući čelik, minimalni radni pritisak PN 10 bar, minimalna dužina 100mm	1.00	kom
	9	Reparaciona šelna	DN125 ACC materijali izrade tijela nerđajući čelik, minimalni radni pritisak PN 10 bar, minimalna dužina 100mm	1.00	kom
	10	Poluspojnica	1/2" Ms Fiting , materijal izrade mesing PN 16 bar	1.00	kom
	11	Poluspojnica	3/4" Ms Fiting materijal izrade mesing PN 16 bar	1.00	kom
	12	Poluspojnica	1" Ms Fiting materijal izrade mesing PN 16 bar	1.00	kom
	13	Poluspojnica	6/4" Ms Fiting materijal izrade mesing PN 16 bar	1.00	kom
	14	Poluspojnica	2" Ms Fiting materijal izrade mesing PN 16 bar	1.00	kom
	15	Flašni adapter spojnica	za PE I PVC Cijevi DN 80/90 SR6	1.00	kom
	16	Alkaten cijev	3/4"PEHD DN25 PN10, po standard EN 12201, PN 16 bar	1.00	m
	17	Alkaten cijev	1"PEHD DN32 PN10, po standard EN 12201, PN 16 bar	1.00	M
	18	Alkaten cijev	6/4"PEHD DN50 PN10, po standard EN 12201, PN 16 bar	1.00	M
	19	Alkaten cijev	2"PEHD DN63 PN10, po standard EN 12201, PN 16 bar	1.00	M
	20	Alkaten cijev	3"PEHD DN90 PN10, po standard EN 12201, PN 16 bar	1.00	M
	21	PEHD Cijev	DN110 PN16 postandardu EN 12201, PN 16 bar	1.00	M
	22	Zn dupli nipl	1/2", po standardu EN 10242, PN 16 bar, materijal pocinčani	1.00	kom
	23	Zn dupli nipl	3/4", po standardu EN 10242, PN 16 bar, materijal pocinčani	1.00	kom
	24	Zn dupli nipl	1", o standardu EN 10242, PN 16 bar, materijal pocinčani	1.00	kom
	25	Zupčasta spojnica	Φ 11 NP16	1.00	kom
	26	Zn mufna	1/2", po standardu EN 10242, PN 16 bar, materijal pocinčani	1.00	kom
	27	Zn mufna	3/4", po standardu EN 10242, PN 16 bar, materijal pocinčani	1.00	kom

99174.00	28	Zn mufna	1", po standardu EN 10242, PN 16 bar, materijal pocinčani	1.00	kom
	29	Šaht poklopac laki saobraćaj	Φ600 , liveno železni - teški	1.00	kom
	30	Šaht poklopac teški saobraćaj	Φ 600, liveno železni - laki	1.00	kom
	31	Zn koljeno	2", po standardu EN 10242, PN 16 bar, materijal pocinčani	1.00	kom
	32	Zn koljeno	1/2", po standardu EN 10242, PN 16 bar, materijal pocinčani	1.00	kom
	33	Zn koljeno	3/4", po standardu EN 10242, PN 16 bar, materijal pocinčani	1.00	kom
	34	Zn koljeno	1", po standardu EN 10242, PN 16 bar, materijal pocinčani	1.00	kom
	35	Zn koljeno	6/4", po standardu EN 10242, PN 16 bar, materijal pocinčani	1.00	kom
	36	Reparaciona šelna	DN 200 ACC tip D	1.00	kom
	37	Reparaciona šelna	D250 ACC tip D	1.00	kom
	38	Zn dupli nipl	6/4" ,po standardu EN 10242, PN 16 bar, materijal pocinčani	1.00	kom
	39	Zn dupli nipl	2" ,po standardu EN 10242, PN 16 bar, materijal pocinčani	1.00	kom
	40	Zn mufna	6/4", po standardu EN 10242, PN 16 bar, materijal pocinčani	1.00	kom
	41	Zm mufna	2", po standardu EN 10242, PN 16 bar, materijal pocinčani	1.00	kom
	42	Reparaciona šelna	1/2"	1.00	kom
	43	Ovalno klinasti zasun	DN 250 NP10	1.00	kom
	44	Ovalno klinasti zasun	DN 150 NP10	1.00	kom
	45	Ovalno klinasti zasun	DN 200 NP10	1.00	kom
	46	Ventil kugla	1/2", materijal izrade mesing PN16 bar	1.00	kom
	47	Ventil kugla	3/4"materijal izrade mesing PN16 bar	1.00	kom
	48	Zn reducir	2"-3/4", po standardu EN 10242, PN 16 bar, materijal pocinčani	1.00	kom
	49	Zn reducir	2"-1", po standardu EN 10242, PN 16 bar, materijal pocinčani	1.00	kom
	50	Zn reducir	2"-5/4", po standardu EN 10242, PN 16 bar, materijal pocinčani	1.00	kom
	51	Zn reducir	2"-6/4", po standardu EN 10242, PN 16 bar, materijal pocinčani	1.00	kom
	52	Zn reducir	3"-2.5", po standardu EN 10242, PN 16 bar, materijal pocinčani	1.00	kom

99174.00	53	Zn reducir	3"-2", po standardu EN 10242, PN 16 bar, materijal pocinčani	1.00	kom
	54	Zn reducir	3/4"-1/2", po standardu EN 10242, PN 16 bar, materijal pocinčani	1.00	kom
	55	Zn reducir	1"-3/4", po standardu EN 10242, PN 16 bar, materijal pocinčani	1.00	kom
	56	Zn reducir	6/4"-1", po standardu EN 10242, PN 16 bar, materijal pocinčani	1.00	kom
	57	Zn reducir	6/4"-5/4", po standardu EN 10242, PN 16 bar, materijal pocinčani	1.00	kom
	58	Zn reducir	2.5"-2", po standardu EN 10242, PN 16 bar, materijal pocinčani	1.00	kom
	59	Gumau rolni	3mm, matrijal izrade NR prirodna guma	1.00	M²
	60	Spojnica	1/2" Ms Fiting PN 20	1.00	kom
	61	Spojnica	3/4" Ms FitingPN 20	1.00	kom
	62	Spojnica	1" Ms FitingPN 20	1.00	kom
	63	Spojnica	6/4" Ms FitingPN 20	1.00	kom
	64	Spojnica	2" Ms FitingPN 20	1.00	kom
	65	Klizna spojnica	1/2" Ms Fiting	1.00	kom
	66	Klizna spojnica	3/4" Ms Fiting	1.00	kom
	67	Klizna spojnica	1" Ms Fiting	1.00	kom
	68	Klizna spojnica	5/4" Ms Fiting	1.00	kom
	69	Klizna spojnica	6/4" Ms Fiting	1.00	kom
	70	Klizna spojnica	2" Ms Fiting	1.00	kom
	71	Klizna spojnica	3" Ms Fiting	1.00	kom
	72	Holonder za vodomjer	3/4" mesingani ,ravni	1.00	Pr
	73	Zn T-komad	5/4", po standardu EN 10242, PN 16 bar, materijal pocinčani	1.00	kom
	74	Zn T-komad	6/4", po standardu EN 10242, PN 16 bar, materijal pocinčani	1.00	kom
	75	Zn T-komad	2", po standardu EN 10242, PN 16 bar, materijal pocinčani	1.00	kom
	76	Zn T-komad	2.5", po standardu EN 10242, PN 16 bar, materijal pocinčani	1.00	kom
	77	Zn T-komad	3", po standardu EN 10242, PN 16 bar, materijal pocinčani	1.00	kom

99174.00	78	Univerzalna spojnica	DN 65 (69-88),materijalizrate tjela je modularni lift prema standardu EN 1563 atikorozionna zaštita,zaptivka EPDM prema standardu EN 681-1 za spajanje PEHD (PVC) cijevi spoljašnjeg prečnika Φ75 i AC cijevi DN 65 klase D. Testirano prema standardu 12266 PN 10	1.00	kom
	79	Univerzalna spojnica	DN 80 (84-105) materijal izrate tjela je modularni lift prema standardu EN 1563 atikorozionna zaštita,zaptivka EPDM prema standardu EN 681-1 za spajanje PEHD (PVC) cijevi spoljašnjeg prečnika Φ90 i AC cijevi DN 80 klase D. Testirano prema standardu 12266 PN 10	1.00	kom
	80	VJ Ultragrip U	DN150 158.2-192.2, PN 16 bar , materijal izrade tjela je modularni lift prema standardu EN 1563 prirubnica prema standardu EN 1092-2. Antikorozionna zaštita, zaptivka EPDM, prema standardu EN 681-1. Za PEHD(PVC) cijevi spoljašnjog prečnika Φ160mm i AC cijevi DN 150 klase C. Testirano Prema standardu EN 1266	1.00	kom
	81	VJ Ultragrip U	DN 200 218.1-256.0PN 16 bar materijal izrade tjela je modularni lift prema standardu EN 1563 prirubnica prema standardu EN 1092-2. Antikorozionna zaštita, zaptivka EPDM, prema standardu EN 681-1. Za PEHD(PVC) cijevi spoljašnjog prečnika Φ225mm i AC cijevi DN 200 klase D. Testirano Prema standardu EN 1266	1.00	kom
	82	VJ Ultragrip U	DN300 315.0-356.0PN 16 bar materijal izrade tjela je modularni lift prema standardu EN 1563 prirubnica prema standardu EN 1092-2. Antikorozionna zaštita, zaptivka EPDM, prema standardu EN 681-1. Za PEHD(PVC) cijevi spoljašnjog prečnika Φ350mm i AC cijevi DN 300 klase D. Testirano Prema standardu EN 1266	1.00	kom
	83	VJ Ultragrip U	DN 250 266.2-310.0PN 16 bar materijal izrade tjela je modularni lift prema standardu EN 1563 prirubnica prema standardu EN 1092-2. Antikorozionna zaštita, zaptivka EPDM, prema standardu EN 681-1. Za PEHD(PVC) cijevi spoljašnjog prečnika Φ280mm i AC cijevi DN 250 klase d. Testirano Prema standardu EN 1266	1.00	kom
	84	PEHD Cijev	DN 280 PN16, tvrdoća 100	1.00	M
	85	Ventil točak	3" tijelo ventila mesingani PN 20	1.00	kom
	86	Ventil točak	2"ventila mesingani PN 20	1.00	kom

99174.00	87	Ventil točak	5/4"ventila mesingani PN 20	1.00	kom
	88	Ventil točak	6/4"ventila mesingani PN 20	1.00	kom
	89	Ventil točak	3/4"ventila mesingani PN 20	1.00	kom
	90	Ventil točak	1/4"ventila mesingani PN 20	1.00	kom
	91	Ventil točak	2.5"ventila mesingani PN 20	1.00	kom
	92	Ventil kugla	5/4"ventila mesingani PN 20	1.00	kom
	93	Ventil kugla	6/4"ventila mesingani PN 20	1.00	kom
	94	Ventil kugla	2"ventila mesingani PN 20	1.00	kom
	95	Poluspojnica	5/4" tjelo mesingani, prsten mesing,PN 20	1.00	kom
	96	Poluspojnica	2.5" tjelo mesingani, prsten mesing,PN 20	1.00	kom
	97	Poluspojnica	3"tjelo mesingani, prsten mesing,PN 20	1.00	kom
	98	Spojnica	2.5" tjelo mesingani PN 20	1.00	kom
	99	Spojnica	3" tjelo mesingani PN 20	1.00	kom
	100	Klizna spojnica	2.5" tjelo mesingano	1.00	kom
	101	Klizna spojnica	3" tjelo mesingano	1.00	kom
	102	koljeno	2.5" pocinkovani komad standard EN10242	1.00	kom
	103	koljeno	3"pocinkovani komad standard EN10242	1.00	kom
	104	koljeno	5/4"pocinkovani komad standard EN10242	1.00	kom
	105	dupli nipal	2.5"pocinkovani komad standard EN10242	1.00	kom
	106	dupli nipal	3"pocinkovani komad standard EN10242	1.00	kom
	107	mufna	2.5"pocinkovani komad standard EN10242	1.00	kom
	108	mufna	3"pocinkovani komad standard EN10242	1.00	kom
	109	Ventil Šiber	2" tjelo mesingano	1.00	kom
	110	VJ Ultragrip U	DN450- 510.0 PN 16 bar materijal izrade tjela je modularni lift prema standardu EN 1563 prirubnica prema standardu EN 1092-2. Antikorozijska zaštita, zaptivka EPDM, prema standardu EN 681-1. Za PEHD(PVC) cijevi spoljašnjeg prečnika Φ480mm i AC cijevi DN 450 klase D. Testirano Prema standardu EN 1266	1.00	kom
	111	Vijak sa maticom	M16x80, vijak pocinkovani u kvalitetu 8.8 pun navoj	1.00	kom
	112	Vijak sa maticom	M 16x100, vijak pocinkovani u kvalitetu 8.8 pun navoj	1.00	kom
	113	vijak sa maticom	M18x100, vijak pocinkovani u kvalitetu 8.8 pun navoj	1.00	kom

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
99174.00	1	Reparaciona šelna	3/4" materijali izrade tijela nerđajući čelik, minimalni radni pritisak PN 10 bar, minimalna dužina 100mm	1.00	kom
	2	Reparaciona šelna	1" materijali izrade tijela nerđajući čelik, minimalni radni pritisak PN 10 bar, minimalna dužina 100mm	1.00	kom
	3	Reparaciona šelna	5/4" materijali izrade tijela nerđajući čelik, minimalni radni pritisak PN 10 bar, minimalna dužina 100mm	1.00	kom
	4	Reparaciona šelna	6/4" materijali izrade tijela nerđajući čelik, minimalni radni pritisak PN 10 bar, minimalna dužina 100mm	1.00	kom
	5	Reparaciona šelna	2" materijali izrade tijela nerđajući čelik, minimalni radni pritisak PN 10 bar, minimalna dužina 100mm	1.00	kom
	6	Reparaciona šelna	3" materijali izrade tijela nerđajući čelik, minimalni radni pritisak PN 10 bar, minimalna dužina 100mm	1.00	kom
	7	Reparaciona šelna	DN90 PVC/PE materijali izrade tijela nerđajući čelik, minimalni radni pritisak PN 10 bar, minimalna dužina 100mm	1.00	kom
	8	Reparaciona šelna	DN150 ACC materijali izrade tijela nerđajući čelik, minimalni radni pritisak PN 10 bar, minimalna dužina 100mm	1.00	kom
	9	Reparaciona šelna	DN125 ACC materijali izrade tijela nerđajući čelik, minimalni radni pritisak PN 10 bar, minimalna dužina 100mm	1.00	kom
	10	Poluspojnic	1/2" Ms Fiting , materijal izrade mesing PN 16 bar	1.00	kom
	11	Poluspojnic	3/4" Ms Fiting materijal izrade mesing PN 16 bar	1.00	kom
	12	Poluspojnic	1" Ms Fiting materijal izrade mesing PN 16 bar	1.00	kom
	13	Poluspojnic	6/4" Ms Fiting materijal izrade mesing PN 16 bar	1.00	kom
	14	Poluspojnic	2" Ms Fiting materijal izrade mesing PN 16 bar	1.00	kom

99174.00	15	Flašni adapter spojnica	za PE I PVC Cijevi DN 80/90 SR6	1.00	kom
	16	Alkaten cijev	3/4"PEHD DN25 PN10, po standard EN 12201, PN 16 bar	1.00	m
	17	Alkaten cijev	1"PEHD DN32 PN10, po standard EN 12201, PN 16 bar	1.00	M
	18	Alkaten cijev	6/4"PEHD DN50 PN10, po standard EN 12201, PN 16 bar	1.00	M
	19	Alkaten cijev	2"PEHD DN63 PN10, po standard EN 12201, PN 16 bar	1.00	M
	20	Alkaten cijev	3"PEHD DN90 PN10, po standard EN 12201, PN 16 bar	1.00	M
	21	PEHD Cijev	DN110 PN16 postandardu EN 12201, PN 16 bar	1.00	M
	22	Zn dupli nipl	1/2", po standardu EN 10242, PN 16 bar, materijal pocinčani	1.00	kom
	23	Zn dupli nipl	3/4", po standardu EN 10242, PN 16 bar, materijal pocinčani	1.00	kom
	24	Zn dupli nipl	1", o standardu EN 10242, PN 16 bar, materijal pocinčani	1.00	kom
	25	Zupčasta spojnica	Φ 110 NP16	1.00	kom
	26	Zn mufna	1/2", po standardu EN 10242, PN 16 bar, materijal pocinčani	1.00	kom
	27	Zn mufna	3/4", po standardu EN 10242, PN 16 bar, materijal pocinčani	1.00	kom
	28	Zn mufna	1", po standardu EN 10242, PN 16 bar, materijal pocinčani	1.00	kom
	29	Šaht poklopac laki saobraćaj	Φ600 , liveno čeluzni - laki	1.00	kom
	30	Šaht poklopac teški saobraćaj	Φ 600, liveno čeluzni - Teški	1.00	kom
	31	Zn koljeno	2", po standardu EN 10242, PN 16 bar, materijal pocinčani	1.00	kom
	32	Zn koljeno	1/2", po standardu EN 10242, PN 16 bar, materijal pocinčani	1.00	kom
	33	Zn koljeno	3/4", po standardu EN 10242, PN 16 bar, materijal pocinčani	1.00	kom
	34	Zn koljeno	1", po standardu EN 10242, PN 16 bar, materijal pocinčani	1.00	kom
	35	Zn koljeno	6/4", po standardu EN 10242, PN 16 bar, materijal pocinčani	1.00	kom
	36	Reparaciona šelna	DN 200 ACC tip D	1.00	kom
	37	Reparaciona šelna	D250 ACC tip D	1.00	kom
	38	Zn dupli nipl	6/4" ,po standardu EN 10242, PN 16 bar, materijal pocinčani	1.00	kom

99174.00	39	Zn dupli nipl	2" ,po standardu EN 10242, PN 16 bar, materijal pocinčani	1.00	kom
	40	Zn mufna	6/4", po standardu EN 10242, PN 16 bar, materijal pocinčani	1.00	kom
	41	Zm mufna	2", po standardu EN 10242, PN 16 bar, materijal pocinčani	1.00	kom
	42	Reparaciona šelna	1/2"	1.00	kom
	43	Ovalno klinasti zasun	DN 250 NP10, F5	1.00	kom
	44	Ovalno klinasti zasun	DN 150 NP10, F5	1.00	kom
	45	Ovalno klinasti zasun	DN 200 NP 10, F5	1.00	kom
	46	Ventil kugla	1/2", materijal izrade mesing PN16 bar	1.00	kom
	47	Ventil kugla	3/4"materijal izrade mesing PN16 bar	1.00	kom
	48	Zn reducir	2"-3/4", po standardu EN 10242, PN 16 bar, materijal pocinčani	1.00	kom
	49	Zn reducir	2"-1", po standardu EN 10242, PN 16 bar, materijal pocinčani	1.00	kom
	50	Zn reducir	2"-5/4", po standardu EN 10242, PN 16 bar, materijal pocinčani	1.00	kom
	51	Zn reducir	2"-6/4", po standardu EN 10242, PN 16 bar, materijal pocinčani	1.00	kom
	52	Zn reducir	3"-2.5", po standardu EN 10242, PN 16 bar, materijal pocinčani	1.00	kom
	53	Zn reducir	3"-2", po standardu EN 10242, PN 16 bar, materijal pocinčani	1.00	kom
	54	Zn reducir	3/4"-1/2", po standardu EN 10242, PN 16 bar, materijal pocinčani	1.00	kom
	55	Zn reducir	1"-3/4", po standardu EN 10242, PN 16 bar, materijal pocinčani	1.00	kom
	56	Zn reducir	6/4"-1", po standardu EN 10242, PN 16 bar, materijal pocinčani	1.00	kom
	57	Zn reducir	6/4"-5/4", po standardu EN 10242, PN 16 bar, materijal pocinčani	1.00	kom
	58	Zn reducir	2.5"-2", po standardu EN 10242, PN 16 bar, materijal pocinčani	1.00	kom
	59	Gumau rolni	3mm, matrijal izrade NR prirodna guma	1.00	M²
	60	Spojnica	1/2" Ms Fiting PN 20	1.00	kom
	61	Spojnica	3/4" Ms FitingPN 20	1.00	kom
	62	Spojnica	1" Ms FitingPN 20	1.00	kom
	63	Spojnica	6/4" Ms FitingPN 20	1.00	kom
	64	Spojnica	2" Ms FitingPN 20	1.00	kom

99174.00	65	Klizna spojnica	1/2" Ms Fiting	1.00	kom
	66	Klizna spojnica	3/4" Ms Fiting	1.00	kom
	67	Klizna spojnica	1" Ms Fiting	1.00	kom
	68	Klizna spojnica	5/4" Ms Fiting	1.00	kom
	69	Klizna spojnica	6/4" Ms Fiting	1.00	kom
	70	Klizna spojnica	2" Ms Fiting	1.00	kom
	71	Klizna spojnica	3" Ms Fiting	1.00	kom
	72	Holonder za vodomjer	3/4" mesingani ,ravni	1.00	Pr
	73	Zn T-komad	5/4", po standardu EN 10242, PN 16 bar, materijal pocinčani	1.00	kom
	74	Zn T-komad	6/4", po standardu EN 10242, PN 16 bar, materijal pocinčani	1.00	kom
	75	Zn T-komad	2", po standardu EN 10242, PN 16 bar, materijal pocinčani	1.00	kom
	76	Zn T-komad	2.5", po standardu EN 10242, PN 16 bar, materijal pocinčani	1.00	kom
	77	Zn T-komad	3", po standardu EN 10242, PN 16 bar, materijal pocinčani	1.00	kom
	78	Univerzalna spojnica	DN 65 (69-88),materijalizrate tjela je modularni lift prema standardu EN 1563 atikoroziorna zaštita,zaptivka EPDM prema standardu EN 681-1 za spajanje PEHD (PVC) cijevi spoljašnjeg prečnika Φ75 i AC cijevi DN 65 klase D. Testirano prema standardu 12266 PN 10	1.00	kom
	79	Univerzalna spojnica	DN 80 (84-105) materijal izrate tjela je modularni lift prema standardu EN 1563 atikoroziorna zaštita,zaptivka EPDM prema standardu EN 681-1 za spajanje PEHD (PVC) cijevi spoljašnjeg prečnika Φ90 i AC cijevi DN 80 klase D. Testirano prema standardu 12266 PN 10	1.00	kom
	80	VJ Ultragrip U	DN150 158.2-192.2, PN 16 bar , materijal izrade tjela je modularni lift prema standardu EN 1563 prirubnica prema standardu EN 1092-2. Antikoroziorna zaštita, zaptivka EPDM, prema standardu EN 681-1. Za PEHD(PVC) cijevi spoljašnjog prečnika Φ160mm i AC cijevi DN 150 klase C. Testirano Prema standardu EN 12266	1.00	kom

99174.00	81	VJ Ultragrip U	DN 200 218.1-256.0PN 16 bar materijal izrade tjela je modularni lift prema standardu EN 1563 prirubnica prema standardu EN 1092-2. Antikoroziona zaštita, zaptivka EPDM, prema standardu EN 681-1. Za PEHD(PVC) cijevi spoljašnjog prečnika Φ225mm i AC cijevi DN 200 klase D. Testirano Prema standardu EN 12266	1.00	kom
	82	VJ Ultragrip U	DN300 315.0-356.0PN 16 bar materijal izrade tjela je modularni lift prema standardu EN 1563 prirubnica prema standardu EN 1092-2. Antikoroziona zaštita, zaptivka EPDM, prema standardu EN 681-1. Za PEHD(PVC) cijevi spoljašnjog prečnika Φ350mm i AC cijevi DN 300 klase D. Testirano Prema standardu EN 12266	1.00	kom
	83	VJ Ultragrip U	DN 250 266.2-310.0PN 16 bar materijal izrade tjela je modularni lift prema standardu EN 1563 prirubnica prema standardu EN 1092-2. Antikoroziona zaštita, zaptivka EPDM, prema standardu EN 681-1. Za PEHD(PVC) cijevi spoljašnjog prečnika Φ280mm i AC cijevi DN 250 klase d. Testirano Prema standardu EN 12266	1.00	kom
	84	PEHD Cijev	DN 280 PN16, tvrdoća 100	1.00	M
	85	Ventil točak	3" tijelo ventila mesingani PN 20	1.00	kom
	86	Ventil točak	2"ventila mesingani PN 20	1.00	kom
	87	Ventil točak	5/4"ventila mesingani PN 20	1.00	kom
	88	Ventil točak	6/4"ventila mesingani PN 20	1.00	kom
	89	Ventil točak	3/4"ventila mesingani PN 20	1.00	kom
	90	Ventil točak	1/4"ventila mesingani PN 20	1.00	kom
	91	Ventil točak	2.5"ventila mesingani PN 20	1.00	kom
	92	Ventil kugla	5/4"ventila mesingani PN 20	1.00	kom
	93	Ventil kugla	6/4"ventila mesingani PN 20	1.00	kom
	94	Ventil kugla	2"ventila mesingani PN 20	1.00	kom
	95	Poluspojnica	5/4" tjelo mesingani, prsten mesing,PN 20	1.00	kom
	96	Poluspojnica	2.5" tjelo mesingani, prsten mesing,PN 20	1.00	kom
	97	Poluspojnica	3"tjelo mesingani, prsten mesing,PN 20	1.00	kom
	98	Spojnica	2.5" tjelo mesingani PN 20	1.00	kom
	99	Spojnica	3" tjelo mesingani PN 20	1.00	kom
	100	Klizna spojnica	2.5" tjelo mesingano	1.00	kom

99174.00	101	Klizna spojnica	3" tjelo mesingano	1.00	kom
	102	koljeno	2.5" pocinkovani komad standard EN10242	1.00	kom
	103	koljeno	3"pocinkovani komad standard EN10242	1.00	kom
	104	koljeno	5/4"pocinkovani komad standard EN10242	1.00	kom
	105	dupli nipal	2.5"pocinkovani komad standard EN10242	1.00	kom
	106	dupli nipal	3"pocinkovani komad standard EN10242	1.00	kom
	107	mufna	2.5"pocinkovani komad standard EN10242	1.00	kom
	108	mufna	3"pocinkovani komad standard EN10242	1.00	kom
	109	Ventil Šiber	2" tjelo mesingano	1.00	kom
	110	VJ Ultragrip U	DN450- 510.0 PN 16 bar materijal izrade tjela je modularni lift prema standardu EN 1563 prirubnica prema standardu EN 1092-2. Antikoroziona zaštita, zaptivka EPDM, prema standardu EN 681-1. Za PEHD(PVC) cijevi spoljašnjog prečnika Φ480mm i AC cijevi DN 450 klase D. Testirano Prema standardu EN 12266	1.00	kom
	111	Vijak sa maticom	M16x80, vijak pocinkovani u kvalitetu 8.8 pun navoj	1.00	kom
	112	Vijak sa maticom	M 16x100, vijak pocinkovani u kvalitetu 8.8 pun navoj	1.00	kom
	113	vijak sa maticom	M18x100, vijak pocinkovani u kvalitetu 8.8 pun navoj	1.00	kom