

SPORTSKI CENTAR IGALO DOO Herceg Novi

Br: 210/22 od 28.03.2022.g

Na osnovu člana 143 stav 1 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", broj 74/19), ovlašteno lice **SPORTSKI CENTAR IGALO DOO Herceg Novi** u OTVORENOM postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji 01(92/22) od 18.02.2022.g, ESJN15498 od 18.02.2022.g, na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi

**ODLUKA
O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE**

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji 01(92/22) od 18.02.2022.g, ESJN15498 od 18.02.2022.g :

- 1) Ponuda ponuđača Doo" Termoinženjering " Podgorica, br :19636 od 18.03.2022.g je najpovoljnija;

OBRAZLOŽENJE**1. Podaci o naručiocu**

<i>Naziv naručioca</i>	SPORTSKI CENTAR IGALO DOO Herceg Novi
<i>Ovlašćeno lice naručioca</i>	<i>Radovan Ralević</i>
<i>Kontakt osoba</i>	<i>Radovan Ralević</i>
<i>Adresa</i>	II Dalmatinske Brigade bb, Igalo
<i>Grad</i>	<i>Herceg Novi</i>
<i>Poštanski broj</i>	85340
<i>Identifikacioni broj</i>	02252929

2. Podaci o postupku javne nabavke

<i>Broj tenderske dokumentacije</i>	01(92/22) od 18.02.2022.g,
<i>Vrsta postupka</i>	Otvoreni
<i>Vrsta predmeta</i>	robe
<i>Opis predmeta nabavke</i>	Nabavka i montaža novih toplotnih pumpi sportske hale Sportskog centra Igalo
<i>Šifra postupka</i>	15498
<i>CPV šifra</i>	42511110 - Toplotne pumpe

<i>Predmet javne nabavke se nabavlja</i>	<i>kao cjelina/po partijama</i>
--	---------------------------------

Procijenjena vrijednost javne nabavke u cjelini / po partijama	U cjelini
--	-----------

3. Podaci o podnesenim inicijalnim/konačnim ponudama¹

Doo" Termoinženjering" Podgorica , br : 19636 od 18.03.2022.g

4. Podaci o podnesenim ponudama koje nijesu otvorene, sa razlozima neotvaranja :
nema

5. Podaci o kandidatima/ponuđačima koji su isključeni iz postupaka javne nabavke iz razloga navedenih u Obavještenju o isključenju broj _____ od dana: nema

6. Podaci o ponudama koje su neispravne sa razlozima neispravnosti
NEMA

7. Podaci o ispravnim ponudama

Doo" Termoinženjering" Podgorica , br : 19636 od 18.03.2022.g

8. Podaci o najpovoljnijoj ponudi

Doo" Termoinženjering" Podgorica , br : 19636 od 18.03.2022.g

Naziv ponuđača	Šifra ponude	Datum i vrijeme podnošenja	Ukupna cijena
Doo" Termoinženjering " Podgorica	19636	18.03.2022.g 16:40	116 061,54€

IZJAVA PRIVREDNOG SUBJEKTA

Naziv ponuđača	Dostavljena izjava (da/ne)	Dostavljena izjava u skladu sa tenderskom dokumentacijom (da/ne)
Doo" Termoinženjering " Podgorica	da	(ako je odgovor ne obrazložiti)

DOSTAVLJENE GARANCIJE PONUDE:

r.b	Ponuđač	Naziv izdavaoca garancije	Broj i datum izdavanja garancije	Iznos garancije ponude	Datum važenja garancije
-----	---------	---------------------------	----------------------------------	------------------------	-------------------------

¹ Ukoliko je primjenjivo

1.	Doo” Termoinženjering “ Podgorica	Hipotekarna banka AD Podgorica	10.03.2022. godine 109-332/3	2479,50€	27.07.2022.g
----	---	--------------------------------------	------------------------------------	----------	--------------

GARANCIJA PONUDE JE U SKLADU SA TENDERSKOM DOKUMENTACIJOM

r.b	Ponudač (naziv i sjedište)	Garancija ponude u skladu sa tenderskom dokumentacijom (da/ne)
	Doo” Termoinženjering “ Podgorica	da

OCJENA PONUDE U ODNOSU NA TEHNIČKU SPECIFIKACIJU:

1. Ponudač (naziv i sjedište ponuđača)

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavke specifikacije	Ispravna u ponudi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava, Br: : 07-0702-3066/22da ponudač nije u kaznenoj videnciji , od 02.03.2022. - Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava, da odgovorno čice Ranko Šćepanović nije u kaznenoj evidenciji, br 07-0702-3066/22 od 02.03.2022.
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve	Crna Gora

dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Uprava prihoda i carina Područna jedinica Podgorica Filijala za utvrđivanje i naplatu poreskih obaveza, 17/01-2-4935/2 , od 18.03.2022.g
Ponudač mora da dostavi kao SASTAVNI DIO PONUDE I IZJAVU PRIVREDNOG SUBJEKTA NA Obrascu 1. izabrani ponudač je dužan prije zaključenja ugovora da dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza	Izjava privrednog subjekta dostavljena i u skladu sa tend. Dok., PIB: 02077256, Žr: 520-9923-85
Rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja	Rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja
Ponudač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 8 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponudač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude; 2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora; 3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili 4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama. U GARANCIJI MORA DA STOJI NAZNAKA da je neopoziva i bezuslovno plativa na prvi poziv.	<i>Hipotekarna banka AD Podgorica,</i> 10.03.2022. godine <i>109-332/3, vazi do 27.07.2022.</i> <i>Iznos 2479,50€</i>
Rok izvršenja ugovora je 60 dana od dana avansa.	Rok izvršenja ugovora je 60 dana od dana avansa.
Mjesto izvršenja ugovora je fco naručilac, i Zainteresovani ponuđači mogu izvršiti uvidu licu mjesta kod naručioca , po najavi i dogovoru sa istim.	Mjesto izvršenja ugovora je fco naručilac, i Zainteresovani ponuđači mogu izvršiti uvidu licu mjesta kod naručioca , po najavi i dogovoru sa istim.

Rok plaćanja: uplata avansa u visini 30% od vrijednosti ugovora u roku od 7 dana od zaključivanja Ugovora. Da bi mu se avans uplatio , ponuđač dostavlja avansnu garanciju za avansno plaćanje u iznosu ugovorenog avansa, sa rokom važenja za vrijeme ukupnog trajanja ugovora i dostavlja avansni račun. Uplata preostalog dijela vrijednosti ugovora (70%)je u periodu od 90 dana nakon primopredaje posla, tj. potpisivanja Zapisnika o kvantitativno-kvalitativnoj primopredaji posla, koji potpisuju predstavnici obje strane ugovarača. Od tog dana , potpisanog Zapisnika, teče i garantni rok za predmetnu javnu nabavku. U slučaju produženja realizacije ugovora , ponuđač mora produžiti i avansnu garanciju , kao i garanciju ugovora.	Uplata avanska u visini 30% od vrijednosti ugovora u roku od 7 dana od zaključivanja Ugovora.
Način plaćanja je: na žiro račun Dobavljača.Žiro račun: _____ Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i banke).	520 -9923-85 Hipotekarna banka
Uslov plaćanja konačne uplate su dostavljena faktura i zapisnik o primopredaji potpisan od strane ovlašćenih predstavnika ugovornih strana.	Uslov plaćanja konačne uplate su dostavljena faktura i zapisnik o primopredaji potpisan od strane ovlašćenih predstavnika ugovornih strana
Garantni rok : za toplotne pumpe i izvedene montažne radove je 2. godine i počinje da teče od dana potpisanog zapisnika o primopredaji. - Izabrani ponuđač je obavezan da u periodu garantnog roka, u roku od 24 sata po prijemu pisanog obavještenja , emailom, o nastalom kvaru, pristupi intervenciji na otklanjanju kvara. , izabrani ponuđač je dužan da naručiocu dostavi pisani zahtjev u slučaju potrebe za produženje roka za otklanjanje nastalog kvara sa obrazloženjem, na koji naručilac daje saglasnost.	Garantni rok 2 godine
Od ponuđača se zahtijeva da u FINANSIJSKOM DIJELU PONUDE u koloni ODGOVOR navede proizvođača, naziv, tip i model toplotnih pumpi koje nude	Isporuka i ugradnja vazduhom hlađene toplotne pumpe sledećih karakteristika: Tip kompresora: scroll (zavojni) Rashladni fluid: R410A Broj nezavisnih rashladnih krugova 2 Broj kompresora: 8-10 Regulacija kapaciteta: 0-20-30-40-50-60-70-80-90-100% (sa 10 kompresora) 12-25-37-50-62-75-87-100% (sa 8 kompresora) Broj ventilatora 8-10 Tip izmenjivača toplote: pločasti tip ventilatora: aksilajni niskošumni kontrola ventilatora: kontrolisani broj obrtaja u zavisnosti od potrebnog kapaciteta kondenzatora Obavezne dodatne opcije • antivibracioni oslonci na svakom kompresoru • Dodatna zaštita kondenzatora epoksi premazom zbog blizine mora • Pogodna za rad na povišenim

	temperaturama • Komunikacioni modul (ModBUS, BACNet) • Victaulic spojnice za brzu montažu Uslovi rada Režim grijanja: Spoljašnja temperatura -1 °C / □=85% Temperaturni režim : 50/45 °C Fluid: etilen glikol 10% Kapacitet grijanja: 360-400kW Angažovana ukupna snaga toplotne pumpe: 140-150 kW Pad pritiska na izmjenjivaču ≤50kPa Opseg spoljašnje temperature u režimu grijanja:-15°C-+35°C Režim hlađenja: Spoljašnja temperatura 35°C / □=50% Temperaturni režim : 7/12 °C Fluid: etilen glikol 10% Kapacitet hlađenje: 380-400 kW Angažovana ukupna snaga toplotne pumpe: 120-130 kW Pad pritiska na izmjenjivaču ≤55kPa Opseg spoljašnje temperature u režimu hlađenja:+10 °C -+47°C U okviru ponude dostaviti tehnički ispis (list) za tražene radne uslove, kao i za standardne uslove propisane EN14511. Toplotna pumpa mora biti sertifikovana od strane Eurovent-a ili ekvivalent. - Proizvođač: Clint, model: CHA/K/AF/WP-13010-P Vazduhom hlađena toplotna pump
Ponudač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu: • garanciju, neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi sedam dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora. U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, dobavljač dužan je da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora	Hipotekarna banka , br 109-332/3 17.03.2022.g,
Sastavni dio ponude je tehnički list pumpi iz koga se nedvosmisleno može utvrditi da su ponuđene pumpe u klasi A+ energetskog nivoa, prema EN14511	Sertifikat Eurovent 12.05.001, Clint, za opremu, sa performansama, Brosura , tehnički podaci
sastavni dio ponude je licenca za ponuđača za izvođenje mašinskih postrojenja , uređaja i instalacija izdata od nadležnog organa	Ministarstvo održivog razvoja i turizma Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje Direkcija za licence, registar i drugostepeni posti UPI 107/7- 498/2 od 31.07.2019.g
Dokaz za zaposlenog inženjera koji posjeduje licencu za rukovođenje izvođenjem mašinskih postrojenja i uređaja i instalacija izdatu od nadležnog organa. licenca je sastavni dio ponude dokaz za zaposlenog inženjera je sastavni dio ponude	Potvrda poslodavcu O zaposlenima CRNA GORA , PORESKA UPRAVA Područna jedinica Podgorica, Milić Zlatibor,

: kopija radne knjizice, prijava za osiguranje)	Radna knjizica istog, Licenca istog Potvrda o članstvu Privredne komore , 02-653 , od 15.,02.2022. CRNAGORA PORESKA UPRAVA Podrucna jedinica Podgorica
Rok izvršenja ugovra je 60 dana od dana uplate avansa	Rok izvršenja ugovra je 60 dana od dana uplate avansa
Mjesto izvršenja ugovora je fco naručilac, Sportski centar Igalo Herceg Novi. Zainteresovani ponuđači mogu izvršiti uvid u projekat i izvedeno stanje na licu mjesta kod naručioca , po najavi i dogovoru sa istim.	FCO Sportski centar Igalo, Herceg Novi
FCO Sportski centar Igalo, Herceg Novi	FCO Sportski centar Igalo, Herceg Novi
Uplata avanska u visini 30% od vrijednosti ugovora u roku od 7 dana od zaključivanja Ugovora.	Uplata avanska u visini 30% od vrijednosti ugovora u roku od 7 dana od zaključivanja Ugovora.
Uplata avanska u visini 30% od vrijednosti ugovora u roku od 7 dana od zaključivanja Ugovora.	520 -9923-85 Hipotekarna banka
Uslov plaćanja konačne uplate su dostavljena faktura i zapisnik o primopredaji potpisan od strane ovlašćenih predstavnika ugovornih strana.	Uslov plaćanja konačne uplate su dostavljena faktura i zapisnik o primopredaji potpisan od strane ovlašćenih predstavnika ugovornih strana.
Uslov plaćanja konačne uplate su dostavljena faktura i zapisnik o primopredaji potpisan od strane ovlašćenih predstavnika ugovornih strana.	Garantni rok 2 godine
Od ponuđača se zahtijeva da u FINANSIJSKOM DIJELU PONUDE u koloni ODGOVOR navede proizvođača, naziv, tip i model toplotnih pumpi koje nude	Isporuka i ugradnja vazduhom hlađene toplotne pumpe sledećih karakteristika: Tip kompresora: scroll (zavojni) Rashladni fluid: R410A Broj nezavisnih rashladnih krugova 2 Broj kompresora: 8-10 Regulacija kapaciteta: 0-20-30-40-50-60-70-80-90-100% (sa 10 kompresora) 12-25-37-50-62-75-87-100% (sa 8 kompresora) Broj ventilatora 8-10 Tip izmenjivača toplote: pločasti tip ventilatora: aksilajni niskošumni kontrola ventilatora: kontrolisani broj obrtaja u zavisnosti od potrebnog kapaciteta kondenzatora Obavezne dodatne opcije • antivibracioni oslonci na svakom kompresoru • Dodatna zaštita kondenzatora epoksi premazom zbog blizine

	mora • Pogodna za rad na povišenim temperaturama • Komunikacioni modul (ModBUS, BACNet) • Victaulic spojnice za brzu montažu Uslovi rada Režim grijanja: Spoljašnja temperatura -1 °C / □=85% Temperaturni režim : 50/45 °C Fluid: etilen glikol 10% Kapacitet grijanja: 360-400kW Angažovana ukupna snaga toplotne pumpe: 140-150 kW Pad pritiska na izmjenjivaču ≤50kPa Opseg spoljašnje temperature u režimu grijanja:-15°C-+35°C Režim hlađenja: Spoljašnja temperatura 35°C / □=50% Temperaturni režim : 7/12 °C Fluid: etilen glikol 10% Kapacitet hlađenje: 380-400 kW Angažovana ukupna snaga toplotne pumpe: 120-130 kW Pad pritiska na izmjenjivaču ≤55kPa Opseg spoljašnje temperature u režimu hlađenja:+10 °C -+47°C U okviru ponude dostaviti tehnički ispis (list) za tražene radne uslove, kao i za standardne uslove propisane EN14511. Toplotna pumpa mora biti sertifikovana od strane Eurovent-a ili ekvivalent. - Proizvođač: Clint,.model: CHA/K/AF/WP-13010-P Vazduhom hlađena toplotna pump
.Kriterijum kvalitet (30 bodova) se odnosi i dokazuje sa : 2.1. reference (15 bodova)ponuđača koje se dokazuju potvrdama izdatim od strane investitora, odnosno korisnika o izvršenim istim ili isličnim predmetom nabavke , nabavke toplotih pumpi i montaža istih , tokom prethodnih 5 godina , računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen; Pod sličnim poslovima podrazumijeva se toplotne pumpe instalirane snage električne energije pumpe od 100kW i na više. Maksimalan broj bodova po ovom parametru (15bodova) dodijelit će se ponuđaču koji Kriterijum kvalitet dokaze sa najvećim brojem potvrda , dokaza koji ispunjavaju navedeni uslov. 2.2. reference za servis toplotnih pumpi (15 bodova)potvrde od kupaca ponuđača u periodu od prethodnih 5 godina , računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen; Pod istim se računa predmet javne nabavke , a pod sličnim se računaju toplotne pumpe instalirane snage	3.Potvrda o dobro obavljenom poslu montaže- Old Town Invest Group.pdf 5.Potvrda o dobro obavljenom servisu - Delta MCG.pdf 4.Potvrda o dobro obavljenom servisu-BAR-KOD.pdf 3.Potvrda o dobro obavljenom servisu-Glosarij.pdf 2.Potvrda o dobro obavljenom servisu-Huma hotel.pdf 1.Potvrda o dobro obavljenom servisu-CETI.pdf 8.Potvrda o dobro obavljenom poslu montaže Voli tade -2019.pdf 7.Potvrda o dobro obavljenom poslu montaže-Huma hotel.pdf 7.Potvrda o dobro obavljanju poslova servisiranja Voli.pdf 5.Potvrda o dobro obavljenom poslu montaže Comodoro.pdf 4.Potvrda o dobro obavljenom poslu montaže- Dom Vosjke PM.pdf 6.Potvrda o dobro obavljenom servisu-Huma hotel.pdf 2.Potvrda o dobro obavljenom poslu montaže-Glosarij.pdf 1. Potvrda o dobro obavljenom poslu-montaža Voli trade 2020.pdf

električne energije pumpe od 100kW i na više. Maksimalan broj bodova po ovom parametru (15bodova) dodijelit će se ponuđaču koji Kriterijum kvalitet se odnosi na navedeni broj potvrda, u ponudi najveći broj dokaza koji ispunjavaju navedeni uslov. Ponuđač NAVODI BROJ POTVRDA I POD 2.1 i za 2.2 ,	6.Potvrda o dobro obavljenom poslu montaže- Paunović&Co.pdf
Od ponuđača je traženo da sto prije dostavi dokaze u originalu ili ovjerene kopije, sto je isti i uradio, da bi se sto prije, zbog najavljenih povećanja cijena pumpi, moglo rezervisati kod dobavljača ovog ponuđača.	-

2. Ponuđač (naziv i sjedište ponuđača)

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavke specifikacije	Ispostovana tehnička specifikacija , u fin dijelu ponude naveden proizvođač gore navedeno
Zahtjev 1 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke	Ispoštovano - gore navedeno
Zahtjev 2 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke	Ispoštovano- gore navedeno

Ponudi je dodjeljeno : 100 bodova

Rangiranje: 1. Doo“ Termoinženjering Podgorica

Sa izabranim ponuđačem će se sklopiti ugovor.

Ponuda ispravna po čl. 132 Zakona o JN.

OD PONUĐAČA SU ZAHTIJEVANA POJAŠNJENJA/DOPUNE PRIMLJENIH PONUDA U VEZI SA TEHNIČKIM SPECIFIKACIJAM - NIJE PRIMJENLJIVO.

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Ponuđena cijena
1.	Doo“ Termoinženjering Podgorica	116 061, 54€ bez PDV-a

Podaci o ponuđaču:

1.	Doo“ Termoinženjering Podgorica Adresa : Sava Čelebića 8 PIB : 02077256 OFFICE@TERMOING.CO.ME Kontakt osoba: Ranko Šćepanović
----	---

9. Uputstvo o pravnoj zaštiti

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi naručiocu preko ESJN. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žililaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

OVLAŠĆENO LICE NARUČIOCA



Radovan Ralević
(potpis)²

² Ukoliko naručilac koristi sertifikovani elektronski potpis, pečat nije potreban

