

Uprava javnih radova
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 04-21/22
Redni broj iz Plana javnih nabavki : 95
Djelovodni br. 01-426/22 ~ 1723/1

Podgorica, 21.04.2022.godine

Na osnovu člana 94 stav 1 Zakona o javnim nabavkama Uprava javnih radova, objavljuje na Portalu javnih nabavki

IZMJENA BR. 1
TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA
IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI PJEŠAČKOG PODZEMNOG PROLAZA ISPOD
MAGISTARLNOG PUTA BAR- PETROVAC U NASELJU ŠUŠANJ, SA PJEŠAČKOM
SAOBRAĆAJNICOM DO ŠETALIŠTA PORED PLAŽE ŽUKOTRLICA, OPŠTINA BAR

Mijenja se tekst:

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu ξ polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane naručiocu i trećim licima od vršenja ugovorenih radova na iznos od 100.000,00 eura, sa rokom važenja od dana početka izvršenja ugovora do dana isteka garantnog roka. Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se odnosi na ugovorene radove i da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak. U polisi se mora navesti da se ista izdaje za javnu nabavku i to "Izvođenje radova na izgradnji pješačkog podzemnog prolaza ispod magistarlnog puta Bar- Petrovac u naselju Šušanj, sa pješačkom saobraćajnicom do šetališta pored plaže Žukotrlica, Opština Bar.". U slučaju da izabrani ponuđač uz potpisan ugovor o javnoj nabavci ne dosavi naručiocu ovu polisu ili je dostavi u roku koji je manji od ponuđenog garantnog roka biće aktivirana garancija ponude

i glasi:

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu ξ polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane naručiocu i trećim licima od vršenja ugovorenih radova na iznos od 100.000,00 eura, , sa rokom važenja od dana početka izvršenja ugovora do dobijanja završnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje objekta. Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se odnosi na ugovorene radove i da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak. U polisi se mora navesti da se ista izdaje za javnu nabavku i to "Izvođenje radova na izgradnji pješačkog podzemnog prolaza ispod magistarlnog puta Bar- Petrovac u naselju Šušanj, sa pješačkom saobraćajnicom do šetališta pored plaže Žukotrlica, Opština Bar." U slučaju da izabrani ponuđač uz potpisan ugovor o javnoj nabavci ne dosavi naručiocu ovu polisu ili je dostavi u roku koji je manji od ponuđenog garantnog roka biće aktivirana garancija ponude.

U tehničkoj specifikaciji mijenja se pozicija 174 i glasi:

174	Nepredviđeni radovi. Ponuđač će u finansijskom dijelu ponude uračunati troškove koji se odnose na eventualne nepredviđene radove (shodno projektnoj dokumentaciji), a koje iznose 5 % od ukupne vrijednosti za sve radove (pozicija od 1 do 173)	1 eura
-----	--	--------

U tehničkoj specifikaciji mijenja se pozicija 103 i glasi:

103	KAMENOREZAČKI RADOVI: Nabavka materijala i oblaganje zidnih površina prirodnim kamenom, koristiti adekvatno ljepilo za kamen. Boja kamena bež/siva, sa Nikšićkog podneblja, tzv "Nikšićki kamen" ili ekvivalent, cijepani sa grubo obijenim ivicama, debljine 2cm, širine od 15cm do 25cm, slobodne dužine. Kamene ploče namjenjene za saobraćaj vozila i popločavanje pješackih staza, moraju da budu izrađene od žilave, homogene stijene eruptivnog porekla, koja je otporna na mraz i so. Kamen koji će se upotrijebiti mora imati čvrstoću na pritisak od 80-100 Mpa i 0 pri istezanju. Obračun po m2 izvedene pozicije.	kamene ploče d=2cm	591 m2
-----	---	-----------------------	--------

U tehničkoj specifikaciji mijenja se pozicija 104 i glasi:

104	Nabavka materijala i oblaganje podnih površina prirodnim kamenom. Boja kamena bež/siva, sa Nikšićkog podneblja, tzv "Nikšićki kamen" ili ekvivalent, štokovan sa pravilnim ivicama, debljine 3cm, formatiran, dimenzije 20x40cm. Kamene ploče namjenjene za saobraćaj vozila i popločavanje pješackih staza, moraju da budu izrađene od žilave, homogene stijene eruptivnog porekla, koja je otporna na mraz i so. Kamen koji će se upotrijebiti mora imati čvrstoću na pritisak od 80-100 Mpa i 0 pri istezanju. Obračun po m2 izvedene pozicije.	kamene ploče d=3cm	165 m2
-----	--	-----------------------	--------

U tehničkoj specifikaciji mijenja se pozicija 105 i glasi:

105	Nabavka materijala i oblaganje stepenišnih površina prirodnim kamenim pločama na lijepku. Boja kamena bež/siva, sa Nikšićkog podneblja, tzv "Nikšićki kamen" ili ekvivalent, štokovan sa pravilnim ivicama, debljine 3cm, formatiran, dimenzije 20x40cm. Kamene ploče namjenjene za saobraćaj vozila i popločavanje pješackih staza, moraju da budu izrađene od žilave, homogene stijene eruptivnog porekla, koja je otporna na mraz i so. Kamen koji će se upotrijebiti mora imati čvrstoću na pritisak od 80-100 Mpa i 0 pri istezanju. Obračun po m2 izvedene pozicije.	kamene ploče d=3cm	110 m2
-----	---	-----------------------	--------

Predsjedavajući Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke:

Milica Bakić

