

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Održavanje i servis agregata, po partijama

Vrsta predmeta:

Usluge

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

UPRAVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH
SANKCIJA

PIB:

02000458

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
Sastavni dio ponude je popunjen I ovjeren Obrazac 2 (član 5 stav 4 Pravilnik za sprovođenje jednostavnih ("Službeni list Crne Gore" , br.061/20 od 24.06.2020., 065/20 od 03.07.2020. I br. 071/20 od 16.07.2020.godine, 074/20 od 23.07.2020.godine, 102/20 od 16.10.2020.godine, 051/21 od 20.05.2021.) Potpisivanjem Obrasca 2-izjava, ovlašćeno lice ponuđača pod punom moralnom, materijalnom I krivičnom odgovornošću izjavljuje da ispunjava obavezne uslove za učešće u postupku jednostavne nabavke da: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu; 2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.	Obavezni uslovi	Da
Potpisivanjem Obrasca 2-izjava, ovlašćeno lice ponuđača pod punom moralnom, materijalnom I krivičnom odgovornošću izjavljuje da ne postoji sukob interesa definisan članom 41 Zakona o javnim nabavkama.	Obavezni uslovi	Da
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekt koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenje ili potvrde organa uprave nadležng za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekt ima sjedište.	Obavezni uslovi	Da
12 mjeseci od dana zaključenja ugovora. Rok odziva prilikom problema u radu sistema i pristupanje otkaljanju problema je maksimum 12 h. partija I	Rok izvršenja ugovora	Ne
Servis za partiju II potrebno je uraditi u roku od 30 dana od potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora	Ne
Mjesto izvršenja ugovora je Uprava za izvršenje krivičnih sankcija na adresi Velje brdo bb, Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora	Da

Rok plaćanja je: u roku od 30 dana od dan dostavljanja mjesečnih faktura i izvještaja za prethodni mjesec.	Rok plaćanja	Ne
Rok plaćanja je: u roku od 30 dana od dan dostavljanja fakture i izvještaja za servisiranja navedenih agregata Partija II	Rok plaćanja	Ne
Način plaćanja je: Virmanski.	Način plaćanja	Da
60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude	Da
Napomena: Stavka broj 6 kod servisiranja agregata agregat, partija II (Agregat C38D5) nalazi se u Bijelom Polju tako da u cijenu treba uključiti troškove servisiranja.	Drugi uslovi	Ne
PARTIJA I: IZLAZAK PO POZIVU : Obaveza Izvođača je da po pozivu (Telefonskim, pismenim putem, faxom ili meilom) za hitan servis i intervenciju, reaguje u najkraćem roku i preduzme sve radnje po proceduri proizvođača opreme. Vreme izlaska na lice mjesta po pozivu je minimum 3 (tri) sata u radno vrijeme i 5 (pet) sata vikendom i praznicima.	Drugi uslovi	Ne
PARTIJA I: Dokaz, izdat od strane proizvođača upravljačkog modula za kontrolu rada dizel elektro agregata na ime pravnog lica (ili lica zaposlenog u pravnom licu) o obučenosti za rad na upravljačkom modulu i pripadajućem proizvođačkom softveru.	Drugi uslovi	Ne
PARTIJA I: Izjava Ponuđača da će za nuđene agregate koristiti licencirani softver za konekciju dizel elektro agregat.	Drugi uslovi	Ne
Dokaz, izdat od strane proizvođača opreme (ili distributera proizvođačke opreme) da je ponuđač, kao pravno lice, ovlašten za: održavanje, servis i popravku dizel električnih agregata na teritoriji Crne Gore; kao i za prodaju i ugradnju originalnih rezervnih dijelova za dizel agregate;	Drugi uslovi	Da
Licenca ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata izdata od Ministarstva održivog razvoja i turizma za obavljanje elektrotehničkih poslova, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/2019).	Uslovi za obavljanje djelatnosti	Da

PARTIJA I: Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke: ISO 27001	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke	Ne
---	---	----

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
Sastavni dio ponude je popunjen I ovjeren Obrazac 2 (član 5 stav 4 Pravilnik za sprovođenje jednostavnih ("Službeni list Crne Gore" , br.061/20 od 24.06.2020., 065/20 od 03.07.2020. I br. 071/20 od 16.07.2020.godine, 074/20 od 23.07.2020.godine, 102/20 od 16.10.2020.godine, 051/21 od 20.05.2021.) Potpisivanjem Obrasca 2-izjava, ovlašćeno lice ponuđača pod punom moralnom, materijalnom I krivičnom odgovornošću izjavljuje da ispunjava obavezne uslove za učešće u postupku jednostavne nabavke da: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu; 2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.	Obavezni uslovi	Da
Potpisivanjem Obrasca 2-izjava, ovlašćeno lice ponuđača pod punom moralnom, materijalnom I krivičnom odgovornošću izjavljuje da ne postoji sukob interesa definisan članom 41 Zakona o javnim nabavkama.	Obavezni uslovi	Da

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekt koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenje ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekt ima sjedište.	Obavezni uslovi	Da
12 mjeseci od dana zaključenja ugovora. Rok odziva prilikom problema u radu sistema i pristupanje otkaljanju problema je maksimum 12 h. partija I	Rok izvršenja ugovora	Ne
Servis za partiju II potrebno je uraditi u roku od 30 dana od potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora	Ne
Mjesto izvršenja ugovora je Uprava za izvršenje krivičnih sankcija u Podgorici i Bijelom Polju.	Mjesto izvršenja ugovora	Da
Rok plaćanja je: u roku od 30 dana od dan dostavljanja mjesečnih faktura i izvještaja za prethodni mjesec.	Rok plaćanja	Ne
Rok plaćanja je: u roku od 30 dana od dan dostavljanja fakture i izvještaja za servisiranja navedenih agregata Partija II	Rok plaćanja	Ne
Način plaćanja je: Virmanski.	Način plaćanja	Da
60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude	Da
Napomena: Stavka broj 6 kod servisiranja agregata agregat, partija II (Agregat C38D5) nalazi se u Bijelom Polju tako da u cijenu treba uključiti sve troškove prilikom servisiranja.	Drugi uslovi	Ne
PARTIJA I: IZLAZAK PO POZIVU : Obaveza Izvođača je da po pozivu (Telefonskim, pismenim putem, faxom ili meilom) za hitan servis i intervenciju, reaguje u najkraćem roku i preduzme sve radnje po proceduri proizvođača opreme. Vreme izlaska na lice mjesta po pozivu je minimum 3 (tri) sata u radno vrijeme i 5 (pet) sata vikendom i praznicima.	Drugi uslovi	Ne
PARTIJA I: Dokaz, izdat od strane proizvođača upravljačkog modula za kontrolu rada dizel elektro agregata na ime pravnog lica (ili lica zaposlenog u pravnom licu) o obučenosti za rad na upravljačkom modulu i pripadajućem proizvođačkom softveru.	Drugi uslovi	Ne

PARTIJA I: Izjava Ponuđača da će za nuđene agregate koristiti licencirani softver za konekciju dizel elektro agregat.	Drugi uslovi	Ne
Dokaz, izdat od strane proizvođača opreme (ili distributera proizvođačke opreme) da je ponuđač, kao pravno lice, ovlašćen za: održavanje, servis i popravku dizel električnih agregata na teritoriji Crne Gore; kao i za prodaju i ugradnju originalnih rezervnih djelova za dizel agregate;	Drugi uslovi	Da
Licenca ovlašćenog inženjera elektrotehnike, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/2019). Ovaj dokaz se dokazuje dostavljanjem radne knjižice, prijave za osiguranje ili ugovora o radu sa traženom Licencom.	Stručna i tehnička sposobnost	Da
PARTIJA I: Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke: ISO 27001	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke	Ne

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da

Tehnička specifikacija prije izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
--------------------	------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------------------	----------	----------------

	1	Godišnje održavanje ispravnosti i funkcionalnosti dizel agregata Cummins Power GenerationC55D5e, 55 Kva/44 Kw stand by (Partija I)	3820.00		1	Godišnje održavanje ispravnosti i funkcionalnosti dizel agregata Cummins Power GenerationC55D5e, 55 Kva/44 Kw stand by	Obaveza Ponuđača je da jednom mjesečno izvrši preventivni pregled i radove koje podrazumjevaju preventivno održavanje za normalan rad agregata. U ove radove spada: ☐ provjera nivoa i dosipanje ulja u motoru; ☐ provjera nivoa goriva; ☐ provjera rashladne tečnosti u hladnjaku (nivo, kvalitet i dosipanje); ☐ provjera čistoće filtera vazduha; ☐ ispuštanje vode iz predfiltera za gorivo; ☐ provjera i u zavisnosti od vrste akumulatora dosipanje elektrolita aku baterija; ☐ provjera dotegnutosti svih spojeva na dizel motoru, genaratoru; ☐ provjera ispravnosti elektro upravljačkog ormara agregata; ☐ start agregata u program rada (ispravnost gen seta); ☐ kontrola rada punjača akumulatorske baterije (napon i struju punjenja); ☐ kontrola rada grijača rashladne tečnosti bloka motora; ☐ kontrola zategnutosti kaiševa; ☐ provera položaja u kom se nalazi glavna strujna sklopka na DEA; ☐ provera rada tastera za hitno isključenje; ☐ kontrola napona i	2.00	komad
--	---	--	---------	--	---	--	---	------	-------

frekvencije DEA, pritiska ulja i ostalih instrumenata i indikatora;

- ☐ provera zaptivenosti sistema za: hlađenje, gorivo i izduvne gasove;
- ☐ kontrola boje izduvnih gasova;
- ☐ provera automatskog startovanja;

provera parametara modula upravljačkog dijela agregata i po potrebi kalibrisanje

Godišnji servis I

termovizijsko snimanje : Termovizijsko snimanje se radi jednom godišnje i obuhvata:

- ☐ termovizijsko snimanje DATA CENTRA
- ☐ termovizijsko snimanje F PAVILJONA
- ☐ termovizijsko snimanje ATS I BYPASS oramara
- ☐ termovizijsko snimanje DEA I električnih spojeva u DEA
- ☐ termovizijsko snimanje ostalih glavnih niskonaponskih tablivezanih za DATA CENTAR, DEA I UPS polje

Snimanje se vrši u skladu sa standardom EN 13187:1998 CEN/TC 89. Za urađeno termovizijsko snimanje ponuđač mora generisati Izvještaj.

Servis agregata: Pod godišnjim servisom

agregata
podrazumijeva se
obavezno servisiranje
opreme koja je
direktno vezana sa
garancijom (ukoliko je
ima), a radi se po
preporukama
proizvođača opreme, u
garantnom i
vanganantnom roku. Ti
radovi se rade jednom
godišnje ili do 250
časova rada i
podrazumijevaju
sljedeće radnje:

- zamjena motornog
ulja po preporuci
proizvođača opreme
- zamjena potrošnog
materijala (filter goriva,
filter ulja) po preporuci
proizvođača opreme

Sve ostale radnje se
rade po preporuci
proizvođača opreme:

- zamjena rashladne
tečnosti po preporuci
proizvođača.
- zamjena filtera
vazduha po potrebi.
- zamjena aku baterije
po preporuci
proizvođača opreme.

Godišnji servisi I
termovizijsko snimanje
se izvode u sklopu
mjesečnog održavanja
agregata.

IZLAZAK PO POZIVU
: Obaveza Izvođača je
da po pozivu
(Telefonskim,
pismenim putem,
faxom ili meilom) za
hitan servis i
intervenciju, reaguje u
najkraćem roku i
preduzme sve radnje
po proceduri
proizvođača opreme.
Vreme izlaska na lice
mesta po pozivu je

				minimum 3 (tri) sata u radno vrijeme i 5 (pet) sata vikendom i praznicima. Za intervencije po pozivu naručilac se obavezuje da će da plaća potrošni materijal nakon ispostavljanja računa ponuđača. Intervencije za koje ponuđač smatra da ne spadaju u sitne, zamjene razvodnih tabli, generalni remont generatora, motora ili zamjena agregata ili sl može izvoditi na osnovu prihvaćene ponude od strane naručioca.		
2	Servis agregata	3204.82	1	Agregat marka AC350 -zamjena motornog ulja -zamjena fitera ulja -zamjena filtera nafte -promjena rashlane tečnosti -zamjena filtera vazduha -zamjena seta kaiševa -zamjena filtera vode	2.00	komad
			2	Agregat marka C55D5 -zamjena motornog ulja -zamjena fitera ulja -zamjena filtera nafte -promjena rashlane tečnosti -zamjena filtera vazduha -zamjena seta kaiševa	1.00	komad
			3	Agregat ELCOS -zamjena motornog ulja -zamjena fitera ulja -zamjena filtera nafte -promjena rashlane tečnosti -zamjena filtera vazduha -zamjena seta kaiševa	1.00	komad

	2 Servis agregata	3204.82	4 Agregat GP100 S/D	-zamjena motornog ulja -zamjena fitera ulja -zamjena filtera nafte -promjena rashlane tečnosti -zamjena filtera vazduha -zamjena seta kaiševa	1.00	komad
			5 Agegat GEP150-2	-zamjena motornog ulja -zamjena fitera ulja -zamjena filtera nafte -promjena rashlane tečnosti -zamjena filtera vazduha -zamjena seta kaiševa -zamjena separatora nafte	1.00	komad
			6 Agregat C38D5	-zamjena motornog ulja -zamjena fitera ulja -zamjena filtera nafte -promjena rashlane tečnosti -zamjena filtera vazduha -zamjena seta kaiševa	1.00	komad

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
1	Godišnje održavanje ispravnosti i funkcionalnosti dizel agregata Cummins Power GenerationC55D5e, 55 Kva/44 Kw stand by (Partija I)	3820.00	1	Godišnje održavanje ispravnosti i funkcionalnosti dizel agregata Cummins Power GenerationC55D5e, 55 Kva/44 Kw stand by	Obaveza Ponuđača je da jednom mjesečno izvrši preventivni pregled i radove koje podrazumjevaju preventivno održavanje za normalan rad agregata. U ove radove spada: ☐ provjera nivoa i	2.00	komad

dosipanje ulja u motoru;

- ☐ provjera nivoa goriva;
- ☐ provjera rashladne tečnosti u hladnjaku (nivo, kvalitet i dosipanje);
- ☐ provjera čistoće filtera vazduha;
- ☐ ispuštanje vode iz predfiltera za gorivo;
- ☐ provjera i u zavisnosti od vrste akumulatora dosipanje elektrolita aku baterija;
- ☐ provjera dotegnutosti svih spojeva na dizel motoru, generatoru;
- ☐ provjera ispravnosti elektro upravljačkog ormara agregata;
- ☐ start agregata u program rada (ispravnost gen seta);
- ☐ kontrola rada punjača akumulatorske baterije (napon i struju punjenja);
- ☐ kontrola rada grijača rashladne tečnosti bloka motora;
- ☐ kontrola zategnutosti kaiševa;
- ☐ provera položaja u kom se nalazi glavna strujna sklopka na DEA;
- ☐ provera rada tastera za hitno isključenje;
- ☐ kontrola napona i frekvencije DEA, pritiska ulja i ostalih instrumenata i indikatora;
- ☐ provera zaptivenosti sistema za: hlađenje, gorivo i izduvne gasove;
- ☐ kontrola boje izduvnih gasova;
- ☐ provera

automatskog startovanja;
 provera parametara modula upravljačkog dijela agregata i po potrebi kalibrisanje
 Godišnji servis I termovizijsko snimanje : Termovizijsko snimanje se radi jednom godišnje i obuhvata:

- ☐ termovizijsko snimanje DATA CENTRA
- ☐ termovizijsko snimanje F PAVILJONA
- ☐ termovizijsko snimanje ATS I BYPASS oramara
- ☐ termovizijsko snimanje DEA I električnih spojeva u DEA
- ☐ termovizijsko snimanje ostalih glavnih niskonaponskih tablivezanih za DATA CENTAR, DEA I UPS polje

Snimanje se vrši u skladu sa standardom EN 13187:1998 CEN/TC 89. Za urađeno termovizijsko snimanje ponuđač mora generisati Izveštaj.

Servis agregata: Pod godišnjim servisom agregata podrazumjeva se obavezno servisiranje opreme koja je direktno vezana sa garancijom (ukoliko je ima), a radi se po preporukama proizvođača opreme, u garantnom i vangarantnom roku. Ti

radovi se rade jednom godišnje ili do 250 časova rada i podrazumjevaju sljedeće radnje:

- zamjena motornog ulja po preporuci proizvođača opreme
- zamjena potrošnog materijala (filter goriva, filter ulja) po preporuci proizvođača opreme

Sve ostale radnje se rade po preporuci proizvođača opreme:

- zamjena rashladne tečnosti po preporuci proizvođača.
- zamjena filtera vazduha po potrebi.
- zamjena aku baterije po preporuci proizvođača opreme.

Godišnji servisi I termovizijsko snimanje se izvode u sklopu mjesečnog održavanja agregata.

IZLAZAK PO POZIVU
U Obeveza Izvođača je da po pozivu (Telefonskim, pismenim putem, faxom ili meilom) za hitan servis i intervenciju, reaguje u najkraćem roku i preduzme sve radnje po proceduri proizvođača opreme.

Vreme izlaska na lice mjesta po pozivu je minimum 3 (tri) sata u radno vrijeme i 5 (pet) sata vikendom i praznicima.

Za intervencije po pozivu naručilac se obavezuje da će da plaća potrošni materijal nakon ispostavljanja računa ponuđača.

Intervencije za koje

					ponuđač smatra da ne spadaju u sitne, zamjene razvodnih tabli, generalni remont generatora, motora ili zamjena agregata ili sl može izvoditi na osnovu prihvaćene ponude od strane naručioca.		
2	Servis agregata	3204.82	1	Agregat marka AC350	-zamjena motornog ulja -zamjena filtera ulja -zamjena filtera nafte -promjena rashlane tečnosti -zamjena filtera vazduha -zamjena seta kaiševa -zamjena filtera vode	2.00	komad
			2	Agregat marka C55D5	-zamjena motornog ulja -zamjena filtera ulja -zamjena filtera nafte -promjena rashlane tečnosti -zamjena filtera vazduha -zamjena seta kaiševa	1.00	komad
			3	Agregat ELCOS	-zamjena motornog ulja -zamjena filtera ulja -zamjena filtera nafte -promjena rashlane tečnosti -zamjena filtera vazduha -zamjena seta kaiševa	1.00	komad
			4	Agregat GP100 S/D	-zamjena motornog ulja -zamjena filtera ulja -zamjena filtera nafte -promjena rashlane tečnosti -zamjena filtera vazduha -zamjena seta kaiševa	1.00	komad

	2	Servis agregata	3204.82	5	Agegat GEP150-2	-zamjena motornog ulja -zamjena filtera ulja -zamjena filtera nafte -promjena rashlane tečnosti -zamjena filtera vazduha -zamjena seta kaiševa -zamjena separatora nafte	1.00	komad
				6	Agregat C38D5	-zamjena motornog ulja -zamjena filtera ulja -zamjena filtera nafte -promjena rashlane tečnosti -zamjena filtera vazduha -zamjena seta kaiševa	1.00	komad