

PREGLED POSTUPKA #20013

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	LUKA BAR AD
PIB	02002558
E-mail	kabinet@lukabar.me
Telefon	030/300-400
Internet adresa	www.lukabar.me
Fax	030/300-402
Adresa	Obala 13.jula 2
Grad	Bar
Poštanski broj	85000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Rekonstrukcija trafostanice TS 12
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Sonja Stanišljević
Kontakt	-
Datum objave	01.06.2022. 14:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2022	LUKA BAR AD Rekonstrukcija trafostanice TS 2 45200000 - Radovi na objektima ili dijelovima objekata niskogradnje i visokogradnje	35.000,00 EUR	7.350,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni director nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni director tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat treba da posjeduje ovlaštenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem ovlaštenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) i to važeću licencu za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova, izdatu od Ministarstva održivog razvoja i turizma, u skladu sa važećim Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list Crne Gore", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019 i 82/2020).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvršenim isporukama robe, pruženim uslugama ili izvedenim radovima, tokom prethodnih godina, ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen-rekonstrukcija srednjenaponskih postrojenja u najmanje 5 trafostanica na području Crne Gore	Stručna i tehnička sposobnost
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora. Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu) sa odgovarajućim referencama koje su potrebne za izvršenje predmeta nabavke u skladu sa zakonom-licence ili diplome o završenoj visokoj stručnoj spremi-najmanja kvalifikacija VII1 za inženjera elektrotehničke minimum 2 diplomirana inženjera elektrotehničke.	Stručna i tehnička sposobnost
Ponuđači su dužni da dostave popunjen Obrazac 2.	ESPD
☐ Rok izvršenja ugovora je: - Rok za dostavljanje revidovanog glavnog projekta je 15 dana od dana zaključivanja ugovora; - Rok za isporuku opreme i kompletan završetak radova je 120 dana od dana prihvatanja, od strane Investitora, revidovanog glavnog projekta.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je "Luka Bar" AD.	Mjesto izvršenja ugovora
30 dana od dana potpisivanja konačne situacije	Rok plaćanja
virmanski	Način plaćanja

☐ Garantni rok: Garantni rok za kvalitet izvedenih radova i ugrađenu opremu iznosi min 24 mjeseca računajući od dana primopredaje objekta. Izvođač je dužan da u garantnom roku otkloni o svom trošku sve nedostatke na objektu, koji su nastupili zbog toga što se Izvođač nije pridržavao svojih obaveza u pogledu kvaliteta radova i materijala. Izvođač nije dužan da otkloni nedostatke koji su nastali kao posljedica nemara, nepažnje, nestručnog rukovanja i upotrebe, odnosno nenamjenskog korišćenja objekta od strane Naručioca ili trećih lica.	Garantni rok
Provjera kvaliteta izvedenih radova vršiće se putem stručnog nadzora. Izvođač radova je dužan da prije ugradnje opreme i materijala nadzornom organu stavi na uvid dokumentaciju deklaracija proizvođača kojom se potvrđuje da isporučena oprema i material su istovjetni sa ponuđenom opremom i materijalom.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

Izvođač je obavezan da prije uvođenja u posao Naručiocu dostavi sljedeću tehničku specifikaciju: Za srednjenaponski sklopni blok Certifikat izdat od organa ili tijela za ocjenu usaglašenosti, čija je kompetentnost priznata, i u kojem su jasno utvrđeni referentni i odgovarajući standardi i kojim se potvrđuje podobnost roba po standardu IEC 62271-200 ili ekvivalent, a moraju se izvršiti najmanje sledeća tipska ispitivanja: 1. Dielektrično ispitivanje (IEC 62271-200 – tačka 6.2.), 2. Ispitivanje porasta temperature i mjerenje otpora glavnog sklopa (IEC 62271-200 – tačka 6.4. i 6.5), 3. Ispitivanje kratkotrajne podnosive struje i vršne struje glavnog sklopa i sklopa za uzemljenje (IEC 62271-200 – tačka 6.6), 4. Utvrđivanje uklopne i prekidne sposobnosti (IEC 62271-200 – tačka 6.101), 5. Ispitivanje uklopne i rasklopne snage pri kratkospojnim strujama (IEC 62271-100 tačka 6.102 – 6.106) Za kablove (10 kV i 1kV) i kablovski pribor Certifikat izdat od organa ili tijela za ocjenu usaglašenosti, čija je kompetentnost priznata, i u kojem su jasno utvrđeni referentni i odgovarajući standardi i kojim se potvrđuje podobnost roba po standardu: 1. Certifikat, izdat od ovlaštene ustanove, da su kablovi 10kV izrađeni u skladu sa standardom HD 620 S2 Part 10C; IEC 60 502-2; DIN VDE 0276T 620 ili JUS N.C5.230; 2. Certifikat, izdat od ovlaštene ustanove, da su kablovi 10kV ispitani u skladu sa standardom DIN VDE 0276T620 (HD 620 S2:2010 Part 10-C) ili JUS N.C5.225, (JUS N.C5.235, IEC 60502-2, HD 620 S2:2010 Part 10-C); 3. Izjava proizvođača da je izolacija kablova izvedena postupkom "suvog umrežavanja" 4. Certifikat, izdat od ovlaštene ustanove, da je kablovski 10kV pribor izrađeni u skladu sa CENELEC standardima; 5. Certifikat, izdat od ovlaštene ustanove, da je kablovski 10kV pribor ispitan u skladu sa CENELEC standardima; 6. Certifikat, izdat od ovlaštene ustanove, da su kablovi 1kV izrađeni u skladu sa standardom DIN VDE 0276T603, IEC 60502-1, HD 603 S1 tip 3G2 ili JUS N.C5.220; 7. Certifikat, izdat od ovlaštene ustanove, da su kablovi 1kV ispitani u skladu sa standardom DIN VDE 0276T603 ili JUS N.C5.225, (JUS N.C5.235, IEC 60502-1) 8. Certifikat, izdat od ovlaštene ustanove, da je kablovski 1kV pribor ispitan u skladu sa CENELEC standardima. Sav ugrađeni materijal i oprema moraju odgovarati opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Projektnom dokumentacijom i prilikom realizacije ugovora Izvođač dostavlja Naručiocu potrebnu tehničku dokumentaciju materijala i opreme kojima se dokazuju opisi i bitne karakteristike materijala i opreme u skladu sa standardima definisanim Tenderskom dokumentacijom. Sve troškove ispitivanja materijala i opreme snosi Izvođač.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Planirano	Primopredaja i puštanje u rad

Ponuđač je dužan u ponudi dostaviti: - Ovlašćenje izdato od strane proizvođača, ovlaštenog zastupnika ili distributera da može isporučiti i servisirati robu koja se ugrađuje na teritoriji Crne Gore. Ukoliko ponuđač dostavi ovlašćenje izdato od strane ovlaštenog zastupnika ili distributera, potrebno je da dostavi i dokaz da je isti ovlašten od proizvođača da može isporučiti i servisirati robu koja se ugrađuje za teritoriju Crne Gore. U autorizaciji, odnosno ovlaštenju mora da se navede da se isto odnosi na predmetnu javnu nabavku 20013. Ukoliko je ponuđač proizvođač robe koja se ugrađuje, potrebno je dostaviti samo dokaz o servisiranju na teritoriju Crne Gore.	Drugi uslovi
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora.	Drugi uslovi
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, za slučaj da izabrani ponuđač u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 30 dana dužim od garantnog roka.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena
Maksimalan broj bodova po ovom podkriterijumu je 10 bodova i isti se određuje po sledećoj formuli: $K = K_p + K_i$ gdje su: K – broj bodova za kvalitet; K_p – broj bodova za kvalifikacije i iskustvo ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi izradom tehničke dokumentacije u cjelini (maksimalan broj bodova za K_p je 10) ; K_i – broj bodova za kvalifikacije i iskustvo ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini (maksimalan broj bodova za K_i je 10). Princip vrednovanja ponude po osnovu parametra kvalitet koji se odnosi na kvalifikacije i iskustvo ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi izradom tehničke dokumentacije u cjelini Vrednovanje ponuda po osnovu parametra kvalitet koji se odnosi na kvalifikacije i iskustvo ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi izradom tehničke dokumentacije u cjelini, vrši se na osnovu podataka o kvalifikacijama i iskustvu lica kojem će biti povjereno izvršenje ovog dijela predmeta nabavke. Ponuđač dokazuje ovaj parametar na način što će dostaviti reference tj. potvrde nadležnog organa ili ovlašćene organizacije odnosno pravnog lica (Investitora), kojima potvrđuje da ovlašćeni inženjer koji će rukovoditi izradom tehničke dokumentacije u cjelini ima kvalifikacije i iskustvo u svojstvu ovlašćenog inženjera koji rukovodi izradom tehničke dokumentacije u cjelini na istim ili sličnim poslovima, predviđenim tenderskom dokumentacijom $K_p = (N_p / N_{max}) \times 10$ N_p – broj ponuđenih potvrđenih referenci; N_{max} – broj ponuđenih potvrđenih referenci u ponudi sa najvećim brojem potvrđenih referenci; Ponuđač može angažovati najviše jednog ovlašćenog inženjera koji rukovodi izradom tehničke dokumentacije u cjelini.

Maksimalan broj bodova po ovom podkriterijumu je 10 bodova i isti se određuje po sledećoj formuli: $K = K_p + K_i$ gdje su: K – broj bodova za kvalitet; K_p – broj bodova za kvalifikacije i iskustvo ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi izradom tehničke dokumentacije u cjelini (maksimalan broj bodova za K_p je 10) ; K_i – broj bodova za kvalifikacije i iskustvo ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini (maksimalan broj bodova za K_i je 10). . Princip vrednovanja ponude po osnovu parametra kvalitet koji se odnosi na kvalifikacije i iskustvo ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini Vrednovanje ponuda po osnovu parametra kvalitet koji se odnosi na kvalifikacije i iskustvo ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini, vrši se na osnovu podataka o kvalifikacijama i iskustvu lica kojem će biti povjereno izvršenje ovog dijela predmeta nabavke. Ponuđač dokazuje ovaj parametar na način što će dostaviti reference tj. potvrde nadležnog organa ili ovlašćene organizacije odnosno pravnog lica (Investitora), kojima potvrđuje da ovlašćeni inženjer koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini ima kvalifikacije i iskustvo u svojstvu ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na istim ili sličnim poslovima, predviđenim tenderskom dokumentacijom $K_i = (N_i/N_{max}) \times 10$ N_i – broj ponuđenih potvrđenih referenci; N_{max} – broj ponuđenih potvrđenih referenci u ponudi sa najvećim brojem potvrđenih referenci; Ponuđač može angažovati najviše jednog ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini. Napomena: - Vrednovanje se primjenjuje samo za dostavljene reference/potvrde ponuđača za period koji nije duži od pet godina od dana objavljivanja tenderske dokumentacije. - Isti poslovi su rekonstrukcije srednjenaponskih postrojenja u trafostanicama TS 10/0.4 kV. Slični poslovi su izgradnja i rekonstrukcija trafostanica TS 10/0.4 kV i viših prenosnih odnosa. - Potvrda treba da sadrži podatke o naručiocu, vrsti izvedenih radova/usluga, lokaciji izvođenja radova i konstataciju da su radovi izvedeni blagovremeno i kvalitetno.

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **35.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Izrada i revizija Glavnog projekta rekonstrukcije srednjenaponskog postrojenja u trafostanici TS 10/0.4 kV, koja se nalazi na koncesionom području "Luka Bar" AD: - Trafostanica TS 10/0.4 kV, 2x630 kVA, označena kao (u internom sistemu trafostanica na lučkom području) "TS br.12".	Projektnu dokumentaciju uraditi u skladu sa Projektnim zadatkom i svim važećim propisima iz oblasti izrade investiciono-tehničke dokumentacije.	1,00 komad
2	Demontaža postojeće opreme 10 kV razvodnog postrojenja u navedenoj trafostanici		1,00 komad
3	Nabavka materijala i opreme, isporuka do mjesta ugradnje i izvođenje radova ugradnje novog srednjenaponskog 10 kV postrojenja, u skladu sa revidovanim Glavnim projektom, u trafostanici: - Trafostanica TS 10/0.4 kV, 2x630 kVA, označena kao (u internom sistemu trafostanica na lučkom području) "TS br.12".		1,00 komad
4	Ispitivanje izvedenih elektromontažnih radova i efikasnosti galvanske povezanosti metalnih masa ugrađenog SN bloka sa postojećim uzemljivačem trafostanice.		1,00 komad