PREGLED POSTUPKA #20868

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD PODGORICA
PIB	02751372
E-mail	office@cges.me
Telefon	020/407-682
Internet adresa	www.cges.me
Fax	020/244-492, 020/407-604
Adresa	Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Priključne stezaljke
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Rajka Božović
Kontakt	+382 (20) 407 654
Datum objave	13.06.2022. 13:45

Napomena	Izabrani ponuđač je dužan da potpiše ugovor u roku od 10 dana od dana dostavljanja, i u istom roku vrati Naručiocu potpisan ugovor zajedno sa garancijom za dobro izvršenje ugovora u vrijednosti 10% ugovora. Ukoliko izabrani ponuđač, u roku preciziranom prethodnim stavom, ne dostavi Naručiocu potpisan ugovor zajedno sa traženom garancijom smatraće se da je odbio da zaključi ugovor. U tom slučaju Naručilac će zaključiti ugovor sa sledeće rangiranim ponuđačem po proceduri planiranoj sa prvorangiranim ponuđačem, o čemu se sačinjava službena zabilješka, koja će se objaviti na elektronskom sistemu javnih nabavki (ESJN-u). Napomena: Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ukoliko je u tehničkim specifikacijama za određenu stavku/e naveden robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku “ili ekvivalentno”, ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođača nudi. U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti. Dokazi o ekvivalentnosti podrazumijevaju dostavu tehničke dokumentacije ekvivalentnog proizvoda koji se nudi izdatu od strane proizvođača, kojom se potvrđuje da ponuđeni proizvod ima iste ili bolje karakteristike od karakteristika proizvoda zahtijevanih tehničkom specifikacijom.

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Priključne stezaljke	13.06.2022 13:45	20.06.2022 09:00	20.06.2022 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2 koji je propisan Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavih nabavki („Službeni list CG“, broj 61/20, 65/20, 71/20, 74/20, 102/20, 51/21).	ESPD
Rok izvršenja ugovora je 60 dana od dana zaključivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Centralni magacin - Zagorič.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je po izvršenoj usluzi u roku od 30 dana od prijema uredno ispostavljene fakture.	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski	Način plaćanja

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **10.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Priključne stezaljke	Priključna stezaljka 0', vijčana, namijenjena za spoj AlČe provodnika 150/25mm2 na Al bolcn prečnika Ø 30 mm. NHBG-ŽIKS HARD kat. broj A11 18 30 ili ekvivalent.	10,00 kom
2	Priključne stezaljke	Priključna stezaljka 0', vijčana, namijenjena za spoj AlČe provodnika 150/25mm2 na Al bolcn prečnika Ø 50 mm. NHBG-ŽIKS HARD kat. broj A11 18 50 ili ekvivalent.	10,00 kom
3	Priključne stezaljke	Priključna stezaljka 45', vijčana, namijenjena za spoj AlČe provodnika 150/25mm2 na Al bolcn prečnika Ø 30 mm. NHBG-ŽIKS HARD kat. broj A12 18 30 ili ekvivalent.	10,00 kom
4	Priključne stezaljke	Priključna stezaljka 45', vijčana, namijenjena za spoj AlČe provodnika 150/25mm2 na Al bolcn prečnika Ø 50 mm. NHBG-ŽIKS HARD kat. broj A12 18 50 ili ekvivalent.	10,00 kom
5	Priključne stezaljke	Priključna „T“ stezaljka, vijčana, namijenjena za spoj AlČe provodnika 150/25mm2 - prolaz, sa odvojkom na Al bolcn prečnika Ø 30 mm. NHBG-ŽIKS HARD kat. broj A14 18 30 ili ekvivalent.	10,00 kom
6	Priključne stezaljke	Priključna „T“ stezaljka, vijčana, namijenjena za spoj AlČe provodnika 150/25mm2 - prolaz, sa odvojkom na Al bolcn prečnika Ø 50 mm. NHBG-ŽIKS HARD kat. broj A14 18 50 ili ekvivalent.	10,00 kom

7	Priključne stezaljke	Priključna “T” stezaljka namijenjena za prolaz dva AlČe provodnika 2x240/40mm2 osnog rastojanja 200mm, sa odvojkom na Al bolcn prečnika Ø 30 mm. NHBG-ŽIKS HARD kat. broj AM142 22 30 200 ili ekvivalent.	10,00 kom
8	Priključne stezaljke	Priključna “T” stezaljka namijenjena za prolaz dva AlČe provodnika 2x360/57mm2 osnog rastojanja 200mm, sa odvojkom na Al bolcn prečnika Ø 30 mm. NHBG-ŽIKS HARD kat. broj AM142 27 30 200 ili ekvivalent.	5,00 kom
9	Priključne stezaljke	Priključna “T” stezaljka namijenjena za prolaz dva AlČe provodnika 2x240/40mm2 osnog rastojanja 200mm, sa odvojkom na Al bolcn prečnika Ø 50 mm. NHBG-ŽIKS HARD kat. broj AM142 22 50 200 ili ekvivalent.	5,00 kom
10	Priključne stezaljke	Priključna “T” stezaljka namijenjena za prolaz dva AlČe provodnika 2x360/57mm2 osnog rastojanja 200mm, sa odvojkom na Al bolcn prečnika Ø 50 mm. NHBG-ŽIKS HARD kat. broj AM142 27 50 200 ili ekvivalent.	5,00 kom
11	Priključne stezaljke	Priključna “T” stezaljka namijenjena za prolaz dva AlČe provodnika 2x490/65mm2 osnog rastojanja 200mm, sa odvojkom na Al bolcn prečnika Ø 30 mm. NHBG-ŽIKS HARD kat. broj AM142 30 30 200 ili ekvivalent.	5,00 kom
12	Priključne stezaljke	Priključna “T” stezaljka namijenjena za prolaz dva AlČe provodnika 2x490/65mm2 osnog rastojanja 200mm, sa odvojkom na Al bolcn prečnika Ø 50 mm. NHBG-ŽIKS HARD kat. broj AM142 30 50 200 ili ekvivalent.	5,00 kom