

PREGLED POSTUPKA #22659

Prilijeno: 27. 07. 2022				
Org. jed	Jed. čas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
02-	426/22-	18580/3		

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	VODOVOD I KANALIZACIJA PODGORICA DOO
PIB	02015641
E-mail	vikpg@t-com.me
Telefon	020/440-356
Internet adresa	www.vikpg.me
Fax	
Adresa	Zetskih vladara bb
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka i isporuka utopne bunarske pumpe za Bunar B6, na vodoizvoru Zagorič, Podgorica.
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Nikola Marković
Kontakt	Nikola Marković
Datum objave	27.07.2022. 12:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok važenja ponude: 20 dana od dana javnog otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Izjava privrednog subjekta o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke, obrazac 2	ESPD
Način plaćanja: virmanski	Način plaćanja
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Ovlašćeno stručno lice za praćenje izvršenja predmeta ovog ugovora koji će biti imenovan od strane Naručioca. Ponuđač je dužan prilikom isporuke da dostavi original tehnički list proizvođača za predmetnu pumpu.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Garantni rok za utopnu bunarsku pumpu je minimum 24 mjeseca. Garantni rok počinje teći od dana isporuke.	Garantni rok
Uslovi plaćanja: uplatom na žiro račun, 30 dana po izvršenju predmeta ovog ugovora i dostavljenoj fakturi od Dobavljača, ovjerenoj od strane Ovlašćenog stručnog lica za praćenje izvršenja predmeta ovog ugovora koji će biti imenovan od strane Naručioca.	Uslovi plaćanja
Rok plaćanja: Dobavljaču će se uplatiti u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture, ovjerene od strane Ovlašćenog lica za praćenje izvršenja predmeta ovog ugovora koji će biti imenovan od strane Naručioca.	Rok plaćanja
Rok izvršenja ugovora je maksimum 5 dana od dana potpisivanja Ugovora	Rok izvršenja ugovora
Primopredaja: sprovodi Dobavljač i Ovlašćeno lice za praćenje izvršenja predmeta ovog ugovora koji će biti imenovan od strane Naručioca.	Primopredaja i puštanje u rad
Ponuđač je dužan u ponudi dostaviti: tehnički list izdat od proizvođača kojim se dokazuje da ponuđena pumpa ispunjava tražene tehničke karakteristike iz tabele "Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke,".	Drugi uslovi

Magacin Naručioca, Ul. Zetskih vladara bb Podgorica	Mjesto izvršenja ugovora
Ponuđač je dužan da u bitnim karakteristikama u finansijskom dijelu ponude navede naziv proizvođača utopne bunarske pumpe iz tabele "Tehnicke specifikacije predmeta nabavke".	Drugi uslovi
Ponuda se sačinjava na: ☐ Crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom ☐ Engleski jezik za djelove ponude koji se odnosi na tehnički list proizvođača ponuđenih motora	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi QH krivu izdatu od proizvođača	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **17.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Utopna bunarska pumpa	Pumpa je namijenjena za crpljenje čiste vode maksimalne temperature do 45 deg C i maksimalnim sadržajem pijeska u vodi od 40 g/m³. Pumpa i elektro motor su povezani u jednu kompaktnu cjelinu-monoblok. Aksijalnu silu pumpe preuzima aksijalni ležaj pogonskog elektromotora. Pumpa je višestepena i u sklopu pumpe ugrađen je nepovratni ventil sa oprugom. Pumpa je izrađena od kvalitetnih i trajnih materijala: - radna i sprovodna kola, kućišta stepena pumpe EN-GJL200 - ležajevi vratila AISI 316 (1.4401) /NBR/HNBR - vratilo pumpe AISI 431 (1.4057) - usisna korpa AISI 304 (1.4301) - habajuci prsten radnog kola S185 (1.0035)/NBR Opis pumpe: Utopna bunarska pumpa 10" (spoljašnji prečnik pumpe do 250mm) sa navojnim potisnim DN150 PN16, sledećih hidrauličkih karakteristika: 1 2 3 Q (lit/s) 45 70 105 H (m) 95 80 37 MAX. ETA (%) hidraulički ≥78 NPSH pumpe u datom Q-H opsegu mora biti ≤ od 10.5 m	1,00 kom

Napomena: Radna tacka moze odstupati za fiksni napor do $\pm 3\%$ u pogledu protoka, obavezno prilozi radni dijagram sa prikazanim radnim tackama i efikasnosti pumpe.

Elektromotor:

Dimenzija 8", IP68, trofazni, asinhroni, niskonaponski
3x380(400)V; 50Hz,

Elektromotor je viključić, punjen mešavinom glikola i vode,
predviđen za rad preko frekventnog regulatora odnosno sa
izolacijom PE2+PA

Broj obrtaja elektromotora do 2910 min-1

Start motora: DOL (direktni start) pogodan za rad preko VFD

Hlađenje motora: okolnom vodom

Nominalna snaga elektromotora ≤ 75 kW

Maksimalna nominalna struja elektromotora (na 400V): $I_{nom} \leq 150$ A

Aksijalno opterećenje elektromotora: ≥ 45.000 N

Zaptivanje elektromotora – mehanički zaptivač

Elektromotor se isporučuje sa 90 m kabla H07RN-F 4x50mm²