



D.O.O. "EMINENT"

Broj 95/22

Podgorica, 09.08 2022 god.

Na osnovu člana 149 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore”, broj 74/19 od 30.12.2019. godine), Zahtjeva za dostavljanje ponuda šifra 20013 od 01.06.2022. godine i Obavještenja o ishodu postupka jednostavne nabavke broj 5000 od 06.07.2022. godine, zaključuje se

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI

Između:

Naručioca „Luka Bar” AD Bar, ulica Obala 13. jula br. 2, Identifikacioni broj 02002558, koga zastupa Izvršni direktor Ilija Pješčić (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponudāča „Eminent” DOO sa sjedištem u Podgorici, Vukice Mitrović br. 40, Identifikacioni broj 02088398, koga zastupa Izvršni direktor Ratimir Saveljić (u daljem tekstu: Izvršilac).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za jednostavni postupak javne nabavke-Rekonstrukcija trafostanice TS 12 šifra 20013 od 01.06.2022. godine.

Broj i datum Odluke o ishodu postupka jednostavne nabavke: broj 5000 od 06.07.2022. godine.

Ponuda Izvršioca: „Eminent” DOO šifra 25321 od 06.06.2022. godine.

Član 1.

Dobavljač se obavezuje da će za potrebe Naručioca izvršiti rekonstrukciju trafostanice TS 12, u svemu prema uslovima iz Zahtjeva za dostavljanje ponuda, u skladu sa Obavještenjem o ishodu postupka jednostavne nabavke, ovim ugovorom i prema prihvaćenoj ponudi broj 25321 od 06.06.2022. godine, koja čini sastavni dio ovog ugovora:

1. Izrada i revizija Glavnog projekta rekonstrukcije srednjenaponskog postrojenja u trafostanici TS 10/0.4 kV, koja se nalazi na koncesionom području "Luka Bar" AD: - Trafostanica TS 10/0.4 kV, 2x630 kVA, označena kao (u internom sistemu trafostanica na lučkom području) "TS br.12"(1 komad)-jedinična cijena-500.00€, ukupno 500.00€,
2. Demontaža postojeće opreme 10 kV razvodnog postrojenja u navedenoj trafostanici (1 komad)-jedinična cijena-1,000.00€, ukupno 1,000.00€,
3. Nabavka materijala i opreme, isporuka do mjesta ugradnje i izvođenje radova ugradnje novog srednjenaponskog 10 kV postrojenja, u skladu sa revidovanim Glavnim projektom, u trafostanici: - Trafostanica TS 10/0.4 kV, 2x630 kVA, označena kao (u internom sistemu trafostanica na lučkom području) "TS br.12" (1 komad)-jedinična cijena-32,900.00€, ukupno 32,900.00€,
4. Ispitivanje izvedenih elektromontažnih radova i efikasnosti galvanske povezanosti metalnih masa ugrađenog SN bloka sa postojećim uzemljivačem trafostanice (1 komad)-jedinična cijena-500.00€, ukupno 500.00€.

Član 2.

Ukupna ugovorena cijena bez PDV-a je 34,900.00€.
Vrijednost PDV-a iznosi 7,329.00€.
Ukupna cijena sa PDV-a 42,229.00€.

Član 3.

Plaćanje će se izvršiti virmanski, u roku od 30 dana od dana potpisivanje konačne situacije.

Naručilac će izvršiti plaćanje na žiro račun: 560-1127-35 (Universal Capital banka)

Član 4.

Rok za dostavljanje revidovanog glavnog projekta je 15 dana od dana zaključivanja ugovora.

Rok za isporuku opreme i kompletan završetak radova je 120 dana od dana prihvatanja, od strane Investitora, revidovanog glavnog projekta.

Član 5.

Izvršilac se obavezuje da će Naručiocu izvršiti predmet nabavke na teritoriji „Luka Bar“ AD Bar, na adresi: Obala 13. jula br. 2, 85000 Bar, u skladu sa Ponudom broj 25321 od 06.06.2022. godine.

Član 6.

Izvršilac je obavezan da prije uvođenja u posao Naručiocu dostavi sljedeću tehničku specifikaciju:

Za srednjenaponski sklopni blok

Certifikat izdat od organa ili tijela za ocjenu usaglašenosti, čija je kompetentnost priznata, i u kojem su jasno utvrđeni referentni i odgovarajući standardi i kojim se potvrđuje podobnost roba po standardu IEC 62271-200 ili ekvivalent, a moraju se izvršiti najmanje sledeća tipska ispitivanja:

- Dielektrično ispitivanje (IEC 62271-200 – tačka 6.2.),
- Ispitivanje porasta temperature i mjerenje otpora glavnog sklopa (IEC 62271-200 – tačka 6.4. i 6.5),
- Ispitivanje kratkotrajne podnosive struje i vršne struje glavnog sklopa i sklopa za uzemljenje (IEC 62271-200 – tačka 6.6),
- Utvrđivanje uklopne i prekidne sposobnosti (IEC 62271-200 – tačka 6.101),
- Ispitivanje uklopne i rasklopne snage pri kratkospojnim strujama (IEC 62271-100 tačka 6.102 – 6.106);

Za kablove (10 kV i 1kV) i kablovski pribor

Certifikat izdat od organa ili tijela za ocjenu usaglašenosti, čija je kompetentnost priznata, i u kojem su jasno utvrđeni referentni i odgovarajući standardi i kojim se potvrđuje podobnost roba po standardu:

- Certifikat, izdat od ovlaštene ustanove, da su kablovi 10kV izrađeni u skladu sa standardom HD 620 S2 Part 10C; IEC 60 502-2; DIN VDE 0276T 620 ili JUS N.C5.230,
- Certifikat, izdat od ovlaštene ustanove, da su kablovi 10kV ispitani u skladu sa standardom DIN VDE 0276T620 (HD 620 S2:2010 Part 10-C) ili JUS N.C5.225, (JUS N.C5.235, IEC 60502-2, HD 620 S2:2010 Part 10-C),
- Izjava proizvođača da je izolacija kablova izvedena postupkom "suvog umrežavanja",
- Certifikat, izdat od ovlaštene ustanove, da je kablovski 10kV pribor izrađeni u skladu sa CENELEC standardima,
- Certifikat, izdat od ovlaštene ustanove, da je kablovski 10kV pribor ispitan u skladu sa CENELEC standardima,

- Certifikat, izdat od ovlaštene ustanove, da su kablovi 1kV izrađeni u skladu sa standardom DIN VDE 0276T603, IEC 60502-1, HD 603 S1 tip 3G2 ili JUS N.C5.220,
- Certifikat, izdat od ovlaštene ustanove, da su kablovi 1kV ispitani u skladu sa standardom DIN VDE 0276T603 ili JUS N.C5.225, (JUS N.C5.235, IEC 60502-1) i
- Certifikat, izdat od ovlaštene ustanove, da je kablovski 1kV pribor ispitan u skladu sa CENELEC standardima.

Sav ugrađeni materijal i oprema moraju odgovarati opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Projektnom dokumentacijom i prilikom realizacije ugovora Izvršilac dostavlja Naručiocu potrebnu tehničku dokumentaciju materijala i opreme kojima se dokazuju opisi i bitne karakteristike materijala i opreme u skladu sa standardima definisanim Tenderskom dokumentacijom.

Sve troškove ispitivanja materijala i opreme snosi Izvršilac.

Član 7.

Provjera kvaliteta izvedenih radova vršiće se putem stručnog nadzora. Izvršilac je dužan da prije ugradnje opreme i materijala nadzornom organu stavi na uvid dokumentaciju deklaracija proizvođača kojom se potvrđuje da isporučena oprema i materijal su istovjetni sa ponuđenom opremom i materijalom.

Član 8.

Izvršilac se obavezuje da Naručiocu obezbijedi garantni rok za kvalitet izvedenih radova i ugrađenu opremu 24 mjeseca, računajući od dana primopredaje objekta. Izvršilac je dužan da u garantnom roku otkloni o svom trošku sve nedostatke na objektu, koji su nastupili zbog toga što se Izvršilac nije pridržavao svojih obaveza u pogledu kvaliteta radova i materijala. Izvršilac nije dužan da otkloni nedostatke koji su nastali kao posljedica nemara, nepažnje, nestručnog rukovanja i upotrebe, odnosno nenamjeskog korišćenja objekta od strane Naručioca ili trećih lica.

Član 9.

Izvršilac je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci Naručiocu dostavi:

- garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora,
- garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, za slučaj da Izvršilac u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 30 dana dužim od garantnog roka.

Član 10.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništavan je u skladu sa članom 38 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore”, broj 74/19 od 30.12.2019. godine).

Član 11.

Ugovor se može raskinuti sporazumom ugovornih strana.
Naručilac može raskinuti Ugovor, u svakom trenutku, ukoliko Izvršilac ne izvršava preuzete ugovorene obaveze. U obavještenju o raskidu Naručilac mora navesti razloge raskida Ugovora, kao i datum kada raskid nastupa.

Član 12.

Na sve što nije precizirano ovim ugovorom, primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list Crne Gore”, br. 47 od 07.08.2008., 4/11 i 22/17).

Član 13.

Svi sporovi koji bi proistekli iz ovog ugovora rješavaće se prvenstveno sporazumom. Ukoliko se navedeni spor ne rješi sporazumno, za rješavanje spora određuje se nadležnost Privrednog suda Crne Gore.

Član 14.

Ugovor je pravnovaljano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika Ugovornih strana i sačinjava se u četiri istovjetna primjerka, od kojih po dva zadržavaju obje Ugovorne strane.

NARUČILAC
„Luka Bar” AD
Izvršni direktor

Ilija Pješčić



IZVRŠILAC
„Eminent” DOO
Izvršni direktor

Ratimir Saveljić

