

Naručilac: **Opština Bar**
 Broj: 01-018/21- 1336/2
 Datum: 18.05.2021. godine

Na osnovu člana 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, broj 74/19) i Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 61/20, 65/20, 71/20, 74/20 i 102/20), Opština Bar objavljuje

**ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
 ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE**

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Opština Bar	Lice/a za davanje informacija: Marija Marković
Adresa: Bulevar Revolucije 1	Poštanski broj: 85000
Sjedište: Bar	PIB: 02015099
Telefon: +382 (0)30 301 471	Faks: +382 (0)30 301 467
E-mail adresa: marija.markovic@bar.me	Internet stranica: www.bar.me

II Predmet nabavke:

☒ usluge

III Opis predmeta nabavke:

Vršenje usluga:

Partija 1. Izrada Glavnog projekta adaptacije sportske rasvjete u dvorani "Topolica" Bar
 Partija 2. Revizija Glavnog projekta adaptacije sportske rasvjete u dvorani "Topolica" Bar

IV Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke:

☒ po partijama je:

Partija 1: Izrada Glavnog projekta adaptacije sportske rasvjete u dvorani "Topolica" Bar
 4.000,00 eura

Partija 2: Revizija Glavnog projekta adaptacije sportske rasvjete u dvorani "Topolica" Bar
 800,00 eura

UKUPNO:

4.800,00 €

V Tehničke karakteristike ili specifikacije – Partija 1

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke ¹	Jedinica mjere	Količina
1	Izrada Glavnog projekta adaptacije sportske rasvjete u dvorani "Topolica" Bar		kom	1

PROJEKTNİ ZADATAK

**Glavnog projekta adaptacije sportske rasvjete
u sportskoj dvorani "Topolica" Bar**

1. OPŠTI PODACI

NAZIV PROJEKTA:

Glavni projekat adaptacije sportske
rasvjete u dvorani "Topolica" Bar

INVESTITOR:

D.O.O. "Sportsko-rekreativni centar", Bar

VRSTA PROJEKTA:

Glavni projekat adaptacije

SVRHA PROJEKTA:

Modernizacija sportske rasvjete u skladu sa
međunarodnim propisima i standardima a u cilju
poboljšanja energetske efikasnosti i uštede
električne energije.

2. RASPOLOŽIVE PODLOGE

Od strane Invesitora projektantu će biti dostavljeno:

- Projekat izvedenog stanja elektroinstalacija jake struje Sportske dvorane u Baru, koji je radila firma "Eling" D.O.O., 2009. godina (Odgovorni projektant Sandra Šipčić, dipl. ing. el.)
- Projekat konstrukcije krova objekta.

3. PROJEKTNİ ZADATAK

Projektom predvidjeti demontažu postojećih svjetiljki koje su u funkciji osvjetljenja sportskog terena dvorane "Topolica", kao i lagerovanje demontirane opreme na mjestu koju definiše Investitor.

Projektant je u obavezi da snimi postojeće izvedeno stanje i razmotri mogućnost korišćenja električne opreme montirane u razvodnim ormarima, koji se koriste za napajanje sistema osvjetljenja, kao i pripadajućih provodnika. Pod ovim se podrazumijeva da projekat predvidi, u mjeri u kojoj je to moguće, zadržavanje postojećih razvodnih ormara i napojnih kablova. Projektant je u obavezi da uz saradnju sa tehničkim licima koje delegira Investitor sagleda obim i način upotrebe postojeće električne opreme u novom sistemu osvjetljenja.

¹ Kvalitet, dimenzija, oblik, bezbjednost, performansa, označavanje, rokupotrebe, jedinicamjere, količina i dr.

Projektnim rešenjem treba obraditi sportske programe rukomet i košarka, dok za odbojku to nije potrebno zbog dimenzija terena. Sportsko osvetljenje treba da obezbijedi uslove za održavanje sajamskih i drugih manifestacija zabavnog karaktera. Projektom rekonstrukcije rasvjete zadovoljiti vizuelne zahtjeve svih korisnika sportskog objekta (takmičari, službena lica, gledaoci i mediji).

Projekat sportskog osvetljenja sale treba da bude urađen u skladu sa važećim preporukama međunarodnih sportskih asocijacija: preporukama EHF za rukomet, preporukama FIBA, FIBA Television Manual (Level 1) iz 2009. za košarku, kao i sa preporukama GAISF (General Association of International Sports Federations) i zahtevima EN 12193 "Sports Lighting".

Rukomet: Minimalna horizontalna osvijetljenost na rukometnom terenu treba da bude veća od 1500 Lx (Top quality level) uz $E_{hmin}/E_{hmax} \geq 0,50$ i $E_{hmin}/E_{hsr} \geq 0,70$.

Košarka: Srednja vertikalna osvijetljenost u pravcu glavne kamere $E_{ksr} \geq 2000$ Lx. $E_{vmin}/E_{vmax} \geq 0,60$ i $E_{vmin}/E_{vsr} \geq 0,70$. Srednja vrijednost horizontalnog osvijetljenja E_{hsr} od 0,75 – 1,5 E_{ksr} . Ravnomjernost horizontalne osvijetljenosti: $E_{hmin}/E_{hmax} \geq 0,70$ i $E_{hmin}/E_{hsr} \geq 0,80$.

Indeks blještanja se računa se u svakoj tački proračunskog polja od 0° - 360°, sa korakom od 15°. Maksimalna dozvoljena vrijednost $GR < 50$.

Uslovi za proračune: Nivo na kome se računa horizontalna osvijetljenost je $Z=0$ m; Nivo na kome se računaju vertikalna osvijetljenost i osvijetljenost u pravcu glavne kamere je $Z=1,50$ m; Faktor održavanja je 0,90; Faktor refleksije poda za izračunavanje GR je 0,25. Proračun mora da sadrži tačne pozicije, usmjerenja i nagibe reflektora. pozicije svjetiljki moraju biti u skladu sa stanjem na trenu, tj u skladu sa pozicijama postojećih svjetiljki.

U projektu tabelarno prikazati propisima (standardima) zahtijevane i projektom (računskim putem) postignute fotometrijske karakteristike za različite vrste sportova u zavisnosti od nivoa takmičenja.

Projektom predvidjeti svjetiljke sa energetski efikasnim LED izvorima svetlosti. Kako bi se minimizirali troškovi održavanja, projektovane svjetiljke treba da imaju minimalni vijek trajanja od 50.000h (L80B10). Svjetiljke trebaju biti usklađene sa sportskim standardima o sigurnosti i pravilnom radu i mora da ima oznake ENEC, CE, kao i ballprof (potvrdu da je otporna na udar lopte). Temperatura boje izvora svjetlosti mora da bude između 5500 i 6000K, a indeks reprodukcije boja $Ra \geq 0,85$. Nagib svjetiljki treba da bude takav da pravac maksimalne jačine reprodukcije boja $Ra \geq 0,85$. Nagib svjetiljki treba da bude takav da pravac maksimalne jačine svjetlosti bude pod uglom ne većom od 65°. Svjetiljke treba da imaju mogućnost upravljanja preko DMX protokola. Maksimalna težina svjetiljke je 30 kg. U cilju povećanja energetske efikasnosti, maksimalna električna snaga rasvjete sportskog terena ne smije biti veća od 60 kW. Projekat treba da obezbijedi rješenje za softversko upravljanje sistemom rasvjete putem DMX kontrole. U cilju zadržavanja maksimalne ravnomjernosti, koja se postiže u najvišim nivoima osvijetljenosti, kao i jednake eksploatacije svih svjetiljki, programirane režime rada (scenarije) ostvariti dimovanjem, tj. angažovanjem svih svjetiljki. Na taj način, u različitim režimima rada, sve svjetiljke rade sa određenim procentom svog maksimalnog svjetlosnog fluksa.

Režimi rada sportske rasvjete:

- održavanje,
- treninzi, (u skladu sa pravilima međunarodnih sportskih federacija)
- sportska manifestacija bez TV prenosa (u skladu sa pravilima međunarodnih sportskih federacija)
- sportska manifestacija sa TV prenosom (u skladu sa pravilima međunarodnih sportskih federacija)
- takmičenja, (u skladu sa pravilima međunarodnih sportskih federacija)

4. PRAVNI OKVIR

Projektant je dužan da projekat uradi u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20) i Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta ("Službeni list Crne Gore", br. 044/18 i 043/19).

Glavni projekat uraditi u svemu prema odredbama:

-ovog projektnog zadatka

-fotometrijskog proračuna

-važećih opštih i posebnih pravilnika o izradi ove vrste tehničke dokumentacije

V Tehničke karakteristike ili specifikacije – Partija 2

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke ²	Jedinica mjere	Količina
1	Revizija Glavnog projekta adaptacije sportske rasvjete u dvorani "Topolica" Bar		kom	1

VI Način i rok plaćanja – Partija 1 i 2

Virmanski u roku od 30 dana od dana dostavljanja pozitivne revizije

VII Rok izvršenja usluge:

Partija 1: 30 dana od zaključenja ugovora

Partija 2: 15 dana od dana dostavljanja glavnog projekta na reviziju

VIII Kriterijum za vrednovanje ponude:

☐ najniža ponuđena cijena

broj bodova

IX Način i rok dostavljanja ponuda

☐ Podnošenje ponuda u elektronskoj formi:

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 24.05.2021. godine do 11,00 sati.³

Otvaranje ponuda održaće se dana 24.05.2021. godine u 11,30 sati.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

5 dana

² Kvalitet, dimenzija, oblik, bezbjednost, performansa, označavanje, rokupotrebe, jedinicamjere, količina i dr.

³ Detaljno uputstvo o dostavljanju ponude preko ESJN-a može se naći na adresi www.ujn.gov.me

XI Druge informacije

IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Opština Bar
Broj: 01-018/21-1336/1
Mjesto i datum: Bar, 18.05.2021. godine

U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.74/19),

IZJAVLJUJEM

da u postupku javne nabavke iz Plana javnih nabavki broj 01-018/21-146/1 od 29.01.2021. godine za Vršenje usluga po partijama: Partija 1. Izrada Glavnog projekta adaptacije sportske rasvjete u dvorani “Topolica” Bar i Partija 2. Revizija Glavnog projekta adaptacije sportske rasvjete u dvorani “Topolica” Bar nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.

Predsjednik:

Dušan Raičević

Rukovodilac Odjeljenja za javne nabavke:

Marija Marković

Period važenja ponude je 45 dana od dana otvaranja ponuda.

U predmetnom postupku nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji:

- 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu;
- 2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje;
- 3) je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište;
- 4) posjeduje ovlaštenja (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom.

Za Partiju 1. Za pravno lice:

Licenca projektanta i izvođača radova data u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG” br. 64717, 44/18, 63/18 i 11/19, 082/20)

Za Partiju 1. Za fizičko lice:

Licenca ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata – elektrotehnika

Za Partiju 2. Za pravno lice

Licencu revidenta i stručnog nadzora u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG” br. 64717, 44/18, 63/18 i 11/19, 082/20)

Za Partiju 2. Za fizičko lice:

Licenca revizora za obavljanje djelatnosti revizije tehničke dokumentacije i stručnog nadzora nad građenjem objekata – elektrotehnika.

Ponudač je dužan da tražene licence dostavi uz ponudu, dok ostale uslove predviđene ovim Zahtjevom za dostavljanje ponuda, ponudač može da dokazuje dokazima dostavljenim od strane nadležnih organa ili može da dokazuje potpisanom izjavom Obrazac 2, koja je u prilogu. Prvorangirani ponudač je dužan da ovjerenu kopiju traženih dokaza dostavi u ovjerenoj kopiji ili originalu, uz zaključeni ugovor.

U skladu sa članom 12 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki na obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke nije dopuštena žalba.

**RUKOVODILAC ODJELJENJA ZA
JAVNE NABAVKE**
Marija Marković



PREDSJEDNIK

Dušan Raičević

Obrazac 2

Na osnovu člana 5 stav 4 Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj 061/20, 065/20, 071/20, 074/20 i 102/20) _____ (ponuđač) _____ dostavlja

IZJAVU

Kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj: _____ od _____ za nabavku (vrsta i opis predmeta nabavke) procijenjene vrijednosti _____ EUR-a.

U postupku jednostavne nabavke nijesam u sukobu interesa sa ličima navedenim u Zahjevu.

Ovlašćeno lice _____ (ime i prezime).

M.P