

„KOMUNALNE USLUGE” DOO PODGORICA

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE PO POZIVU BR. 10/22-7643

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki 10/22-8084 Podgorica
Podgorica: 21.10.2022. godine

Broj _____

Podgorica, _____ 202 god

Na osnovu člana 95 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19), postupajući po zahtjevu zainteresovanog lica za pojašnjenje tenderske dokumentacije br. 10/22-7643 za nabavku Dekorativne, urbane i ambijentalne rasvjete, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke objavljuje sljedeće

POJAŠNENJE I

Pitanje 1. Da li je moguće dobiti više podataka o specificiranim svjetilkama - npr: - više estetskih odredbi, oblikovnost svjetiljki/izgled, tip montaze (zidna, plafonska, podna) ili kodove i proizvođače, za poziciju 1 i 2?

Odgovor: Za svjetiljke koje su navedene pod rednim brojevima 1. i 2. nema specifičnih zahtjeva u pogledu estetskih odredbi, osim onih koje su navedene u tenderskoj dokumentaciji odnosno u bitnim karakteristikama predmeta nabavke i to:

Pozicija 1: Svjetiljka posjeduje specijalnu polukružnu optiku 180° sa sočivom širine ne veće od 17mm koje daje specijalni polukružni uskosnopni linijski efekat. Dimenzije svjetiljke 131 x 95 x 52mm ±5%. Svjetiljka je izrađena od aluminijuma u završnoj bijeloj boji.

Pozicija 2: Svjetiljka posjeduje mogućnost vertikalnog podešavanja maksimalno 90°, horizontalnog kretanja 170°. Svjetiljka je kupastog oblika dimenzije 181mm x Ø85 x Ø99mm ±5% (precizno navesti). Svjetiljka je izrađena od aluminijuma u završnoj bijeloj boji.

Specificirane svjetiljke su predviđene za ugradnju na postojećem objektu Narodne biblioteke „Radosav Ljumović“, na kojem su instalacije velikim dijelom već izvedene i postavljaju se na zidu (na fasadi ili u prozorskim oknima) i povezuju na postojeće napojne kablove.

Ukoliko navedenim pojašnjenjem nijesu otklonjenje nedoumice stojimo na raspolaganju da se izvrši obilazak navedenog objekta kako bi najbolje stekli uvid u postojeći objekat, instalacije, dimenzije i slično.



Pitanje 2. Da li optički filteri pod pozicijom 4 i 5, koji odgovaraju svjetilkama na poz.3 znače da je 4 kom svjetiljki sa uglom 10°x40° (eliptična optika) a 4kom sa uglom svjetlosnog snopa 40°?

Odgovor: Optički filteri pod pozicijama 4 i 5 su za montažu na svjetilkama koje su opisane u poziciji 3 kojih je ukupno 8 komada, pa je traženo da su 4 optička filtera kojima se kada se montiraju na svjetilkama dobija svjetlosni snop 10°x40° (eliptična optika), a sa preostala 4 optička filtera se, kada se montiraju na svjetilkama, dobija svjetlosni snop ugla od 40°, pa je ovom nabavkom predviđeno ukupno 8 komada optičkih filtera.

Pitanje 3. Da li je moguće dobiti na uvid crteže i projekat, kako bi se ponudile adekvatne svjetiljke ili zamjene?

Odgovor: Kako je već rečeno radi se o postojećim objektima gdje su instalacije već izvedene, pa je najbitnije da su ponuđene svjetiljke kompatibilne sa postojećim stanjem već izvedenih instalacija, kao i da zadovoljavaju konkretne tehničke specifikacije navedene u tenderskoj dokumentaciji. U nastavku navodimo računarske simulacije objekata i to simulacija 1 se odnosi na zgradu Narodne biblioteke „Radosav Ljumović“ (svjetiljke pozicije 1 i 2), a simulacija 2 za upravnu zgradu Glavnog grada (svjetiljke pozicija 3).

Ukoliko navedenim pojašnjenjem nijesu otklonjenje nedoumice stojimo na raspolaganju da se izvrši obilazak navedenog objekta kako bi najbolje stekli uvid u postojeći objekat, instalacije, raspoloživu projektnu dokumentaciju i ostale pojedinosti koje Vam mogu biti od koristi kako bi ponudili adekvatne svjetiljke.



Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke:

Radoman Bakić, dipl. el. ing – predsjednik

Bojan Vučinić, dipl. menadžer – član

Golubović Marko, dipl. pravnik – član

Katnić Danilo, dipl. ecc. – član

Šaranović Ivana, dipl. ecc. – član

Radoman Bakić

potpis

Bojan Vučinić

potpis

Golubović Marko

potpis

Katnić Danilo

potpis

Šaranović Ivana

potpis