



Crna Gora
Opština Pljevlja

Adresa: Kralja Petra I br. 48
84210 Pljevlja
Crna Gora
tel: +382 52 321 305
fax: +382 52 300 188
www.pljevlja.me

Br. 12-426/22-878/2

06.12.2022. godine

Pojašnjenje br. 1

Na zahtjev Zainteresovanog lica dajemo pojašnjenje u postupku jednostavne nabavke radova - Izvođenje radova čelične konstrukcije krova taložnika Bogiševac, šifra postupka: broj 38468:

ZAHTJEV: Koja je debljina kutijastih profila čeličnih rožnjača koje se izrađuju od kutijastih profila 60mm x 120 mm. Potrebna je i skica same konstrukcije sa dužinama rožnjača i dimenzije i anker ploča sa debljinom iste, kao i skica sa dimezijama čelične potkonstrukcije za lim?





POJAŠNJENJE: Dimenzije anker ploča su 200x200x5mm, 8 kom po rožnjači, sa po 4 rupe $\phi 12$ na svakoj ploči. Čelična potkonstrukcija za lim su čelični kutijasti profili 40x40x3mm, na osovinskom razmaku 35cm, zavareni za glavne rožnjače. Vijci i tiplovi su inox nerđajući M12.

U prilogu je Izvod iz projekta konstrukcije Bogiševac.


Ovlašćeno lice
Nenad Rubežić



Dostavljeno:
1x Služba za javne nabavke
1x a/a




NAPOMENA:
1. Otvore u AB zidovima taložnika preuzeti iz projekta arhitekture, projekta tehnologije i hidro masinskog projekta. Otvore obraditi konstruktivnom armaturom.



1xHOP120x600x4...6000...komada 12

- OPŠTE NAPOMENE:**
- Sve dužinske kote su date u centimetrima, a vodoravne kote u milimetrima.
 - Osim ako nije drugačije naznačeno, sve kote su u odnosu na nivo tla.
 - Dimenzije nosivih zidova i stupova su u skladu sa Projektom pripreme radova.
 - Podizaj svih instalacijskih otvora preuzeti iz odgovarajućih projekata instalacije.
 - Bilo kakve izmjene projekta nisu dozvoljene bez prethodne saglasnosti Projektanta.

- UPOTREBLJENI MATERIJALI:**
- Beton za temelje MB 30 (C 25/30); V6
 - Beton za stubove zidove i zidna plošta MB 30 (C 25/30);
 - Beton za grade i ploče MB 30 (C 25/30);



Vertikalni srijež V5-1, V5-2 i V5-3
R 1:20, MB30 (C25/30)

Horizontalni srijež HS-1
R 1:20, MB30 (C25/30)

Horizontalni srijež HS-2
R 1:20, MB30 (C25/30)

Horizontalni srijež HS-3
R 1:20, MB30 (C25/30)

ING - INVEST d.o.o. Bartolomej Cvetković, www.ing-invest.hr	PROJEKTANT	INVESTITOR
	OPŠTINA PLJEVLJA, DIREKCIJA JAVNIH RADOVA	
Opis: Rekonstrukcija i saniranje štete na objektu "Ploče" u ulaznom podzemlju za prethodni projekt "Sanacija objekta". Način projekta: Rekonstrukcija objekta, dopuna i izmjena. Opisani projekat: Osnovni projekt. Projektant: Vlado Vukobratović, dipl. inž. građ. Datum izdavanja: 10.12.2019.	Uputa: Osnovni projekt. Glavni projektant: Vlado Vukobratović, dipl. inž. građ. Projekt: KONSTRUKCIJA. Plan podizanja temelja: 1:20. Datum izdavanja: 10.12.2019.	