

Naručilac: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice“ d.o.o.

Broj: 16827

Mjesto i datum: Podgorica, 20.12.2022. god.

U skladu sa članom 95 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19) Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. kao naručilac daje pojašnjenje tenderske dokumentacije po zahtjevu zainteresovanog lica od dana 16.12.2022.god. za javni poziv broj 19/22 .god. (šifra: 37593) za: Izvodjenje radova na izgradnji višenamjenskog objekta u Zagoriču.

Pitanje br.1:

U ovim stavkama treba da bude navedeno ili ekvivalent: 366 HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE Irritec 3MF U/V PVC kugla ventili ili sličan sa potrebnim fittingom Kugla ventil 3/4' 577 SLABA STRUJA - DOM ZDRAVLJA Nabavka, isporuka i ugradnja spoljne sirene s LED diodama, antisabotažno zaštićena, dvostruko kućište, s akumulatorom 1.3Ah, crvena boja, pozitivna i negativna triggeracija, alarm u slučaju gubitka napajanja. Tio WS-905R ili slično. Ukupno za materijal i rad: 580 SLABA STRUJA - DOM ZDRAVLJA Nabavka, isporuka i ugradnja unutrašnje sirene sa bljeskalicom. Tipa WS-200 ili sl. Ukupno za materijal i rad: 667 SLABA STRUJA - VIŠENAMJENSKI OBJEKAT Nabavka, isporuka i ugradnja spoljne sirene s LED diodama, antisabotažno zaštićena, dvostruko kućište, s akumulatorom 1.3Ah, crvena boja, pozitivna i negativna triggeracija, alarm u slučaju gubitka napajanja. Tio WS-905R ili slično. Ukupno za materijal i rad: 670 SLABA STRUJA - VIŠENAMJENSKI OBJEKAT Nabavka, isporuka i ugradnja unutrašnje sirene sa bljeskalicom koja se montira ispred toaleta za osobe sa invaliditetom. Tipa WS-200 ili sl. Ukupno za materijal i rad: 62 GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI; ZIDARSKI RADOVI Zidanje ventilacionih kanala tipa „šunt,, dimenzija 26x41x20 cm. sa jednim priključnim i dva sabirna kanala Priključak za ventilaciju je 30cm ispod sp.plafona GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI; MONTAŽNI RADOVI Nabavka i ugradnja visokoakustičnog higijenskog spuštenog plafona u objektu Domu zdravlja tipa Knauf Ceiling Solution (KCS) ili ekvivalentno, razred A apsorpcije zvuka, izrađenog od metalne potkonstrukcije u jednom nivou od glavnog i poprečnih Ventatec/Prelude XL 24mm profila, okačenog o primarnu tavanicu pomoću visilica dužine oko 0,5m. U konstrukciju su položene demontažne antibaktericidne laminirane mineralne ploče sa vodoodbojnom površinom KCS Armstrong Saniguard dim. 600x600x15mm ravnih ivica tipa board. 241 GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI; PODOPOLAGAČKI RADOVI Nabavka i ugradnja ugradnih otirača koji se ugrađuju na predviđena mjesta u vjetrobranima, tako da budu u ravni sa završnom kotom planiranog poda. Dezobarijera, koja služi za dezinfekciju obuće u osjetljivim zonama koje zahtijevaju visok nivo higijene u objektu Doma zdravlja. Sastoji se iz gume i spuzve: Guma je tipa EPDM, u crnoj boji, debljine 23mm, tvrdoće 55+Shore A 407 ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE JAKA STRUJA 1,- automatski transfer panel ATS250, maksimalne struje 250A, koji obezbjeđuje potpuno automatsku kontrolu napajanja u stanjima gubitka napona iz mreže. Posjeduje kompletnu kontrolnu logiku za automatsko startovanje generator seta i prebacivanje opterećenja na generator set u slučaju prekida napajanja iz mreže, vršenje re-transfera nakon povratka napajanja mreže, i isključivanje generator seta. Mogućnost podešavanja vremena startovanja agregata, ponovnog vraćanja na mrežu. Može se vršiti regulacija napona na kome će se potrošači uključiti na generator i napona na kome će se vratiti na mrežu. kom 1,- dvosturki uređaj za izmjenu izvora napajanja (tropoložajni 1-0-2) sa dva rastavljača, mehanizma za međublokadu i jedne zakrente ručice. Rastavljači su predviđeni za trajan pogon, dozvoljene termičke struje 250A, nazivnog napona izolacije 750V, nazivni napon 690V, 50Hz, četvoropolni, prema IEC 60947-1 / 60947- 3 standardima, sličan tipu INS 250/250A - INS 250/250A n apuno mjesta je navedeno sličan tipu...to treba promijentiti jer se tako ne može nuditi...to se sve može pretragom teksta srediti

Odgovor :

Po ovom vašem Zahtjevu već je izvršena izmjena tehničke specifikacije.

KOMISIJA:

- Vera Medojević Vera Medojević
- Milić Popović Milić Popović
- Luka Perić Luka Perić
- Nevenka Radulović Nevenka Radulović
- Zdenka Perović Zdenka Perović