

Naručilac: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice“ d.o.o.

Broj: 16963

Mjesto i datum: Podgorica, 22.12.2022. god.

U skladu sa članom 95 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19) Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. kao naručilac daje pojašnjenje tenderske dokumentacije po zahtjevu zainteresovanog lica za javni poziv broj 19/22 .god. (šifra: 37593) za: Izvodjenje radova na izgradnji višenamjenskog objekta u Zagoriču.

Pitanje br.1:

Molimo vas da nam dostavite razjasnjenja za sljedece pozicije:

1201- Kojaje zapremina vreće kod podzemnog kontejnera? Dali je otvaranje poklopca-rucno ili nožno? 1202-Kojaje zapremina metalnog kontejnera?

Naosnovu:

- člana 86 ZJN koji propisuje:

Naručilac dužan da tendersku dokumentaciju sačini na jasan, precizan i razumljiv način kojim se omogućava podnošenje odgovarajućih i uporedivih prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda.

Tenderska dokumentacija mora da sadrži sve podatke na osnovu kojih će ponudacu biti poznati svi troškovi koje može imati u vezi sa predmetom javne nabavke.

- i člana 87 stav 4 tačka I ZJN koji propisuje : Tehnička specifikacija predmeta nabavke određuje se:

1) kao zahtjev u vezi sa izvođenjem ili funkcionalni zahtjev, na način da traženi parametri budu dovoljno precizno definisani da ponudaci mogu da sačine odgovarajuću ponudu, a naručilac izvrši pravilan izbor najpovoljnije ponude;

Odgovor:

Za poziciju 1201 - Detalji podzemnog kontejnera sa dimenzijama dati su u glavnom projektu koji je bio dostupan na linku. Otvaranje poklopca je predviđeno ručno.

Za poziciju 1202 - Tehničkom specifikacijom date su dimenzije kontejnera 1360 mm x 1420 mm x 1050 mm.

KOMISIJA:

-Vera Medojević Vera Medojević

-Milić Popović Milić Popović

-Luka Perić Luka Perić

-Nevenka Radulović Nevenka Radulović

-Zdenka Perović Zdenka Perović