

Naručilac: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice“ d.o.o.

Broj: 17386

Mjesto i datum: Podgorica, 28.12.2022. god.

U skladu sa članom 95 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19) Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. kao naručilac daje pojašnjenje tenderske dokumentacije po zahtjevu zainteresovanog lica od dana 23.12.2022.god. za javni poziv broj 19/22 .god. (šifra: 37593) za: Izvodjenje radova na izgradnji višenamjenskog objekta u Zagoriču.

Pitanje br.1

Pozicijama (1203, 1204, 1205, 1206 i 1207) uređenja decijeg igralista opremom, zahtjevate opremu za decija igralista koja ne ispunjava standard MEST EN 1176 i po samom opisu ne mogu da ga ispuni, te se dovodi u pitanje bezbjednost djece, au pitanju je javna površina. Opisom pozicija ne zahtjevate od Izvodaca dostavljanje sertifikata za svaki pojedinačan rekvizit kao jedini relevantan dokaz da je oprema bezbjedna i sertifikovana.

Pozicijom 1190 za multifunkcionalnu (tartan) podlogu zahtjevate tartan podlogu koja se ne izvodi za decija igralista ni po debljini ni po tipu podloge i ne ispunjava standard MEST EN 1177 . Tartan podloga koja se izvodi za decija igralista se izvodi u donjem sloju od SBR granulata i PU veziva u debljini od 3cm, a gomji sloj od EPDM granulata i PU veziva u debljini od 1cm. Ukupna debljina podloge iznosi 4cm dok tehnikom specifikacijom vi zahtjevate tartan ukupne debljine 1,2cm..

Molimo vas da izvršite izmjene opisa pozicija 1203,1204, 1205, 1206, 1207 i 1190 da se zahtjevaju rekviziti za decije igraliste i podloga za tartan koji su sertifikovani kao i dostavljanje sertifikata od strane Izvodaca za iste.

Odgovor:

Odgovor na pitanje će biti dat kroz izmjene tenderske dokumentacije.

KOMISIJA:

-Vera Medojević Vera Medojević

-Milić Popović Milić Popović

-Luka Perić Luka Perić

-Nevenka Radulović Nevenka Radulović

-Zdenka Perović Zdenka Perović