

Projektant 	Revident
INVESTITOR: "DRUŠTVO ZA IZGRADNJU VODOVODNE I KANALIZACIONE INFRASTRUKTURE U OPŠTINI HERCEG NOVI", HERCEG NOVI	
OBJEKAT: KANALIZACIONA INFRASTRUKTURA U SUŠĆEPANU, HERCEG NOVI	
LOKACIJA: HERCEG NOVI, CRNA GORA	
GLAVNI PROJEKAT ZAŠTITE OD POŽARA	
PROJEKTANT	CEPTING D.O.O. PODGORICA VASA RAIČKOVIĆA 14 +382 20 237 108, cepting@t-com.me
BROJ PROJEKTA:	P-21/2021 od 22.09.2021.god.
ODGOVORNO LICE:	Mr Dragan Sekulovic, dipl. ing. masinstva
ODGOVORNI PROJEKTANT:	Mr Dragan Sekulovic, dipl. ing. masinstva Licenca broj 03-2620/2
organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole	
Podgorica, 09. 2021. god.	

PROJEKAT

O PREDVIĐENIM TEHNIČKIM REŠENJIMA U POGLEDU ZAŠTITE OD POŽARA, U SKLADU SA ZAKONOM O ZAŠTITI I SPASAVANJU ("SLUŽBENI LIST CRNE GORE", BR.13/2007)

OBJEKAT:	KANALIZACIONA INFRASTRUKTURA, SUŠĆEPAN
MESTO GRADNJE:	HERCEG NOVI
VRSTA PROJEKTA:	GLAVNI PROJEKAT ZAŠTITE OD POŽARA
PROJEKTANT:	mr Dragan Sekulović, dipl.ing.maš.



S A D R Ž A J

I TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

0. OPŠTI DEO

1. UVERENJA I REŠENJA

2. PROJEKTNII ZADATAK

3. TEHNIČKI OPIS

3.1 Opšti deo

3.2 Elementi koji opredeljuju koncepciju zaštite od požara

3.3 Arhitektonsko-građevinske mere zaštite od požara

3.4 Mobilna protivpožarna oprema

3.5 Tehnički propisi, standardi i norme

II GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

crtež broj

1. Situacija	01
2. Uzdužni profil A	02
3. Uzdužni profil B	03
4. Uzdužni profil C	04
5. Detalj kaskadnog RO	05

TEHNIČKI OPIS

OBLIKOVNOST :

Objekat se nalazi na katastarskim parcelama K.P. 1147, 479, 737, 1148, 959
K.O.Trebesin, Herceg Novi.

Na osnovu zahtijeva Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju opštine Herceg Novi, broj 02-5-031-2123/19-2 od 26.09.2019. godine, predviđena je izgradnja lokalnog objekta od opšteg interesa – kanalizacione infrastrukture u naselju Sušćepan, u Igalu, ukupne dužine tri kraka 1400,95 m.

I TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

	
--	--

0. OPŠTI DEO

	
--	--

2. UVERENJA I REŠENJA



CRNA GORA
MINISTARSTVO ZA EKONOMSKI RAZVOJ

Broj: 03-2622/2
Podgorica, 10.04.2009.godine

Ministarstvo za ekonomski razvoj, na zahtjev **Centra za projektovanje, inženjering i trgovinu na veliko i malo „CEPTING“ d.o.o. iz Beograda- Republika Srbija, Gandijeva 76A**, za ovjeru licence za izradu tehničke dokumentacije, na osnovu člana 136 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ br. 51/08), i na osnovu člana 196 Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni list RCG“ br. 60/03), d o n o s i

R J E Š E N J E

Ovjerava se „CEPTING“ d.o.o. iz Beograda- Republika Srbija,

L I C E N C A

Broj 217-320/96-1 od 13.11.1996. godine, koje je Rješenje izdalo Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije-Uprava za protivpožarnu i preventivno-tehničku zaštitu za bavljenje poslovima unaprijeđenja zaštite od požara i to:

1. Izradom studija organizacija zaštite od požara;
2. Izradom analiza postojećeg stanja zaštite od požara;
3. Izradom programa za saniranje i unaprijeđenje zaštite od požara;
4. Izradom analiza o zonama opasnosti i određivanjem ovih zona na mjestima koja su ugrožena od nastanka eksplozivnih smjesa;
5. projektovanje uređaja i instalacija za detekciju, dojavu i gašenje požara;
6. Ispitivanjem fizičko-hemijskih osobina, čvrstih, tečnih i gasovitih zapaljivih materija, kao i pogodnosti korišćenja ovih materijala u objektima ugroženim od požara

O b r a z l o ž e n j e

„CEPTING“ d.o.o. iz Beograda- Republika Srbija, obratilo se Ministarstvu za ekonomski razvoj zahtjevom broj 03-2622/1 od 01.04.2009. godine, za ovjeru licence broj: 217-320/96-1 od 13.11.1996. godine, koje je Rješenje izdalo Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije-Uprava za protivpožarnu i preventivno-tehničku zaštitu za bavljenje poslovima unaprijeđenja zaštite od požara.

Razmatrajući predmetni zahtjev sa priloženom dokumentacijom, ovo ministarstvo je ocijenilo da je imenovani dostavio potrebnu dokumentaciju saglasno čl. 4 i 6 Pravilnika o uslovima i načinu ovjeravanja i poništavanja ovjere licence stranog lica („Službeni list CG“, br.68/08), pa je našlo da je isti osnovan.

Odredbama člana 136 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ br. 51/08), propisano je da licencu, izdatu od strane organa države stranog lica, ovjerava organ uprave.



Prema članu 4 Pravilnika o uslovima i načinu ovjeravanja i poništavanja ovjere licence stranog lica („Službeni list CG„ br. 68/08), propisano je, da dokumentacija na osnovu koje se vrši ovjera licence, mora biti ovjerena od organa države koja je izdala dokumentaciju i prevedena na crnogorski jezik od ovlašćenog sudskog tumača, i obavezno sadrži i izvorni tekst na stranom jeziku. Članom 6 istog pravilnika je propisano, da uz zahtjev za ovjeru licence, pravno lice podnosi: dokaz o registraciji u matičnoj državi, ovjerenu fotokopiju licence i licence fizičkih lica na osnovu kojih je licenca izdata, ovjerena u skladu sa članom 4 ovog pravilnika.

Budući da se iz zahtjeva „CEPTING“ d.o.o. iz Beograda- Republika Srbija, nesporno utvrđuje da imenovano privredno društvo ispunjava uslove propisane Zakonom i Pravilnikom, to je Ministarstvo odlučilo kao u dispozitivu rješenja.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv ovog rješenja može se tužbom pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Crne Gore, u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.



Dostaviti:

- Podnosiocu zahtjeva
- a/a
- u spise predmeta



CRNA GORA
MINISTARSTVO ZA EKONOMSKI RAZVOJ

Broj: 03-2620/2

Podgorica, 22.04.2009.godine

Ministarstvo za ekonomski razvoj, na zahtjev Dragana Sekulovića iz Beograda, Generala Ždanova 80, za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije, na osnovu člana 134 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ br. 51/08), a u vezi sa članom 84 i na osnovu člana 196 Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni list RCG“ br. 60/03), d o n o s i

RJEŠENJE

Izdaje se *Draganu Sekuloviću, dipl. ing. mašinstva iz Beograda,*

L I C E N C A

kojom se utvrđuje ispunjenost uslova za izradu *projekata zaštite od požara i projekata automatskih instalacija za gašenje požara.*

O b r a z l o ž e n j e

Dragan Sekulović iz Beograda, obratio se zahtjevom, broj 03-26320/1 od 01.04.2009.godine za izdavanje licence za izradu projekata zaštite od požara i projekata automatskih instalacija za gašenje požara.

Razmatrajući predmetni zahtjev sa priloženom dokumentacijom, ovo ministarstvo je ocijenilo da je imenovana dostavila potrebnu dokumentaciju saglasno članu 84 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, broj 51/08) i članu 7 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja i oduzimanja licence i načinu vođenja registra („Službeni list CG“, broj 68/08), pa je našlo da je isti osnovan.

Naime, odredbama člana 84 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, broj 51/08), propisano je da vodeći projektant i odgovorni projektant može biti samo diplomirani inženjer ili specijalista odgovarajuće struke za izradu pojedinih dijelova tehničke dokumentacije, sa tri godine radnog iskustva na izradi, reviziji, nadzoru, pregledu ili ocjeni tehničke dokumentacije, položenim stručnim ispitom i da je član Komore.

Prema članu 7 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja i oduzimanja licence i načinu vođenja registra („Službeni list CG“, broj 68/08), utvrđeno je da se licenca za vodećeg projektanta, odnosno odgovornog projektanta za izradu pojedinih dijelova tehničke dokumentacije, izdaje se fizičkom licu na osnovu: ovjerene fotokopije lične karte, odnosno pasoša za strano lice, ovjerene fotokopije diplome o stručnoj spremi, dokaza o najmanje tri godine radnog iskustva na izradi, reviziji, nadzoru, pregledu ili ocjeni tehničke dokumentacije, ovjerene fotokopije uvjerenja o položenom stručnom ispitu i dokaza da je član Komore.

Budući da se iz zahtjeva Dragana Sekulovića, nesporno utvrđuje da imenovana ispunjava uslove propisane Zakonom i Pravilnikom, to je Ministarstvo odlučilo kao u dispozitivu rješenja.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv ovog rješenja može se tužbom pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Crne Gore, u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

Dostaviti:

- Podnosiocu zahtjeva
- a/a
- u spise predmeta





CRNA GORA
PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici, dana 09.09.2011.god.

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici, registrator Valentina Marković, na osnovu člana 83 i 84 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), rješavajući po prijavi za registraciju promjene podataka u **DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT "CEPTING" D.O.O. PODGORICA** broj 178265 od 09.09.2011.god. podnosioca

Ime i prezime: Dragan Sekulović
JMBG ili br.pasoša:2501947710326
Adresa:Resavska 080 - Beograd Srbija

dana 09.09.2011.god. donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena :statuta,usaglašavanje sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti,pasoša izvršnog direktora ,razrješenje ovlaštenog zastupnika,pasoša osnivača, izvršnog direktora **DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT "CEPTING" D.O.O. PODGORICA** - registarski broj 5-0284883/ 010.

Sastavni dio Rješenja je i izvod iz Centralnog Registra Privrednog Suda.

Obrazloženje

Rješavajući po prijavi , za upis promjene podataka (statuta,usaglašavanje sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti,pasoša izvršnog direktora ,razrješenje ovlaštenog zastupnika,pasoša osnivača, izvršnog direktora) u privrednom društvu **DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT "CEPTING" D.O.O. PODGORICA** utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 86 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08) , pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.

Pravna pouka: Rješenje je konačno.
Protiv njega se može pokrenuti upravni spor
tužbom u tri primjerka pred Upravnim sudom CG,
u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

Registrator
Valentina Marković

Valentina Marković



Crna Gora

**IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA
Privrednog Suda u Podgorici**

Registarski broj
Matični broj

5-0284883/ 010
02455846

Datum promjene podataka: 09.09.2011

**DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT "CEPTING"
D.O.O. PODGORICA**

Izvršene su sledeće promjene: statuta, usaglašavanje sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti, pasoša izvršnog direktora, razrešer ovlašćenog zastupnika, pasoša osnivača, izvršnog direktora

Datum zaključenja ugovora: 09.03.2006

Datum donošenja Statuta: 09.03.2006

Datum izmjene Statuta: 09.09.2011

Adresa obavljanja djelatnosti: VASA RAIČKOVIĆA BR. 14

Mjesto: PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte: VASA RAIČKOVIĆA BR. 14

Sjedište: PODGORICA

Pretežna djelatnost: 7112 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

☒ da ☐ ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine društvena ☒ privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći ☒ strani mješoviti

Upisani kapital: 2.00€

(Novčani 2.00 , nenovčani .00)

Osnivači

Ime i prezime/Naziv:

DRAGAN SEKULOVIĆ-010137207

Adresa:

RESAVSKA 080 BEOGRAD SRBIJA

Udio: 50%

Uloga: Osnivač

Ime i prezime/Naziv:

MILICA KADIĆ-007705879

Adresa:

KUMODRAŠKA 394, VOŽDOVAC BEOGRAD

Udio: 25%

Uloga: Osnivač

Ime i prezime/Naziv:

ALEKSANDAR KADIĆ-008501896

Adresa:

ZEMUN, OHRIDSKA 007 BEOGRAD

Udio: 25%

Uloga: Osnivač

Lica u društvu

Ime i prezime:

Adresa:

Strana 1 od 2



Aleksandar Kadić - 008501896

Ovlašćeni zastupnik - neograničeno()
Pojedinačno- ()

ZEMUN, OHRIDSKA 007 BEOGRAD

Ime i prezime:

Dragan Sekulović - 2501947710326

Izvršni direktor - neograničeno()
Pojedinačno- ()

Adresa:

RESAVSKA 080 BEOGRAD SRBIJA

Ovlašćeni zastupnik - neograničeno()
Pojedinačno- ()

Ime i prezime:

Milica Kadić - 007705879

Ovlašćeni zastupnik - neograničeno()
Pojedinačno- ()

Adresa:

KUMODRAŠKA 394, VOŽDOVAC BEOGRAD

Ime i prezime:

Vojislav Kadić - 3004949210029

Ovlašćeni zastupnik - neograničeno()
Pojedinačno- ()

Adresa:

UL. IV JULA TC 2 PODGORICA

Izdato 13.09.2011.god.





CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR I
LICENCIRANJE
Direkcija za licenciranje
Broj: UPI 107/7-1962/2
Podgorica, 04.04.2018. godine

»CEPTING « d.o.o.

Rista Dragičevića 26
Podgorica

U prilogu ovog dopisa, dostavlja Vam se rješenje, broj i datum gornji.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE



Dostavljeno:
-Naslovu;
-a/a.

IV Proleterske brigade broj 19, 81000 Podgorica
Tel: (+382)20 446 269 (+382)20 446 316 (+382); Fax: (+382)20 446-215
Web: www.mrt.gov.me



MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR
I LICENCIRANJE

Direkcija za licenciranje

Broj: UPI 107/7-1962/2

Podgorica, 04.04.2018. godine

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, rješavajući po zahtjevu »CEPTING« d.o.o. iz Podgorice, za izdavanje licence projektanta i izvođača radova, na osnovu člana 135 st. 1 i 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore" br. 64/17) i člana 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore" br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), donosi

RJEŠENJE

1. IZDAJE SE »CEPTING« d.o.o. Podgorica, LICENCA projektanta i izvođača radova.
2. Ova Licenca se izdaje na 5 (pet) godina.

O b r a z l o ž e n j e

Aktom, br.UPI 107/7-1962/1 od 03.03.2018. godine, »CEPTING« d.o.o. Podgorica, obratio se ovom ministarstvu za izdavanje licence projektanta i izvođača radova.

Uz zahtjev imenovano privredno društvo, dostavilo je ovom ministarstvu sledeće dokaze:

- Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma br. UPI 107/7-1691/2 od 04.04.2018.godine, kojim je Draganu Sekuloviću, dipl. maš. Inž, izdata licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekta;
- Izvod iz Centralnog Registra Privrednih subjekata Poreske uprave za imenovano privredno društvo, registarski broj: 5-0284883/12 od 09.03.2006. godine.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, razmotrilo je podnijeti zahtjev pa je odlučilo kao u dispozitivu ovog rješenja, a ovo iz sledećih razloga:

Naime, članom 122 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 64/17), propisano je da privredno društvo koje izrađuje tehničku dokumentaciju (projektant), odnosno privredno društvo koje gradi objekat (izvođač radova), dužno je da za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije dijela tehničke dokumentacije, odnosno građenje ili izvođenje pojedinih radova ovlašćeni inženjer može da bude fizičko lice koje obavlja poslove izrade tehničke dokumentacije odnosno građenje ili izvođenje pojedinih vrsta radova na građenju objekta, ima najmanje jednog zaposlenog ovlašćenog inženjera po vrsti projekta, koji izrađuje i to: arhitektonski, građevinski, elektrotehnički i mašinski projekat, odnosno vrsti radova koje izvodi na osnovu tih projekata. Stavom 2 istog člana Zakona, propisano je da obavljanje pojedinih poslova iz stava 1 ovog člana, projektant, odnosno izvođač radova može da obezbijedi na osnovu zaključenog ugovora sa drugim privrednim društvom koje ima zaposlenog ovlašćenog inženjera za određenu vrstu projekta, odnosno radova.

Članom 3 stav 1 tačka 3 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci („Službeni list Crne Gore“ broj 79/17), utvrđene su vrste licenci, a između ostalih i licenca projektanta i izvođača radova, koja se izdaje privrednom društvu za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.

IV Proleterske brigade broj 19, 81000 Podgorica
Tel: (+382) 20 446 269; (+382) 20 446 339 ; Fax: (+382) 20 446-215
Web: www.mrt.gov.me



Članom 5 stav 1 tač. 1-2. Pravilnika, utvrđeno je da se u postupku izdavanja licence projektanta, odnosno izvođača radova, provjerava: da li podnosilac zahtjeva u radnom odnosu ima zaposlenog ovlaštenog inženjera i licencu ovlaštenog inženjera.

Članom 137 stav 2 Zakona, propisano je da se licenca za privredno društvo, izdaje se na pet godina.

Rješavajući po predmetnom zahtjevu, a na osnovu uvida u dostavljene dokaze, ovo ministarstvo nalazi, da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli uslovi za primjenu čl. 122 stav 1 i 135 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, a u vezi čl. 3 stav 1 tač. 1 i čl. 4 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci.

Saglasno izloženom, riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda Crne Gore u roku od 20 dana od dana prijema istog.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE
Nikola Petrović



IV Proleterske brigade broj 19, 81000 Podgorica
Tel: (+382) 20 446 269; (+382) 20 446 339 ; Fax: (+382) 20 446-215
Web: www.mrt.gov.me



CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR I
LICENCIRANJE

Direkcija za licenciranje

Broj: UPI 107/7 – 1961/2

Podgorica, 04.04.2018. godine

DRAGAN V. SEKULOVIĆ

Resavska 80
BEOGRAD

U prilogu ovog dopisa, dostavlja Vam se rješenje, broj i datum gornji.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE
Nikola Petrović



Dostavljeno:
-Naslovu;
-a/a.



MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR
I LICENCIRANJE
Direkcija za licenciranje
Broj: UPI 107/7 – 1961/2
Podgorica, 04.04.2018. godine

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, rješavajući po zahtjevu Sekulović V. Dragana, dipl. mašinskom inženjeru, iz Beograda - Srbija, za izdavanje licence za ovlaštenog inženjera, na osnovu člana 135 st. 1 i 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore" br. 64/17) i člana 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore" br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), donosi

R J E Š E N J E

1. IZDAJE SE DRAGANU V. SEKULOVIĆU, dipl. mašinskom inženjeru, iz Beograda, LICENCA ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.
2. Ova Licenca se izdaje na neodređeno vrijeme.

O b r a z l o ž e n j e

Aktom, br. UP I 107/7-1961/1 od 03.04.2018. godine, Sekulović V. Dragan, iz Beograda, obratio se ovom ministarstvu zahtjevom za izdavanje licence ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.

Uz zahtjev imenovani je ovom ministarstvu dostavio sledeće dokaze:

- Ličnu kartu (ovjerena fotokopija – srbijansko državljanstvo);
- Dozvola za stalni boravak (ovjerena fotokopija);
- Pasoš (ovjerena fotokopija);
- Rješenje br. 01-111/2 od 04.02.2014. godine, izdato od strane Inženjerske komore Crne Gore, kojim se izdaje licenca za rukovođenje izvođenjem radova na splinkler i gasnim instalacijama za gašenje požara;
- Rješenje br. 03-8989/2 od 11.11.2008. godine, izdato od strane Ministarstva za ekonomski razvoj Crne Gore, kojim se ovjerava licenca za izradu projekata termotehnike, procesne i gasne tehnike izdata od Inženjerske Komore Srbije broj 310 1242 03 od 02. oktobra 2003. godine;
- Rješenje br. 03-8989/3 od 11.11.2008. godine, izdato od strane Ministarstva za ekonomski razvoj Crne Gore, kojim se ovjerava licenca za rukovođenje izvođenjem radova termotehnike, procesne i gasne tehnike izdata od Inženjerske Komore Srbije broj 430 6190 04 od 22. aprila 2005. godine;
- Rješenje br. 01-220/2 od 04.03.2015. godine, izdato od strane Inženjerske komore Crne Gore, kojim se izdaje licenca odgovornog projektanta za izradu projekata mašinskih postrojenja, uređaja i instalacija;
- Diplom o završenim studijama, izdatu od strane mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, broj 1858 od 15.07.1971. godine;
- Licencu odgovornog izvođača radova, broj 430619004 od 22. aprila 2004. godine, izdatu od strane Inženjerske Komore Srbije;
- Licencu odgovornog projektanta, broj 330124203 od 02. oktobra 2003. godine, izdatu od strane Inženjerske Komore Srbije;
- Uvjerjenje da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti za imenovanu;

IV Proleterske brigade broj 19, 81000 Podgorica
Tel: (+382) 20 446 279; (+382) 20 446 339 ; Fax: (+382) 20 446-215
Web: www.mrt.gov.me



- Radna knjižica (ovjerena fotokopija).

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, razmotrilo je podnijeti zahtjev pa je odlučilo kao u dispozitivu ovog rješenja, a ovo sa sledećih razloga:

Naime, članom 123 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata («Službeni list Crne Gore» br. 64/17), propisano je da ovlašćeni inženjer može da bude fizičko lice koje obavlja poslove izrade tehničke dokumentacije odnosno građenje objekta, odgovarajuće struke, sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje kvalifikacijom VII1 podnivoa okvira kvalifikacije i najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i građenja objekta.

Članom 3 stav 1 tačka 1 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci («Službeni list Crne Gore» br. 79/17), utvrđene su vrste licenci, a između ostalih i licenca ovlašćenog inženjera koja se izdaje fizičkom, licu za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.

Članom 4 stav 1 tač. 1-4. Pravilnika, utvrđeno je da se u postupku izdavanja licence ovlašćenog inženjera, provjerava:

1. identitet podnosioca zahtjeva;
2. da li podnosilac zahtjeva posjeduje visoko obrazovanje, odnosno najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacija, odnosno da li je izvršeno priznavanje inostrane obrazovne isprave najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacija;
3. da li podnosilac zahtjeva ima najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i građenju objekta sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacije i
4. da li je podnosilac zahtjeva osuđivan za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

Stavom 3 istog člana Pravilnika, utvrđeno je da se radno iskustvo u smislu stava 1 tačka 3 ovog člana, smatra radno iskustvo u svojstvu saradnika na izradi tehničke dokumentacije na građenju objekta, odnosno izvođenja pojedinih radova na građenju objekta. Stavom 4 istog člana Pravilnika, utvrđeno je da se izuzetno od stava 3 ovog člana, fizičkom licu koje posjeduje licencu za izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata, izdatu po propisima koji su važili do donošenja ovog propisa, radno iskustvo može dokazati na osnovu uvida u dokumentaciju koja je bila osnov za njeno izdavanje.

Članom 137 stav 1 Zakona, propisano je da se licenca za fizičko lice izdaje na neodređeno vrijeme.

Rješavajući po predmetnom zahtjevu, a na osnovu uvida u dostavljene dokaze, ovo ministarstvo nalazi, da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli uslovi za primjenu čl. 123 stav 1 i 135 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, a u vezi čl 3 stav 1 tač. 1 i čl. 4 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci.

Saglasno izloženom, riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda Crne Gore u roku od 20 dana od dana prijema istog.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE
Nikola Petrović

IV Proleterske brigade broj 19, 81000 Podgorica
Tel: (+382) 20 446 279; (+382) 20 446 339 ; Fax: (+382) 20 446-215
Web: www.mrt.gov.me



INŽENJERSKA KOMORA CRNE GORE

Broj: 02 - 2274

Podgorica, 18.12.2020.godine

Na osnovu čl. 143, čl. 146 stav 1 tačka 2 i čl. 149 stav 1 tačka 1
Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
(„Službeni list Crne Gore“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20)
i evidencije Registra članova Inženjerske komore Crne Gore, izdaje se

POTVRDA

o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore

Mr DRAGAN V. SEKULOVIĆ, diplomirani inženjer mašinstva
sa stalnim mjestom nastanjenja u Herceg Novom,
član je Inženjerske komore Crne Gore do 25.11.2021. godine.

Obradila

Marija Stjepčević, dipl.inž.arhitekture



GENERALNI SEKRETAR

Nikola Petrović, dipl.pravnik



Broj polise: 6-38892

Zamjena polise: 35988
Vrsta osiguranja: Opšta odgovornost
Šifra osiguranja: 1301
Poslovna jedinica: Direkcija
Saradnički broj: 505112
Mjesto: Podgorica
Datum: 13.01.2021

POLISA ZA OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Ugovarač osiguranja: **CEPTING doo, 81000 PODGORICA, Rista Dragičevića br.26**
PIB: 02455846-

Osiguranik: **CEPTING doo, 81000 PODGORICA, Rista Dragičevića br.26**
PIB: 02455846-

Početak osiguranja: 18.1.2021 Prestanak osiguranja: 18.1.2022 Dospijeće: 18.01
Tarifa i tarifna grupa: XI Suma osiguranja: 100.000,00 Premija osiguranja: 561,76

Osiguranje je zaključeno prema priloženim uslovima: Opšti uslovi za osiguranje od odgovornosti. Posebni uslovi za osiguranje od profesionalne odgovornosti i odgovornosti za proizvode sa manom.
Osiguranik potvrđuje da je kod zaključenja ovog ugovora primio naznačene uslove.

Redni broj	Osigurava se	Suma osiguranja (€)	Ukupan limit za trajanje osiguranja	Premija osiguranja (€)
1 Tarifa premija XI - za osiguranje od opšte odgovornosti				
1	Opšte odgovornosti - razne delatnosti Osiguranjem od Profesionalne odgovornosti pruža se osiguravajuće pokrivenje za učinjenu profesionalnu grešku, nesavjestan ili nestručan postupak, odnosno propust davalca usluga (osiguranika). Ovim osiguranjem pokrivena je odgovornost za prouzrokovanu štetu klijentu, ako je nastala iz profesionalne djelatnosti »izrada tehničke dokumentacije i gradnja objekta » Osiguranika. Osigurana suma 100.000,00 EUR Godišnji agregat šteta 100.000,00 EUR	100.000,00	100.000,00	1.223,88
1.1	Popust za smanjenje broja suma osiguranja u zbirnom limitu	1.223,88	0,00	489,55
1.2	Popust za jednokratno plaćanje premije	734,33	0,00	73,43
1.3	Popust za osiguranika od posebnog poslovnog interesa	660,90	0,00	99,14
Ukupno:				561,76
PREMIJA OSIGURANJA				561,76
Porez:				45,50
Komercijalni popust:				56,18
UKUPNO ZA UPLATU:				551,08

NAPOMENA:

-Franšiza (učesće u šteti) je 10%, min. 1.000,00 Eur.
-Teritorijalno pokrivenje: Crna Gora.
-Br. zaposlenih lica 9. Licencirani 1.

Posebna ugovaranja, zaštitne mjere i klauzule:

Ovo osiguranje pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak u skladu sa uslovima osiguranja.

Shodno zakonu o obligacionim odnosima polisa osiguranja je naplativa u roku od 3 (tri) godine i nakon isteka važeće polise.

Premija osiguranja 551,08 € obračunata za period od 18.01.2021 do 18.01.2022 plaća se prema ispostavljenoj fakturi.
Ugovarač osiguranja potpisom na polisi potvrđuje da je primio fakturu, koja predstavlja sastavni dio polise kao ugovora o osiguranju.



Broj polise: 6-38892
Zamjena polise: 35988
Vrsta osiguranja: Opšta odgovornost
Šifra osiguranja: 1301
Poslovna jedinica: Direkcija
Saradnički broj: 505112
Mjesto: Podgorica
Datum: 13.01.2021

Ugovarač osiguranja: CEPTING d.o.o, 81000 PODGORICA, Rista Dragičevića br.26
PIB:02455846-

Osiguranik: CEPTING d.o.o, 81000 PODGORICA, Rista Dragičevića br.26
PIB:02455846-

Osiguravač zadržava pravo ispravke računskih i drugih grešaka saradnika.
Saglasanih sam da me Osiguravač kontaktira na elektronsku adresu, e mail cepting@t-com.me, u cilju dostave svih pisanih obavještenja definisanih Zakonom o obligacionim odnosima i Ustavima osiguranja, a u kontekstu izvršenja ugovorenih obaveza ugovornih strana.
Pocetak osiguranja po ovoj polisi je istek 24-og casa datuma naznacnog na polisi kao datum pocetka osiguranja, ali ne prije isteka 24-og casa dana uplate premijskog obroka definisanog oplatnim planom koji cini sastavni dio predmetne polise. Ukoliko Ugovarač osiguranja u roku od 30 dana od isteka 24-og casa dana naznacnog kao dospijece premijskog obroka ne uplati premiju osiguranja, smatra se da osiguranje nije bilo zakljueno, te se predmetna polisa istekom navedenog perioda automatski smatra nevažećom bez obaveze slanja opomene Društva.
U slučaju iz prethodnog stava, Osiguravač nema pravo da zahtijeva naplatu premije osiguranja, obzirom da nije pružano osiguravajuće pokrice. Ugovarač osiguranja je saglasan da osiguravač može vršiti obradu ličnih podataka koje pribavi po osnovu ovog ugovora o osiguranju, kao i da iste može proslediti na obradu povezanom pravnom licu, odnosno pravnom licu angažovanom u cilju obavljanja poslova koji su u vezi sa predmetnim ugovorom o osiguranju.
Polisa je punovažna sa skeniranim pečatom i potpisom lica ovlašćenih za potpisivanje u ime Osiguravača na ovoj Polisi, i isti imaju dokaznu snagu i pravno dejstvo svojeručnog potpisa i originalnog pečata.

Wladimir Božić
Za Osiguravača



M.P.
Za Ugovarača

Na osnovu člana 122 i 123 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, („Službeni list“ Crne Gore broj 64/17.) i Pravilnika o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije („Službeni list“ Crne Gore broj 44/18) donosim:

REŠENJE O IMENOVANJU VODEĆEG INŽINJERA

za izradu sledeće tehničke dokumentacije:

OBJEKAT:

**KANALIZACIONA INFRASTRUKTURA,
SUŠĆEPAN, HERCEG NOVI**

NAZIV DOKUMENTACIJE:

**GLAVNI PROJEKAT ZAŠTITE OD
POŽARA**

imenujem za:

ODGOVORNOG INŽINJERA:

**mr Dragan Sekulovic, dipl. ing. maš.
Licenca broj 03-2620/2**

Imenovani se određuje za Odgovornog inženjera za izradu glavnog projekta zaštite od požara u smislu člana 122 i 123. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (»Sl. List CG« br. 64/17 i br. 44/18), te u vezi sa članom 7. Pravilnika o načinu izrade, sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta (»Sl. list CG« br. 44/18), jer posjeduje Licencu ovlašćenog inženjera za izradu tehničke dokumentacije iz oblasti Zaštite od požara, koje je izdala Crna Gore-Ministarstvo za ekonomski razvoj

Podgorica, 09.2021.

DIREKTOR

mr Dragan Sekulovic, dipl. ing. maš.



CRNA GORA
MINISTARSTVO ZA EKONOMSKI RAZVOJ

Broj: 03-2620/2

Podgorica, 22.04.2009.godine

Ministarstvo za ekonomski razvoj, na zahtjev Dragana Sekulovića iz Beograda, Generala Ždanova 80, za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije, na osnovu člana 134 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ br. 51/08), a u vezi sa članom 84 i na osnovu člana 196 Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni list RCG“ br. 60/03), d o n o s i

RJEŠENJE

Izdaje se *Draganu Sekuloviću, dipl. ing. mašinstva iz Beograda,*

L I C E N C A

kojom se utvrđuje ispunjenost uslova za izradu *projekata zaštite od požara i projekata automatskih instalacija za gašenje požara.*

O b r a z l o ž e n j e

Dragan Sekulović iz Beograda, obratio se zahtjevom, broj 03-26320/1 od 01.04.2009.godine za izdavanje licence za izradu projekata zaštite od požara i projekata automatskih instalacija za gašenje požara.

Razmatrajući predmetni zahtjev sa priloženom dokumentacijom, ovo ministarstvo je ocijenilo da je imenovana dostavila potrebnu dokumentaciju saglasno članu 84 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, broj 51/08) i članu 7 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja i oduzimanja licence i načinu vođenja registra („Službeni list CG“, broj 68/08), pa je našlo da je isti osnovan.

Naime, odredbama člana 84 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, broj 51/08), propisano je da vodeći projektant i odgovorni projektant može biti samo diplomirani inženjer ili specijalista odgovarajuće struke za izradu pojedinih dijelova tehničke dokumentacije, sa tri godine radnog iskustva na izradi, reviziji, nadzoru, pregledu ili ocjeni tehničke dokumentacije, položenim stručnim ispitom i da je član Komore.

Prema članu 7 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja i oduzimanja licence i načinu vođenja registra („Službeni list CG“, broj 68/08), utvrđeno je da se licenca za vodećeg projektanta, odnosno odgovornog projektanta za izradu pojedinih dijelova tehničke dokumentacije, izdaje se fizičkom licu na osnovu: ovjerene fotokopije lične karte, odnosno pasoša za strano lice, ovjerene fotokopije diplome o stručnoj spremi, dokaza o najmanje tri godine radnog iskustva na izradi, reviziji, nadzoru, pregledu ili ocjeni tehničke dokumentacije, ovjerene fotokopije uvjerenja o položenom stručnom ispitu i dokaza da je član Komore.

Budući da se iz zahtjeva Dragana Sekulovića, nesporno utvrđuje da imenovana ispunjava uslove propisane Zakonom i Pravilnikom, to je Ministarstvo odlučilo kao u dispozitivu rješenja.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv ovog rješenja može se tužbom pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Crne Gore, u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

Dostaviti:

- Podnosiocu zahtjeva
- a/a
- u spise predmeta





259.

Na osnovu člana 38 stav 1 tačka 2 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni list CG", broj 2/18 i 34/19), člana 34 stav 1 tačka 2 Statuta Opštine Herceg Novi ("Sl. list CG - opštinski propisi" br. 1/19 i 37/19) i člana 4 stav 2 Odluke o građenju, postavljanju i uklanjanju lokalnih objekata od opšteg interesa ("Sl. list CG - opštinski propisi" br. 45/15), Skupština opštine Herceg Novi, na sjednici održanoj 29.01.2020. godine, donijela je

ODLUKA**o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa - izgradnju kanalizacione infrastrukture u naselju Sušćepan, Opština Herceg Novi**

("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 007/20 od 20.02.2020)

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se lokacija sa elementima urbanističko-tehničkih uslova za postavljanje, odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa - kanalizacione infrastrukture u naselju Sušćepan, Opština Herceg Novi.

Član 2

Lokaciju za postavljanje, odnosno izgradnju objekta čine dijelovi katastarskih parcela broj 1147, 479, 737, 1148, 959 KO Trebesin, Opština Herceg Novi, u svemu prema grafičkom prikazu lokacije na katastarskoj podlozi, koja je sastavni dio ove Odluke.

Član 3

Ova Odluka predstavlja osnov za izradu glavnog projekta i izdavanje građevinske dozvole za objekat iz člana 1 ove Odluke.

Član 4

Sastavni dio ove Odluke čine:

- programski zadatak br. 02-5-031-2123/19-2 od 26.09.2019. godine sa elementima urbanističko-tehničkih uslova, kojim se definišu osnovni podaci o objektu,
- grafički prikaz lokacije urađen na ovjerenoj geodetskoj podlozi.

Član 5

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u "Službenom listu CG - opštinski propisi".

Broj: 02-6-040-21/20

Herceg Novi, 29.01.2020. godine

SKUPŠTINA OPŠTINE HERCEG NOVI

PREDSJEDAVAJUĆA

Dragana Stanišić



Crna Gora
Opština Herceg Novi

**PROGRAMSKI ZADATAK SA ELEMENTIMA URBANISTIČKO - TEHNIČKIH USLOVA
ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE****ZA POSTAVLJANJE ODNOSNO IZGRADNJU LOKALNOG OBJEKTA OD OPŠTEG
INTERESA - IZGRADNJU KANALIZACIONE INFRASTRUKTURE U NASELJU SUŠĆEPAN**

Pravni ekspert doo, Podgorica

1

15.1



NA OSNOVU: Odluke o građenju, postavljanju i uklanjanju lokalnih objekata od opšteg interesa ("Sl. list CG, opštinski propisi", broj 45/15)

PREDLAGAČ: OPŠTINA HERCEG NOVI

KABINET PREDSEDNIKA

BROJ: 02-5-031-2123/19-2 od 26.09.2019. godine

OBRADIVAČ: SEKRETARIJAT ZA PROSTORNO PLANIRANJE I IZGRADNJU OPŠTINE HERCEG NOVI

Herceg Novi, novembar 2019. godine

Na osnovu člana 223 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19), i člana 5 Odluke o građenju, postavljanju i uklanjanju lokalnih objekata od opšteg interesa ("Sl. list CG, op.prop." br. 45/15), a kao sastavni dio Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa - izgradnju kanalizacione infrastrukture u naselju Sušćeapan, donosi se

PROGRAMSKI ZADATAK SA ELEMENTIMA URBANISTIČKO - TEHNIČKIH USLOVA ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa - izgradnju kanalizacione infrastrukture u naselju Sušćeapan, na lokaciji koja se sastoji od dijelova kat. parcela br. 1147, 479, 737, 1148, 959, sve K.O. trebesin, Herceg Novi

DOKUMENTACIONA OSNOVA:

- Geodetska situacija terena za predmetnu lokaciju u naselju Sušćeapan;
- Izvod lista nepokretnosti 136 za K.O. Trebesin kojim se dokazuje da Opština Herceg Novi ima pravo raspolaganja, u obimu prava 1/1, na kat. parceli br. 1147 K.O. Trebesin, u naravi javni put 5784 m², sa teretom;
- Izvod lista nepokretnosti 136 za K.O. Trebesin kojim se dokazuje da Opština Herceg Novi ima pravo raspolaganja, u obimu prava 1/1, na kat. parceli br. 479 K.O. Trebesin, u naravi javni put 5260 m², sa teretom;
- Izvod lista nepokretnosti 136 za K.O. Trebesin kojim se dokazuje da Opština Herceg Novi ima pravo raspolaganja, u obimu prava 1/1, na kat. parceli br. 737 K.O. Trebesin, u naravi javni put 470 m², sa teretom;
- Izvod lista nepokretnosti 136 za K.O. Trebesin kojim se dokazuje da Opština Herceg Novi ima pravo raspolaganja, u obimu prava 1/1, na kat. parceli br. 1148 K.O. Trebesin, u naravi javni put 2559 m², sa teretom;
- Izvod lista nepokretnosti 136 za K.O. Trebesin kojim se dokazuje da Opština Herceg Novi ima pravo raspolaganja, u obimu prava 1/1, na kat. parceli br. 959 K.O. Trebesin, u naravi javni put 2044 m², sa teretom;

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI:

Shodno članu 3 Odluke o građenju, postavljanju i uklanjanju lokalnih objekata od opšteg interesa ("Sl. list CG op.prop." br. 45/15), lokalnim objektima od opšteg interesa koji su definisani tačkom 2 poglavlja A - "Infrastrukturni objekti, mreže i sistemi", između ostalih smatraju se i objekti vodovodne i kanalizacione infrastrukture.

- Lokacija

Lokacija za postavljanje odnosno izgradnju kanalizacione infrastrukture nalazi se u naselju Sušćeapan, na dijelovima kat. parcela br. 1147, 479, 737, 1148, 959, sve K.O. Trebesin, Herceg Novi.

1. PRIRODNI USLOVI:

- Uvidom u kartu 3a: seizmički rizik i seizmička nestabilnost, predmetna parcela se nalazi u zoni umjerenog potencijala seizmičke nestabilnosti.
- Uvidom u kartu 3b: pogodnost terena za urbanizaciju, ista je u KAT II za koju važi:
 - litološki opis: vezane karbonatne i glinovite stijene i poluvezane glinovite naslage, vezane, poluvezane i nevezane neasle;
 - nagib terena: 10° - 20° za vezane stijene;
 - dubina do vode: 1,5 - 4,0 m;
 - stabilnost terena: uslovno stabilan (podliježe denudaciji i razvoju erozionih procesa i klizanju);

Pravni ekspert doo, Podgorica

2

15 2



- nosivost terena: 7-20 N/cm² (podliježe diferencijalnom slijeganju);
- intenzitet zemljotresa: IX stepeni (MCS);
- temperatura: srednja godišnja 18,1 °C;
min. srednja mjesečna 8-9 °C;
max. srednja mjesečna 24-25 °C;
- količina padavina - srednja godišnja 1990 mm;
- intenzitet i učestalost vjetrova: 41% tišina, E-SE-NW;

2. USLOVI ZA OBJEKAT:

USLOVI I SMJERNICE ZA IZGRADNJU FEKALNE KANALIZACIJE:

- Namjena i vrsta objekta: fekalna kanalizaciona infrastruktura;
- Kriterijumi i smjernice za izgradnju fekalne kanalizacione mreže:
Izgradnja fekalne kanalizacione infrastrukture predstavlja skup svih dijelova ulične kanalizacione mreže, kojom se omogućava odvodnja fekalnih voda iz planiranih objekata u kolektor fekalne kanalizacije.

Tehničke preporuke:

Cijevi polagati u okviru definisane lokacije na posteljicu od pijeska u odgovarajućem padu, u zavisnosti od prisutnog nagiba i konfiguracije terena, a nakon ugradnje predvidjeti odgovarajuću zaštitu istih formiranjem obloge od sitnog pijeska iznad i oko cijevi, minimalne debljine sloja d=10 cm, a sve u skladu sa tehničkim propisima za navedenu vrstu radova.

Na ulivu cijevi u recipijent, predvidjeti zaštitu cijevi, kao i smanjenje pada cijevi na 1% radi umirenja tokova vode, u skladu sa tehničkim propisima.

Na svim horizontalnim i vertikalnim lomovima trase, predvidjeti potreban broj vodonepropusnih revizionih okana kvadratnog presjeka, dimenzija 100x100 cm, na odgovarajućoj dubini i propisanom rastojanju. Za pokrovnu konstrukciju okna predvidjeti armiranobetonsku ploču sa ugrađenim liveno-željeznim poklopcem za teški saobraćaj. U revizionim oknima dubljim od 1.0 m, neophodna je ugradnja liveno-željeznih penjalica.

Iskop rova za potrebe polaganja cijevi vršiti u kampadama, u skladu sa tehničkim propisima za navedenu vrstu radova.

Polaganje cijevi izvesti prema posebnim propisima D.O.O. "Vodovod i kanalizacija" Herceg Novi, koji su sastavni dio ove Odluke, kao i prema važećim tehničkim propisima, standardima, normativima i normama kvatiteta za ovu vrstu radova.

Ostali opšti uslovi za izgradnju kanalizacione infrastrukture:

Prije izvođenja radova, potrebno je od nadležnih organa i preduzeća pribaviti podatke o razmještaju svih postojećih instalacija na predmetnoj lokaciji (elektroenergetskih, telekomunikacionih, vodovodnih i kanalizacionih). Paralelno vođenje, približavanje i ukrštanje vodovodne i kanalizacione infrastrukture sa ostalom infrastrukturom (telekomunikacionom i elektroenergetskom), projektovati uskladu sa zakonom i tehničkim propisima za navedenu vrstu radova, poštujući propisane širine i dubine zajedničkog rova kao i međusobna rastojanja.

Prije zatrpavanja cijevi obavezna je izrada geodetskog snimka položenih cijevi i pozicije revizionih okana.

Nakon završetka svih radova na izvođenju vodovodne i kanalizacione infrastrukture, urediti teren na lokaciji u skladu sa primarnom namjenom, na odgovarajući način.

- Tehničkom dokumentacijom predvidjeti sljedeće mjere:

- a) Zaštite od požara - izradom Elaborata zaštite od požara sa izvještajem o tehničkoj kontroli istog, shodno čl. 89 Zakona o zaštiti i spašavanju ("Sl. list CG", br. 13/07 i 05/08) i pratećim propisima;
 - b) Zaštite na radu - u skladu sa čl. 9 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu ("Sl. list CG", br. 34/14), projektant je obavezan da pri izradi tehničke dokumentacije razradi propisane mjere zaštite u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom. Investitor je dužan da od ovlašćene organizacije pribavi Reviziju - ocjenu da je tehnička dokumentacija urađena u skladu sa propisima koji se odnose na zaštitu i zdravlje na radu, tehničkim propisima, standardima itd.;
- Za potrebe izgradnje objekta izraditi Elaborat o uređenju gradilišta, shodno čl. 10 istog zakona.



- c) Zaštite od elementarnih nepogoda - shodno Zakonu o zaštiti i spašavanju ("Sl. list CG" br. 13/07), Pravilniku o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda ("Sl. list RCG", br. 8/93) kao i drugim zakonskim i tehničkim propisima iz oblasti zaštite od požara i eksplozija;
- d) Zaštite životne sredine ("Sl. list RCG" br. 80/05 i "Sl. list CG" br. 40/10, 73/10, 40/11, 27/13, 52/16), i ukoliko je potrebno sprovesti postupak procjene uticaja na životnu sredinu izradom posebnog Elaborata.

3. USLOVI ZA PROJEKTOVANJE INSTALACIJA:

- Elektroinstalacije:

- Elektroenergetske instalacije objekata projektovati prema Tehničkim preporukama EPCG, dostupne na sajtu Opštine Herceg Novi www.hercegnovi.me;

- Telekomunikacione instalacije:

- Elektronsku komunikacionu mrežu projektovati prema uslovima za izgradnju izdatim od strane Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore, koji su dostupni na sajtu Opštine Herceg Novi www.hercegnovi.me;

Na projekte instalacija se u postupku izdavanja građevinske dozvole pribavljaju potrebne saglasnosti od nadležnih javnih preduzeća i organa, davaoca prethodnih uslova.

4. OSTALI USLOVI:

- Investitor je obavezan da propiše projektni zadatak za izradu tehničke dokumentacije za predmetnu izgradnju objekta uz obavezno poštovanje ovog Programskog zadatka sa elementima urb.teh. uslova.
- Tehnička dokumentacija - Glavni projekat, izrađuje se za potrebe izdavanja građevinske dozvole za lokalne objekte od opšteg interesa.
- Članom 223 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG" br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19), definisano je da će se propisi jedinica lokalne samouprave, kojima se uređuju lokalni objekti od opšteg interesa primjenjivati do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore, u dijelu koji se između ostalog odnosi i na objekte vodovodne i kanalizacione infrastrukture.
- Tehnička dokumentacija izrađuje se na osnovu Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa - izgradnju kanalizacione infrastrukture u naselju Sušćepean, čiji sastavni dio čini ovaj Programski zadatak sa elementima urbanističko-tehničkih uslova, a u skladu sa: Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19), Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekata ("Sl. list CG", br. 44/18), ovim uslovima, uslovima i preporukama javnih preduzeća za oblast infrastrukture, svim važećim propisima, normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekata, a na osnovu projektnog zadatka investitora.
- Obračun površina i zapremine objekta vrši se u skladu sa Pravilnikom o načinu obračuna površine i zapremine zgrade ("Sl. list CG", br. 60/18), a prema crnogorskom standardu MEST EN 15221-6.
- Privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik koji izrađuje, odnosno reviduje tehničku dokumentaciju, mora prije vršenja djelatnosti, osigurati i imati u toku cijelog trajanja poslovanja, osiguranu svoju odgovornost za štetu koja bi mogla da se desi investitorima ili trećim licima u vezi sa obavljanjem njihove djelatnosti.
- Tehnička dokumentacija se izrađuje u formi Glavnog projekta, u skladu sa članom 78 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG" br. 64/17, 44/18, 63/18).
- Sastavni dijelovi tehničke dokumentacije su i svi potrebni Elaborati i Projekti definisani posebnim propisima.
- Revizija tehničke dokumentacije izrađuje se u skladu sa članom 81 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/17, 44/18, 63/18), kao i u skladu sa Pravilnikom o načinu vršenja revizije Glavnog projekta ("Sl. list CG", br. 18/18).
- Lokalni objekti od opšteg interesa mogu se graditi na osnovu građevinske dozvole i revidovanog glavnog projekta.
- Građevinsku dozvolu izdaje rješenjem organ lokalne uprave nadležan za poslove izgradnje objekata na osnovu člana 7 i 8 Odluke o građenju, postavljanju i uklanjanju lokalnih objekata od opšteg interesa ("Sl. list CG op.pr." br. 45/15).
- Podnosilac zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole je Opština Herceg Novi ili drugo lice uz saglasnost Opštine Herceg Novi.



Katalog propisa 2020

- Izradu tehničke dokumentacije vrši Agencija za izgradnju i razvoj Opštine Herceg Novi, samostalno ili u saradnji sa drugim ovlaštenim licima, pri čemu vodeći projektant (kao i privredno društvo), treba da ima odgovarajuće reference za izradu tehničke dokumentacije za ovu vrstu objekata.
- Sastavni dio ovog Programskog zadatka sa elementima urbanističko-tehničkih uslova čine: kopija plana, listovi nepokretnosti, projektantski uslovi od D.O.O. Vodovod i kanalizacija, skica plana lokacije izrađena na geodetskoj podlozi.
- Ovaj Programski zadatak, zajedno sa skicom plana lokacije izrađenom na geodetskoj podlozi, čine sastavni dio Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa - kanalizacione infrastrukture u naselju Sušćepean.
- Investitor je obavezan da do podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole pribavi Katastar instalacija za predmetnu lokaciju, od nadležnih javnih preduzeća, i reguliše sva prethodna pitanja vezano za predmetnu lokaciju koja se odnose na imovinsko-pravne odnose i pripremne radove za potrebe građenja objekta na predmetnoj lokaciji.

SEKRETARIJAT ZA PROSTORNO PLANIRANJE I IZGRADNJU

Trasa kolektora kanalizacije
K.O. Trebeštin
- Sušćepean -
R-1750



OBJEKAT: KANALIZACIONA INFRASTRUKTURA, SUŠĆEPAN

MESTO GRADNJE: HERCEG NOVI

VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE: GLAVNI PROJEKAT ZAŠTITE OD POŽARA

VODEĆI PROJEKTANT: Mr Dragan Sekulovic, dipl. ing. masinstva
Licenca broj 03-2620/2

I Z J A V L J U J E M

da je ovaj projekat urađen u skladu sa:

- Zakon o zaštiti i spasavanju
("Službeni list Crne Gore", broj 13/2007),
i Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti i spašavanju("Službenom listu CG", br. 32/2011 od 1.7.2011. godine).
- Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozija
("Službeni list Crne Gore" broj 09/2012)
- Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje pžara
("Službeni list SFRJ", br.30/91),
- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara
("Službeni list SFRJ", br.7/84 i "Službeni glasnik RS", br.86/2011),
- Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za ventilaciju i klimatizaciju
("Službeni list SFRJ",br.38/89),
- Pravilnik o tehničkim normativima za pristupne puteve, okretnice i uređene platoe za vatrogasna vozila u blizini objekta povećanog rizika od požara
("Službeni list SFRJ",br.8/95),
- Pravilnik o tehničkim normativima za elektro instalacije niskog napona
("Službeni list SFRJ" br.53/88, 54/88 i "Službeni list SRJ", broj 28/95),
- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara
("Službeni list SFRJ" br.74/90),
- Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje za automatsko zatvaranje vrata ili klapni otpornih prema požaru

("Službeni list SFRJ" br.35/80),

- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu objekta od atmosferskog pražnjenja
("Službeni list SRJ", br.11/96),
- Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne instalacije za dojavu požara
("Službeni list SFRJ", br.87/93),
- Pravilnik o obaveznom atestiranju elemenata tipskih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru i o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada ovlašćene za atestiranje tih proizvoda
("Službeni list SFRJ", br.24/90),
- Naredba o obaveznom atestiranju elemenata tipskih građevinskih konstrukcija na otpornosti prema požaru i o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada ovlašćene za atestiranje tih proizvoda
("Službeni list SFRJ", br.24/90),

Zaštita od požara i eksplozija

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| - JUS ISO 3941:1994 | Klasifikacija požara |
| - JUS ISO 8421-1,2,4-7:1998 | Termini i definicije |
| - JUS Z.C1.002 -- 1979. | Vatrogasna oprema – simboli |
| - JUS U.J1.030 -- 1976. | Požarno opterećenje |
| - JUS U.J1.220 -- 1976. | Simboli i tehničke šeme |

Zaštita od požara u građevinarstvu

- | | |
|----------------------|---|
| - JUS U.J1.240 1994. | Stepen otpornosti zgrada prema požaru |
| - JUS U.J1.051 1957. | Ponašanje građevinskih elemenata u požaru |

Električne instalacije u zgradama

- | | |
|--------------------------|---|
| - JUS N.B2.730 – 1984. | Opšte karakteristike i klasifikacije |
| - JUS N.B2.741 – 1984. | Zaštita od električnog udara. |
| - JUS N.B2.743 – 1984. | Zaštita od prekomernih struja |
| - JUS N.B2.743/1– 1984. | Zaštita od prekomernih struja. Izmene |
| - JUS N.B2.751 – 1984. | Izbor i postavljanje električne opreme u zavisnosti od spoljašnjih uticaja |
| - JUS N.B2.752 – 1984. | Trajno dozvoljene struje |
| - JUS N.B2.754 – 1984. | Uzemljenje i zaštitni provodnici |
| - JUS N.B2.754/1 – 1984. | Uzemljenje i zaštitni provodnici. Izmene |
| - JUS B2.781 | Električne instalacije niskog napona. |
| | Izbor mera zaštite od električnog udara u zavisnosti od spoljašnjih uticaja |

Gromobranske instalacije

- JUS IEC 1024-1-1996
- JUS IEC 1024-1-1-1996
- JUS N.B4.802-1996

Opšti uslovi

Određivanje nivoa zaštite

Postupci pri projektovanju, izvođenju, održavanju, pregledima i verifikacijama

Tehničke preporuke

- JUS TP21 2003

TP za urbanističke i građevinske mere bezbedosti od požara stambenih javnih i poslovnih zgrada

Podgorica, septembar 2021.

Mr Dragan Sekulovic, dipl. ing. maš.

odgovorni inženjer

MP

Mr Dragan Sekulović, dipl.ing.maš.
d.o.o.«CEPTING» Podgorica

odgovorno lice

OBJEKAT: KANALIZACIONA INFRASTRUKTURA, SUŠĆEPAN

MESTO GRADNJE: HERCEG NOVI

VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE: GLAVNI PROJEKAT ZAŠTITE OD POŽARA

VODEĆI PROJEKTANT: Mr Dragan Sekulovic, dipl. ing. masinstva
Licenca broj 03-2620/2

I Z J A V L J U J E M

da su svi delovi tehničke dokumentacije, koji čine tehničku dokumentaciju za izgradnju ulične fekalne kanalizacione infrastrukture, na katastarskim parcelama br. K.P. 1147, 479, 737, 1148, 959 K.O.Trebesin, opština Herceg Novi, međusobno su usklađeni i prikazuju objekat kao tehničko-tehnološku i funkcionalnu celinu.

Izjava služi radi dobijanja građevinske dozvole, te se u druge svrhe ne može upotrijebiti.

Podgorica, septembar 2021.

MP

odgovorni inženjer i odgovorno lice,

Mr Dragan Sekulović, dipl.ing.maš.

2. PROJEKTNÍ ZADATAK



2. PROJEKTNI ZADATAK

Za **IZGRADNJU KANALIZACIONE INFRASTRUKTURE, U SUŠĆEPANU, HERCEG NOVI, Crna Gora**, uraditi projekat zaštite od požara u skladu sa Zakonom o zaštiti i spasavanju ("Službeni list Crne Gore", broj 13/2007).

Projekat zaštite od požara treba da obuhvati sve mere zaštite od požara koje se odnose na:

- prilazne saobraćajnice
- stepen otpornosti na požar objekta
- podelu objekta na požarne sektore
- puteve za evakuaciju
- puteve za intervenciju vatrogasnih ekipa
- primenu vatrootpornih materijala i premaza
- grejanja, ventilaciju i klimatizaciju
- elektroinstalacije jake struje
- instalacije slabe struje
- instalaciju sigurnosne rasvete
- mobilnu opremu za gašenje požara
- obeležavanje puteva za evakuaciju iz objekta

Projekat zaštite od požara treba da sadrži integralni prikaz svih mera zaštite od požara. Prilikom izrade Glavnog projekta zaštite od požara uzeti u obzir važeće zakonske propise, propise i standarde donesene na osnovu zakona kao i mere usvojene pravilima tehničke prakse.

Podgorica, 09.2021.g.

za I N V E S T I T O R A

3. TEHNIČKI OPIS



3.1 OPŠTI DEO

Projekat zaštite od požara je urađen na osnovu obaveze propisane Zakonom o zaštiti i spasavanju ("Službeni list Crne Gore", br.13/2007), a u potpunosti u skladu sa svim tehničkim propisima, pravilnicima i standardima, navedenim u izjavi projektanta, datoj kao prilog uz ovaj Projekat.

Projekat zaštite od požara obuhvata integralni prikaz svih mera zaštite od požara, predviđenih investiciono - tehničkom dokumentacijom, uz napomenu da isti daje poseban kvalitet investiciono - tehničkoj dokumentaciji zbog toga što zbog jasnih prikaza požarnih sektora omogućava korisnicima dokumentacije i organima inspeksijskih službi lakši uvid u pravilnost postavljanja protivpožarnih aparata, protivpaničnih svetiljki i slično.

U tekstu koji sledi, detaljno su po oblastima projektovanja prikazane sve mere zaštite od požara, predviđene investiciono - tehničkom dokumentacijom.



3.2 ELEMENTI KOJI OPREDELJUJU KONCEPCIJU ZAŠTITE OD POŽARA

Makro lokacija

Objekat se nalazi na katastarskim parcelama K.P. 1147, 479, 737, 1148, 959 K.O.Trebesin, Herceg Novi.

Na osnovu zahtijeva Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju opštine Herceg Novi, broj 02-5-031-2123/19-2 od 26.09.2019. godine, predviđena je izgradnja lokalnog objekta od opšteg interesa – kanalizacione infrastrukture u naselju Sušćepan, u Igalu, ukupne dužine tri kraka 1400,95 m.

Mikro lokacija

Nova trasa fekalne kanalizacione infrastrukture u naselju Sušćepan, u Herceg Novom, izvedena je do ukupne dužine tri kraka 1400,95 m, gde dužina Kraka A iznosi $L = 552,78\text{m}'$, u nagibu od $I = 2,5 - 9,0 \%$. Kao cevni materijal koristi se PVC Ø250 mm SN4, odnosno cevi za uličnu fekalnu kanalizaciju. Duž trase Kraka A projektovano je 33 revizionih okna, koja ujedno predstavljaju i priključna okna za objekte koji gravitiraju ovoj trasi. Dno okna je obrađeno u obliku kinete, a armirano-betonska ploča nad oknom mora biti takva da zajedno sa poklopcem može da prihvati laki i teški saobrađaj. Dubina revizionih okna Kraka A se kreće od $h=0,80$ do $h=2,26\text{m}'$; Dužina Kraka B iznosi $L = 234,14\text{m}'$, u nagibu od $I = 2,0 - 9,0 \%$. Kao cevni materijal takođe se koristi PVC Ø250 mm SN4, odnosno cevi za uličnu fekalnu kanalizaciju. Duž trase Kraka "B" projektovano je 13 revizionih okana, koja ujedno predstavljaju i priključna okna za objekte koji gravitiraju ovoj trasi. Dno okna je obrađeno u obliku kinete, a armirano-betonska ploča nad oknom mora biti takva da zajedno sa poklopcem može da prihvati laki i teški saobrađaj. Dubina revizionih okna se kreće od $h=0,62$ do $h=1,63\text{m}'$; Dužina Kraka C iznosi $L=614,36\text{m}'$ u nagibu od $I = 1,0 - 9,0 \%$. Kao cevni materijal koristi se PVC Ø200 mm SN4, odnosno cevi za uličnu fekalnu kanalizaciju. Duž trase Kraka "C" projektovano je 39 revizionih okana, koja ujedno predstavljaju i priključna okna za objekte koji gravitiraju ovoj trasi. Dno okna je obrađeno u obliku kinete, a armirano-betonska ploča nad oknom mora biti takva da zajedno sa poklopcem može da prihvati laki i teški saobračaj. Dubina revizionih okna se krede od $h=0,81$ do $h=1,98\text{m}'$.

Cevi od tvrdog PVC-a se polažu u sloju peska, tako što se zatrpavaju istim do visine od 10 cm iznad temena istih. Na delu gdje je visina zatrpavanja rova manja od $0,60\text{m}'$, odnosno kota vrha cevi u odnosu na kotu terena manja od $0,60\text{m}'$, predviđa se izrada betonske zaštite cevovoda u MB30, debljine sloja $d=10\text{cm}$ celom širinom rova. Obzirom na postavljene uslove vodonepropusnosti sistema predviđa se izgradnja vodonepropusnih revizionih okna. Okna su projektovana kvadratnog poprečnog preseka svetlog otvora $80 \times 80\text{cm}$, a debljine zidova $d=15\text{cm}$. Pokrovnna konstrukcija okna projektovana je kao arm.betonska ploča sa ugrađenim LŽ poklopcem za teški saobrađaj. U revizionim oknima dubine preko $1,00\text{m}$ neophodna je ugradnja LŽ penjalica.



Namena objekta

Objekat je namenjen za odvod fekalija iz naselja.

Broj ljudi u objektu

Nema ljudi jer se radi o cevovodu

Specifično požarno opterećenje

Specifično požarno opterećenje nije računato .

Kategorija tehnološkog proces

Kategorija tehnološkog procesa prema ugroženosti od požara, je **K5**, a usvojena je na osnovu člana 14 Pravilnika o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara ("Službeni list SFRJ", br.30/91).

Kategorije i stepen opasnosti materijala prema požaru

Kategorija i stepen opasnosti materija prema požaru, koja se utvrđuje prema JUS-u Z.C0.012, nije određivana obzirom da u objektu nije predviđena ugradnja materijala opasnih po zdravlje. Ugrađeni materijali koji će biti primenjeni, pri eventualnom gorenju neće oslobađati toksične gasove, što će biti potvrđeno odgovarajućim atestima, izdatim od proizvođača.

Mogućnost evakuacije

Mogućnosti evakuacije u slučaju hitnosti, koja se utvrđuje na osnovu JUS-a N.B2.730, nije računat

Stepen otpornosti objekta prema požaru

Stepen otpornost cevovoda prema požaru, određuje se u zavisnosti od namene, izdvojenosti objekta, visini zgrade, površine reprezentativnog požarnog sektora u kojem borave ljudi, broja osoba koje u tom sektoru borave i drugih faktora (značaja i vrijednosti objekta, ugrađenih zaštitnih instalacija itd.)

Stepen otpornosti prema požaru u celini za predmetni objekta,nije računat.



3.3 ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKE MERE ZAŠTITE OD POŽARA

Prilazni putevi

Gradske i interne saobraćajnice omogućavaju nesmetan prilaz vatrogasnim jedinicama do objekta.

Pristupne saobraćajnice poseduju karakteristike koje zadovoljavaju sve zahteve Pravilnika o tehničkim normativima za pristupne puteve, okretnice, i uređene platoe za vatrogasna vozila u blizini objekta povećanog rizika od požara ("Službeni list SRJ" br.8/95):

- nosivost kolovoza saobraćajnica od 10 tona osovinskog pritiska,
- najmanja širina saobraćajnica za jednosmerno kretanje vozila je veća od 3,5 metara, odnosno viša od 6 metara za dvosmerni saobraćaj,
- unutrašnji radijus krivine 7 metara, a spoljašnji 10,5 metara,
- maksimalni uspon 6%,
- visinska prohodnost 4,5 metara.

Podela objekta na požarne segmente i požarne sektore

Objekat predstavlja jedan jedinstveni sektor

GRAĐEVINSKA KONSTRUKCIJA I GRAĐEVINSKI MATERIJALI

Nova trasa fekalne kanalizacione infrastrukture u naselju Sušćeapan, u Herceg Novom, izvedena je do ukupne dužine tri kraka 1400,95 m, gde dužina Kraka A iznosi $L = 552,78\text{m}'$, u nagibu od $I = 2,5 - 9,0 \%$. Kao cevni materijal koristi se PVC Ø250 mm SN4, odnosno cevi za uličnu fekalnu kanalizaciju. Duž trase Kraka A projektovano je 33 revizionih okna, koja ujedno predstavljaju i priključna okna za objekte koji gravitiraju ovoj trasi. Dno okna je obrađeno u obliku kinete, a armirano-betonska ploča nad oknom mora biti takva da zajedno sa poklopcem može da prihvati laki i teški saobraćaj. Dubina revizionih okna Kraka A se kreće od $h=0,80$ do $h=2,26\text{ m}'$; Dužina Kraka B iznosi $L = 234,14\text{ m}'$, u nagibu od $I = 2,0 - 9,0 \%$. Kao cevni materijal takođe se koristi PVC Ø250 mm SN4, odnosno cevi za uličnu fekalnu kanalizaciju. Duž trase Kraka "B" projektovano je 13 revizionih okana, koja ujedno predstavljaju i priključna okna za objekte koji gravitiraju ovoj trasi. Dno okna je obrađeno u obliku kinete, a armirano-betonska ploča nad oknom mora biti takva da zajedno sa poklopcem može da prihvati laki i teški saobraćaj. Dubina revizionih okna se kreće od $h=0,62$ do $h=1,63\text{m}'$; Dužina Kraka C iznosi $L=614,36\text{ m}'$ u nagibu od $I = 1,0 - 9,0 \%$. Kao cevni materijal koristi se PVC Ø200 mm SN4, odnosno cevi za uličnu fekalnu kanalizaciju. Duž trase Kraka "C" projektovano je 39 revizionih okana, koja ujedno predstavljaju i priključna okna za objekte koji gravitiraju ovoj trasi. Dno okna je obrađeno u obliku kinete, a armirano-betonska ploča nad oknom mora biti takva da zajedno sa poklopcem može da prihvati laki i teški saobraćaj. Dubina revizionih okna se kreće od $h=0,81$ do $h=1,98\text{m}'$.

Cevi od tvrdog PVC-a se polažu u sloju peska, tako što se zatrpavaju istim do visine od 10 cm iznad temena istih. Na delu gdje je visina zatrpavanja rova manja od $0,60\text{ m}'$, odnosno kota vrha cevi u odnosu na kotu terena manja od $0,60\text{ m}'$, predviđa se izrada betonske zaštite cevovoda u MB30, debljine sloja $d=10\text{ cm}$ celom širinom rova. Obzirom na



postavljene uslove vodonepropusnosti sistema predviđa se izgradnja vodonepropusnih revizionih okna. Okna su projektovana kvadratnog poprečnog preseka svetlog otvora 80x80 cm, a debljine zidova $d=15$ cm. Pokrovnna konstrukcija okna projektovana je kao arm.betonska ploča sa ugrađenim LŽ poklopcem za teški saobrađaj. U revizionim oknima dubine preko 1,00 m neophodna je ugradnja LŽ penjalica.

Evakuacija

Osnovni elemenat koji određuje efikasnu evakuaciju iz objekta je vrijeme za koje se ona može izvršiti. Na osnovu maksimalno dopuštenog vremena evakuacije i broja ljudi koji se mogu naći u objektu u momentu izbijanja požara, određene su širine i broj prolaza, stepeništa, hodnika i vrata.

Evakuacija nije računata jer se radi o cjevovodu.

3.4 Mobilna protivpožarna oprema

Mobilna oprema za gašenje požara predstavlja osnovnu standardizovanu vatrogasnu opremu.

Pod mobilnom protivpožarnom opremom se podrazumevaju ručni i prevozni aparati za gašenje požara.

U cilju sprovođenja zaštite od požara, na osnovu odgovarajućih kriterijuma, određena su sredstva za gašenje, tip, kapacitet i broj protivpožarnih aparata i planski predstavljen njihov raspored u objektu.

Prilikom određivanja sredstava za gašenje, tipa, kapaciteta i broja protivpožarnih aparata, uzeti su u obzir sledeći kriterijumi:

- procjena ugroženosti od požara,
- namjena objekta i pojedinih prostorija,
- korišćenje gorivih i opasnih materija, njihovo skladištenje, transport i manipulacija,
- požarno opterećenje objekta i prostorija,
- moguće klase požara,
- ostali uslovi koji utiču na mogućnost pojave i širenja požara.

Za ovu vrstu objekta nijesu predviđeni protivpožarni aparati za gašenje požara.



3.5 TEHNIČKI PROPISI, STANDARDI I NORME

- Zakon o zaštiti i spasavanju
("Službeni list Crne Gore", broj 13/2007),
- Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara
("Službeni list SFRJ", br.30/91),
- Pravilnikom o tehničkim zahtijevima za zaštitu garaža za putničke automobile
od požara i eksplozija
(„Sl. list Crne Gore”,br. 09/12 od 10.02.2012 godine)
- Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za ventilaciju i klimatizaciju
("Službeni list SFRJ", br.38/89),
- Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne instalacije za dojavu požara
("Službeni list SFRJ", br.87/93),
- Pravilnik o tehničkim normativima za pristupne puteve, okretnice i uređene platoe
za vatrogasna vozila u blizini objekta povećanog rizika od požara
("Službeni list SFRJ", br.8/95),
- Pravilnik o tehničkim normativima za elektro instalacije niskog napona
("Službeni list SFRJ", br.53/88),
- Tehnički normativi za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara
("Službeni list SFRJ", br.74/90),
- Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje za automatsko zatvaranje vrata ili
klapni otpornih prema požaru
("Službeni list SFRJ", br.35/80),
- Pravilnik o obaveznom atestiranju elemenata tipskih građvinskih konstrukcija na
otpornost prema požru i o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udružnog
rada ovlašćene za atestiranje tih proizvoda
("Službeni list SFRJ", br.24/90),
- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu objekta od atmosferskog pražnjenja
("Službeni list SRJ", br.11/96),
- JUS Z.C0.001 - 1984 - Zaštita od požara i eksplozija, Termin i definicije,
- JUS Z.C0.003 - 1979 - Zaštita od požara i eksplozija, Klasifikacija požara prema
vrsti zapaljivih materija,
- JUS Z.C0.005 - 1979 - Zaštita od požara i eksplozija, Klasifikacija materija i robe
prema ponašanju u požaru,



- JUS Z.C0.012 - 1979 - Zaštita od požara i eksplozija, Utvrđivanje kategorije i stepena opasnosti od materija pri požaru,
- JUS Z.C1.002 - 1979 - Zaštita od požara i eksplozija, Vatrogasna oprema - Simboli,
- JUS U.J1.220 - 1976 - Zaštita od požara, Simboli i tehničke šeme
- JUS U.J1.240 - 1994 - Zaštita od požara, Tipovi konstrukcija zgrada prema njihovoj unutrašnjoj otpornosti protiv požara.

ODGOVORNI PROJEKTANT

Septembar 2021.


mr Dragan Sekulović, dipl.ing.maš.

II GRAFIČKA DOKUMENTACIJA



Legenda simbola

VATROOTPORNOST I SEKTORI




DOJAVA POŽARA




DOJAVA UGLJENMONOKSIDA (CO)



UREĐAJI I SREDSTVA ZA GAŠENJE POŽARA



SVJETLOсна SIGNALIZACIJA I EVAKUACIJA




SITUACIJA TERENA
- trase kolektora fekalne kanalizacije -
"SUŠČEPAN" K.O. TREBESIN
R=1:750

KRAK A			
R02A	R03A	R022A	R009A
KT: 126,40	KT: 126,40	KT: 126,40	KT: 126,40
KDC: 181,97	KDC: 181,97	KDC: 181,97	KDC: 181,97
R02A	R03A	R022A	R009A
KT: 126,40	KT: 126,40	KT: 126,40	KT: 126,40
KDC: 181,97	KDC: 181,97	KDC: 181,97	KDC: 181,97

KRAK B			
R02B	R03B	R022B	R009B
KT: 126,40	KT: 126,40	KT: 126,40	KT: 126,40
KDC: 181,97	KDC: 181,97	KDC: 181,97	KDC: 181,97
R02B	R03B	R022B	R009B
KT: 126,40	KT: 126,40	KT: 126,40	KT: 126,40
KDC: 181,97	KDC: 181,97	KDC: 181,97	KDC: 181,97

KRAK C			
R02C	R03C	R022C	R009C
KT: 126,40	KT: 126,40	KT: 126,40	KT: 126,40
KDC: 181,97	KDC: 181,97	KDC: 181,97	KDC: 181,97
R02C	R03C	R022C	R009C
KT: 126,40	KT: 126,40	KT: 126,40	KT: 126,40
KDC: 181,97	KDC: 181,97	KDC: 181,97	KDC: 181,97

Projekat: FEKALNI KANALIZACIONI KOLEKTOR		Izdavač: "Društvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione Infrastrukture u Opštini Herceg Novi"	
Opis: NASELJE SUŠČEPAN-HERCEG NOVI		Naziv: NASELJE SUŠČEPAN-HERCEG NOVI	
Glavni projektant: GLAVNI PROJEKAT		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT	
Odgovorni inženjer: ZAŠTITA OD POŽARA		Vrsta tehničke dokumentacije: ZAŠTITA OD POŽARA	
Sadržaj: SITUACIJA TERENA		Lisni broj: 46	
Datum izdavanja: septembar 2021. god.		Datum izdavanja: septembar 2021. god.	




UZDUŽNI PROFIL KOLEKTORA FEKALNE KANALIZACIJE

K.O. TREBESIN
Sušcepan

R=1:100/500


krak B

 CEPTING d.o.o. Centar za projektovanje i inženjering Podgorica		Investitor: "Društvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Opštini Herceg Novi" Herceg Novi	
Objekat: Fekalni kanalizacioni kolektor-krak B		Lokacija: NASELJE SUŠCEPAN- Herceg Novi	
Glavni inženjer: Maja Vukobratović spec. sci. arb.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT	
Odgovorni inženjer: Dragan Sekulović dipl.ing.mst.		Dru. tehničke dokumentacije: ZAŠTITA OD POŽARA	
Sadržaj:		Prilog: UZDUŽNI PROFIL fekalne kanalizacije	Br.priloga: 03
Datum izdavanja: 14.09.2021. god.		Stranica: 48	


[illegible]

DETALJ KASKADNOG REVIZIONOG OKNA

R = 1 : 20



Promjenljivo



Promjenljivo

LEGENDA PROTIVPOŽARNIH SIMBOLA			
	Zid otporan na požar 240 minuta		Zid otporan na požar 120 minuta

PROJEKTANT: Ception d.o.o. Centar za projektovanje i inženjering Podgorica		Investitor: "Društvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Opštini Herceg Novi" Herceg Novi	
Objekat: Fekalni kanalizacioni kolektor- krak A		Lokacija: NASELJE SUŠĆEPAN- Herceg Novi	
Glavni inženjer : Maja Vujadinović spec.sci.arh.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT	
Odgovorni inženjer: Dragan Sekulović dipl.ing.maš.		Dio tehničke dokumentacije: ZAŠTITA OD POŽARA	RAZMJERA: 1:20
Saradnik:		Prilog: Detalj kaskadnog RO	Br.priloga: 05 Br.strane: 50.
Datum izrade i MP septembar /2021.god.		Datum revizije i MP	