

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Servis toplotne pumpe Carrier tip 30 RH 033, 125 kW

Vrsta predmeta:

Usluge

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

VODOVOD I KANALIZACIJA
PODGORICA DOO

PIB:

02015641

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Rok važenja ponude: 20 dana od dana javnog otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Izjava privrednog subjekta o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke, obrazac 2	ESPD
Način plaćanja: virmanski	Način plaćanja

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Ovlašćeno stručno lice za praćenje izvršenja predmeta ovog ugovora koji će biti imenovan od strane Naručioca i koji će sa ovlašćenim predstavnikom Izvršioca usluge sačiniti Zapisnik o izvršenom servisu predmetne pumpe	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Garantni rok za kompletni servis predmetne pumpe je minimum 12 mjeseci. Garantni rok počinje teći od dana puštanja u rad iste.	Garantni rok
uplatom na žiro račun Izvršioca, u roku od 7 dana po kompletnom servisu predmetnih pumpi i dostavljenoj fakturi od Izvršioca, ovjerenoj od strane Ovlašćenog stručnog lica za praćenje izvršenja predmeta ovog ugovora koji će biti imenovan od strane Naručioca.	Uslovi plaćanja
u roku od 7 dana po kompletnom servisu predmetnih pumpi i dostavljenoj fakturi od Izvršioca, ovjerenoj od strane Ovlašćenog stručnog lica za praćenje izvršenja predmeta ovog ugovora koji će biti imenovan od strane Naručioca..	Rok plaćanja
maksimum 30 kalendarskih dana od dana potpisivanja Ugovora o javnoj nabavci.	Rok izvršenja ugovora
Primopredaja: sprovodi Izvršilac i Ovlašćeno lice za praćenje izvršenja predmeta ovog ugovora koji će biti imenovan od strane Naručioca i koji će sa ovlašćenim predstavnikom Izvršioca usluge sačiniti Zapisnik o izvršenoj usluzi	Primopredaja i puštanje u rad
Mjesto izvršenja ugovora: Upravna zgrada D.O.O. Vodovod i kanalizacija, Ul. Zetskih vladara bb, Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora
Ponuđači su dužni u ponudi dostaviti: Izjavu ponuđača da se obavezuje da obezbijedi originalne djelove koji se ugrađuju u pumpu.	Drugi uslovi
Nakon izvršenog servisa, potrebno je izvršiti testiranje u prisustvu ovlašćenog stručnog lica za praćenje izvršenja predmeta ovog ugovora koji će biti imenovan od strane Naručioca. Testiranje obuhvata puštanje u rad i probni rad.	Testiranja i metoda testiranja

Privredni subjekat je dužan da u ponudi dostavi pisano ovlaštenje (autorizaciju) proizvođača pumpe Carrier ili njegovog ovlaštenog distributera (ovlaštenog zastupnika ili predstavnika proizvođača pumpe) , u kojem je navedeno da je ponuđač ovlašten da vrši prodaju rezervnih djelova pumpe i da vrši servis pumpe . U slučaju dostavljanja ovlaštenja izdatog od ovlaštenog distributera (ovlaštenog zastupnika ili predstavnika proizvođača pumpi) proizvođača pumpe neophodno je dostaviti i ovlaštenje (autorizaciju) izdato od proizvođača pumpe u kome je navedeno da je izdavalac prethodno pomenute autorizacije ovlašćeni distributer (ovlašćeni zastupnik ili predstavnik proizvođača pumpe) proizvođača pumpi te da je kao takav autorizovan (ovlašćen) od strane proizvođača pumpe da izda ovlaštenje u ime proizvođača pumpi da je neko privredno društvo (treće lice) ovlašćeno da vrši prodaju rezervnih djelova i servis pumpe ovog proizvođača pumpi. Napomena: Proizvođačem se smatra i svako pravno lice koje u svom nazivu ima ime brenda za koji se daje traženo ovlaštenje/autorizacija, a u vlasništvu je društva iz tog brenda. Kao legitimacija tj. potvrda proizvođača je dovoljno da to bude navedeno u ovlaštenju/autorizaciji	Drugi uslovi
---	--------------

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Rok važenja ponude: 20 dana od dana javnog otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Izjava privrednog subjekta o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke, obrazac 2	ESPD
Način plaćanja: virmanski	Način plaćanja
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Ovlašćeno strucno lice za praćenje izvršenja predmeta ovog ugovora koji će biti imenovan od strane Naručioca i koji će sa ovlašćenim predstavnikom Izvršioca usluge sačiniti Zapisnik o izvršenom servisu predmetne pumpe	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Garantni rok za kopmletan servis predmetne pumpe je minimum 12 mjeseci. Garantni rok počinje teći od dana puštanja u rad iste.	Garantni rok

uplatom na žiro račun Izvršioca, u roku od 7 dana po kompletnom servisu predmetnih pumpi i dostavljenoj fakturi od Izvršioca, ovjerenoj od strane Ovlašćenog strucnog lica za praćenje izvršenja predmeta ovog ugovora koji će biti imenovan od strane Naručioca.	Uslovi plaćanja
u roku od 7 dana po kompletnom servisu predmetnih pumpi i dostavljenoj fakturi od Izvršioca, ovjerenoj od strane Ovlašćenog strucnog lica za praćenje izvršenja predmeta ovog ugovora koji će biti imenovan od strane Naručioca..	Rok plaćanja
maksimum 30 kalendarskih dana od dana potpisivanja Ugovora o javnoj nabavci.	Rok izvršenja ugovora
Primopredaja: sprovodi Izvršilac i Ovlašćeno lice za praćenje izvršenja predmeta ovog ugovora koji će biti imenovan od strane Naručioca i koji će sa ovlašćenim predstavnikom Izvršioca usluge sačiniti Zapisnik o Izvršenoj usluzi	Primopredaja i puštanje u rad
Mjesto izvršenja ugovora: Upravna zgrada D.O.O. Vodovod i kanalizacija, Ul. Zetskih vladara bb, Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora
Ponuđači su dužni u ponudi dostaviti: Izjavu ponuđača da se obavezuje da obezbijedi originalne djelove koji se ugrađuju u pumpu.	Drugi uslovi
Nakon izvršenog servisa, potrebno je izvršiti testiranje u prisustvu ovlašćenog strucnog lica za praćenje izvršenja predmeta ovog ugovora koji će biti imenovan od strane Naručioca. Testiranje obuhvata puštanje u rad i probni rad.	Testiranja i metoda testiranja

Privredni subjekat je dužan da u ponudi dostavi pisano ovlašćenje (autorizaciju) proizvođača pumpe Carrier ili njegovog ovlašćenog distributera (ovlašćenog zastupnika ili predstavnika proizvođača pumpe) , u kojem je navedeno da je ponuđač ovlašćen da vrši prodaju rezervnih djelova pumpe i da vrši servis pumpe . U slučaju dostavljanja ovlašćenja izdatog od ovlašćenog distributera (ovlašćenog zastupnika ili predstavnika proizvođača pumpi) proizvođača pumpe neophodno je dostaviti i ovlašćenje (autorizaciju) izdato od proizvođača pumpe u kome je navedeno da je izdavalac prethodno pomenute autorizacije ovlašćeni distributer (ovlašćeni zastupnik ili predstavnik proizvođača pumpe) proizvođača pumpi te da je kao takav autorizovan (ovlašćen) od strane proizvođača pumpe da izda ovlašćenje u ime proizvođača pumpi da je neko privredno društvo (treće lice) ovlašćeno da vrši prodaju rezervnih djelova i servis pumpe ovog proizvođača pumpi. Napomena: Proizvođačem se smatra i svako pravno lice koje u svom nazivu ima ime brenda za koji se daje traženo ovlašćenje/autorizacija, a u vlasništvu je društva iz tog brenda. Kao legitimacija tj. potvrda proizvođača je dovoljno da to bude navedeno u ovlašćenju/autorizaciji	Drugi uslovi
--	--------------

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
12396.69	1	Isporuka i ugradnja kompresora	--DQ--12CA-036--EE, COMP SZ185 4P BRAZ	2.00	kom
	2	Isporuka i ugradnja kontaktora	3RT2026-1AB00, 3P 1NO 1NC 11KW 24V	3.00	komplet
	3	Isporuka i ugradnja prekostrujne zaštite	3RV2011-1KA20, BREAKER 3P 12,5A 5,5kW 690V	1.00	komplet
	4	Isporuka i ugradnja filtera sušača	DRIER CART 48DC DESHY DCR (CF TEXT)	1.00	komplet
	5	Ulje za kompresore	SZ 160	10.00	L
	6	Freon	R-407C	29.50	kg
	7	Puštanje u rad i izrada izvještaja o servisu		1.00	komplet

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
12396.69	1	Isporuka i ugradnja kompresora za toplotnu pumpu Carrier tip 30 RH 240, 125 kW	--DQ--12CA-036--EE, COMP SZ185 4P BRAZ	2.00	kom
	2	Isporuka i ugradnja kontaktora za toplotnu pumpu Carrier tip 30 RH 240, 125 kW	3RT2026-1AB00, 3P 1NO 1NC 11KW 24V	3.00	komplet
	3	Isporuka i ugradnja prekostrujne zaštite za toplotnu pumpu Carrier tip 30 RH 240, 125 kW	3RV2011-1KA20, BREAKER 3P 12,5A 5,5kW 690V	1.00	komplet
	4	Isporuka i ugradnja filtera sušača za toplotnu pumpu Carrier tip 30 RH 240, 125 kW	DRIER CART 48DC DESHY DCR (CF TEXT)	1.00	komplet
	5	Ulje za kompresore	SZ 160	10.00	L
	6	Freon	R-407C	29.50	kg
	7	Puštanje u rad i izrada izvještaja o servisu		1.00	komplet