

Uprava za kapitalne projekte
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 05-109/22
Redni broj iz Plana javnih nabavki : 34
Djelovodni br. 01-426/23-1115/1
Podgorica, 20.02.2023.godine

Na onovu člana 95 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list CG", br. 74/2019), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke Uprave za kapitalne projekte, objavljuje na Portalu javnih nabavki

POJAŠNJENJE 4
TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
ZA ZAVRŠETAK RADOVA NA POSTROJENJU ZA PRERADU OTPADNIH VODA U
HERCEG NOVOM - NABAVKA OPREME

Na zahtjev zainteresovanog ponuđača ovim razjašnjenjem, daju se sljedeći odgovori:

Pitanje 1.

Shodno čl. 87 Zakona o javnim nabavkama stav 1 utvrđuju se karakteristike koju su potrebne za robe, usluge ili radove, nudičilac je predmetnim zahtjevom i tehničkom specifikacijom izvršio samo numeričko nabrananje robe koja je potrebna uz navodnmne imena proizvodada, da li je ovaka način diskriminatorski s obzirom da nisu navedene tačne karakteristike a osnovu kojih se može utvrditi ekvivalentnost ponuda. Recimo stav jedan navedena je snaga miksera ali nisu navedeni parametri o kolicinama i brzini protoka koji mikser treba da izvede. Za poziciju 2 krila miksera u bitnim karakteristikama navedeni su tehnicki podaci za sam mikser a ne za krila. Isto se odnosi i za stav 3.

Iz kojih razloga ste navodili ime proizvodaca kad se sve elemente tehnicke specifikacije mogu opisati razumljivo i na taj nacin storit mogucnost ucestvovanja vece broja ponudaca. (Clan 88 stav 3 predvida mogucnost uvođenja instituta »ekvivalent« samo u mogućnosti da ne postoji način za razumljiv opis predmeta javne nabavke sto u ovo slucaju nije opcija)

Odgovor 2:

Iz kojih razloga niste naveli kriterijume za utvrđivanje ekvivalentnosti a iste ste bili dužni da navedete ili da navedete standard koji predmetna javna nabavka treba da ispunjava.

Odgovor :

Tehnička specifikacija je napravljena na osnovu glavnog projekta PPOV u Meljinama i tehnoloških elaborata koji su propisali radne uslove i opremu na postrojenju za preradu otpadnih voda. U specifikaciji su navedeni industrijski nazivi već ugrađene opreme uz mogućnost ugradnje "ekvivalentne" opreme, pa i drugog proizvođača.

Za poziciju 1 tražimo nabavku novih miksera, koji bi zamjenili postojeće već ugrađene miksera određenog proizvođača, koji su povezani na sistem automatskog upravljanja. Novi mikseri treba da budu fizički prilagođeni postojećoj instalaciji, a tehnološki kompatibilni sa postojećim SCADA sistemom. Tražena oprema ima javne i dostupne manuale i uputstva u kojima su jasno definisane

tehničke karakteristike i mjere opreme, koje omogućavaju izbor ekvivalentne opreme i drugih proizvođača, pa samim tim i konkurentnost i ravnopravnost.

Pozicije 2 i 3 podrazumijevaju nabavku rezervnih dijelova za već ugrađene miksera, tako da su za njih date karakteristike miksera za koje nabavljamo rezervne dijelove.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke
Milica Bakić

