

PREGLED POSTUPKA #42959

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	KOMUNALNE USLUGE PODGORICA DOO
PIB	02407523
E-mail	jnku@t-com.me
Telefon	020/620-532
Internet adresa	komunalneusluge.me
Fax	020/620-532
Adresa	Zetskih Vladara bb
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Drajveri za svjetiljke za javnu rasvjetu
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Danilo Katnić
Kontakt	020/620-532
Datum objave	07.03.2023. 14:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Drajveri za svjetiljke za javnu rasvjetu	07.03.2023 14:00	13.03.2023 10:00	13.03.2023 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2023	KOMUNALNE USLUGE PODGORICA DOO Drajveri za svjetiljke za javnu rasvjetu 31111000 - Adapteri 31153000 - Ispravljači	24.990,00 EUR	5.247,90 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Virmanski, u roku od 60 dana od dana isporuke robe i uredno dostavljene fakture.	Način plaćanja
Rok izvršenja ugovora je: 365 (tristotinešezdesetpet) dana od dana zaključivanja ugovora, ili do dostizanja procijenjene vrijednosti nabavke. Sukcesivne isporuke po potrebi Naručioca, u roku od 3 dana od dana pismenog zahtjeva Naručioca	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja Ugovora: FCO magacin kupca u ulici Zetskih vladara bb Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora
Garantni rok: minumum 36 mjeseci (precizno navesti).	Garantni rok
Ponuđač je dužan da dostavi katalošku dokumentaciju za ponuđene drajvere, kojim se dokazuje ispunjenost traženih tehničkih karakteristika.	Stručna i tehnička sposobnost
Ponuđači su dužni da u ponudi dostave Deklaraciju proizvođača CE za ponuđene drajvere kojim se dokazuje usklađenost sa minimalno sljedećim standardima: EN 61347-2-13:2014+A1:2017 - Upravljački uređaji za sijalice dio 2-13 Posebni zahtjevi za elektonske upravljačke uređaje napajane jednosmjernom strujom ili naizmjeničnom strujom za module sa svjetlećim diodama ili ekvivalent, EN 62384 -:2006+A1:2009 - Elektronski uređaji za upravljanje LED modulima koji se napajaju jednosmjernom ili naizmjeničnom strujom, ili ekvivalent, EN 61547:2009 - Oprema za svrhu opšteg osvjetljenja ili ekvivalent, EN 61000-3-2 - Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) dio 3-2 ili ekvivalent, EN 61000-3-3 - Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) dio 3-3 ili ekvivalent,	Stručna i tehnička sposobnost
Izjava ponudjača o ispunjenosti uslova utvrdjenih zahtjevom (Obrazac 2).	ESPD

Privredni subjekt mora da ispuni uslove: 1) za obavljanje djelatnosti, i to: da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost navedenog uslova dokazuje se dostavljanjem: 1) dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.

Uslovi za obavljanje djelatnosti

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **24.990,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	1.LED Dražver tipa Xitanium Xi FP 40W 0,2-0,7A SNLDAE 230V C123 sXt ili ekvivalent	Dimenzije 123x79x31mm (±3%), ulazni napon 230V, ulazna struja 0,2 A. Radni vijek minimum 90000 časova na radnoj temperaturi ambijenta od - 25 C° do + 50 C° ili većem opsegu. Izlazna struja u opsegu 0,05 - 0,7A, izlazna snaga u opsegu 1,3 -40 W. Faktor snage ≥ 0,98 (precizno navesti sve tražene karakteristike)	1,00 kom.
2	2.LED Dražver tipa Xitanium Xi FP 110W 0,2-0,7A SNLDAE 230V C133 sXt ili ekvivalent	Dimenzije 133x77x39.5mm (±3%), ulazni napon 230V, ulazna struja 0,54 A. Radni vijek minimum 90000 časova na radnoj temperaturi ambijenta od - 25 C° do + 50 C° ili većem opsegu. Izlazna struja u opsegu 0,05 -0,7A, izlazna snaga u opsegu 4-110 W. Faktor snage ≥ 0,98 (precizno navesti sve tražene karakteristike)	1,00 kom.
3	3.LED Dražver tipa Xitanium XiLP 150W 0,3-1,0A S1 230V S240 sXt ili ekvivalent	Dimenzije 240x59.7x37.8mm (±3%), ulazni napon 230V, ulazna struja 0,72 A. Radni vijek minimum 90000 časova na radnoj temperaturi ambijenta od - 25 C° do + 50 C° ili većem opsegu. Izlazna struja u opsegu 0,1 -1,05A, izlazna snaga u opsegu 7-150 W. Faktor snage ≥ 0,98 (precizno navesti sve tražene Karakteristike)	1,00 KOM

4	4.LED Drajver tipa Xitanium Xi FP 150W 0,2-0,7A SNLDAE 230V S240 sXt ili ekvivalent	Dimenzije 240.5x58.6x37.8mm (±3%), ulazni napon 230V, ulazna struja 0,7 A. Radni vijek minimum 90000 časova na radnoj temperaturi ambijenta od - 25 C° do + 50 C° ili većem opsegu. Izlazna struja u opsegu 0,05 -0,7A, izlazna snaga u opsegu 4.5-150 W. Faktor snage ≥ 0,98 (precizno navesti sve tražene karakteristike)	1,00 KOM
---	---	---	----------