



CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke - po Tenderskoj dokumentaciji br. 04/2023 (12-1815-2/2023), šifra postupka 40674 za izvođenje radova na izgradnji i opremanju Edukativno – konferencijskog centra CBCG u Tivtu

Br. 04/2023 (12-1815-21/2023)

Podgorica, 15.03.2023.g.

Predmet: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Na osnovu člana 95 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23 i 11/23), postupajući po zahtjevu zainteresovanog lica za pojašnjenje tenderske dokumentacije br. 04/2023 (12-1815-2/2023) izvođenje radova na izgradnji i opremanju Edukativno – konferencijskog centra CBCG u Tivtu, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke objavljuje sljedeće:

Pitanja:

Molimo Vas za odgovore i izmjene:

1. Molimo vas da potvrdite da u grupi ponuđača koji podnose zajedničku ponudu jedan od članova može da bude pravno lice registrovano u inostranstvu, koje nije otvorilo podružnicu u Crnoj Gori i samim tim nema Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br. 064/17; 044/18, 063/18, 011/19, 082/20, 086/22 i 004/23):

2. U stručnoj i tehničkoj sposobnosti, nakon izmjene od 07.03.2023, Naručilac traži i da su projekti kojima se dokazuje ista, sadržali VRV sistem. Tražimo da uklonite ovaj uslov, s obzirom na to da VRV sistem nije predviđen u objektu za koji je tender raspisan. Kako stoji u tehničkom opisu: „A SISTEM KLIMATIZACIJE Za pokrivanje toplotnih dobitaka i gubitaka u konferencijskim salama, restoranu, ulaznom holu sa lobijem i kancelarijskim prostorijama za edukatore i upravu u prizemlju predviđeni su četvorocjevni ventilator konvektori (fan coil aparati), koji omogućavaju da se jedne prostorije hlade, dok se istovremeno druge griju. Predviđene su kanalne jedinice, koje koriste optičajni vazduh, smještene u spušenom plafonu, koje su dijelovima kanala i fleksi crijeva povezane sa odgovarajućim usisnim i izduvnim rešetkama, odnosno difuzorima. Za hotelske sobe, kao i prostorije u podrumu u kojim borave ljudi, predviđeni su takođe kanalni fan coil aparati, ali na dvocjevni sistem. Predviđeni su fan coil uređaji u koncepciji i aranžmanu firme CIAT, Francuska (poznatog proizvođača klima opreme). Uređaji se napajaju hladnom kroz toplom vodom četvorocjevnim, odnosno dvocjevnim sistemom. Opremljeni su kuglastim ventilom na polaznom i regulacionim kontrolnom-balasnim ventilom nezavisnim od pritiska na povratnom vodu, ventilom za ispuštanje vazduha i priključkom i tacnom za odvod kondenzata, ventilatorom za vazduh. Predviđeni regulacioni ventili omogućavaju rad sa konstantnim protokom unutar aparata pri promjenjivom protoku u mreži, kao i automatsko zatvaranje kad se dostigne izabrana temperatura u prostoriji.

Uređaji su dimenzionisani tako da ostvaruju potreban kapacitet pri prvoj, drugoj, odnosno trećoj brzini ventilatora.

Fan coil aparati u svim zajedničkim i poslovnim prostorijama u prizemlju, u kancelarijama i prostorijama za boravak osoblja u podrumi, kao i hodnicima na oba sprata su kontrolisani preko centralnog sistema za nadzor i upravljanje (BMS). Uređaji u hotelskim sobama su autonomni, imaju izborni termostatski za automatsko održavanje željene temperature sa svaku prostoriju posebno. Kontroler se montira na zidu. RAZVOD Predviđen je četvocjevni, odnosno dvocjevni razvod radnom medijuma-vode. Cjevovod za fan coil instalaciju izvodi se od čeličnih cijevi. Cijevi za fan coil instalaciju unutrašnjosti objekta izolovane su samogasivom termo izolacijom sa parnom branom, izrađenom od sintetičke gume. Glavni cjevovod koji se nalazi van objekta je, u nadzemnom dijelu (do toplotne pumpe) izolovan je mineralnom vunom u oplati od aluminijskog lima, dok je dio koji prolazi plafonom podzemne garaže izveden od predizolovanih cijevi. Cjevovod kanalnih jedinica vodi se u spuštenu plafonu za svaku etažu, spaja na vertikal i dovodi do podstanice u tehničkom bloku u suterenu."

Odgovor:

1. Ponuda se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. Zakonom o javnim nabavkama i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvom za sačinjavanje i podnošenje ponude je definisano pitanje podnošenja zajedničke ponude i način pripremanja ponude sa podgovaračem.

2. U skladu sa članom 94 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23 i 11/23), biće izvršena izmjena tenderske dokumentacije.

S poštovanjem,

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Ana Đuričković

S.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Mira Đurović

S.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Zoran Vujošević

S.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Jelena Jovetić

S.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Bojana Mitrić

S.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Valentina Ivanović

S.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Aleksandar Terzić

S.r.