



CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke - po Tenderskoj dokumentaciji br. 04/2023 (12-1815-2/2023), šifra postupka 40674 za izvođenje radova na izgradnji i opremanju Edukativno – konferencijskog centra CBCG u Tivtu

Br. 04/2023 (12-1815-23/2023)

Podgorica, 15.03.2023.g.

Predmet: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Na osnovu člana 95 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23 i 11/23), postupajući po zahtjevu zainteresovanog lica za pojašnjenje tenderske dokumentacije br. 04/2023 (12-1815-2/2023) izvođenje radova na izgradnji i opremanju Edukativno – konferencijskog centra CBCG u Tivtu, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke objavljuje sljedeće:

Pitanja:

1. U ovoj stavci je potrebno detaljnije precizirati antistatik pod: 218 GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI. PODOPOLAGAČKI RADOVI. Nabavka materijala i izrada antistatic poda u prostorijama podruma. Podloga mora biti čista, suva i bez kontaminirajućih materija kao što su prljavština, ulja, masti, premazi i površinske obrade. Površina betona i košuljice mora biti premazana osnovnim premazom i nivelisana, kako bi se dobila glatka površina. Izbočine se moraju ukloniti. Sva prašina, trošni i krti materijali moraju se potpuno ukloniti sa svih površina pre primene proizvoda. Ugradnju slojeva poda izvršiti prema upustvima proizvođača. Pod je u boji prema projektu. Pozicija podrazumijeva sav rad i materijal za izradu poda u skladu sa upustvima proizvođača. Obračun po m² izvedeno poda Tip: Sikafloor 262 AS N ili ekvivalent. Sikafloor®-262 AS N ili ekvivalent je dvokomponentni, samorazlivni, elektroprovodni premaz u boji na bazi epoksidne smole. Dekorativni i zaštitni, elektroprovodni, samorazlivni sistem za cementne košuljice koji se haba normalnim do umereno jakim intenzitetom. Pogodan kao habajući sloj za skladišnim i industriskim objektima Tu je opisana podloga ali nije opisan materijal tj antistatik pod jer od toga zavisi i cijena. Cijene se kreću u velikom rasponu zavisno od vrste poda i standarda i svih ostalih osobina.

2. U vezi ove stavke: 220 Nabavka materijala i izrada poda od tekstilnih ploča na prizemlju objekta. Podloga na kojoj se postavljaju ploče mora biti idealno ravna i čista. Površina podloge podeliti na pola, kako bi se imao orijentir za postavljanje ploča. Na podlogu se nanosi lepilo pomoću valjka. Ploče se postavljaju od prethodno obeležene linije na podlozi u levu i desnu stranu. Ivce ploča se moraju čvrsto spojiti, između njih ne sme da ostane prazan prostor. Preko postavljenih ploča iz prethodnog koraka, vrši se obeležavanje ploče koja je okrenuta na poledinu na potrebnu dimenziju. Obeležena ploča

se skraćuje na veličinu koja je neophodna za završetak reda. Skraćena ploča se postavlja na predviđeno mesto. Prilikom izrade priložiti certifikate. Pozicija podrazumijeva ugradnju ivične lajsne po ivicama poda i elemenata konstrukcije . Pozicija podrazumijeva sav materijal i rad za izradu poda u skladu sa upustvima proizvođača. Obračun po m² izvedene pozicije Tip: SKY VALER 338-85 ili ekvivalent Ploče treba da zadovoljavaju EN 1307 standard, ISO 1765 normativ, reakcija na požar EN 13501 - Bfl-s1, dimenzionalna stabilnost po normativu ISO 23999 je 0,10 %. Molimo da precizno opišete pod jer je dosta nejasno i neuobičajeno

3. U vezi ove stavke 221 Nabavka materijala i izrada poda od tekstilnih ploča u prostorijama na I spratu objekta . Podloga na kojoj se postavljaju ploče mora biti idealno ravna i čista. Površina podloge podeliti na pola, kako bi se imao orijentir za postavljanje ploča. Na podlogu se nanosi lepilo pomoću valjka. Ploče se postavljaju od prethodno obeležene linije na podlozi u levu i desnu stranu. Ivce ploča se moraju čvrsto spojiti, između njih ne sme da ostane prazan prostor. Preko postavljenih ploča iz prethodnog koraka, vrši se obeležavanje ploče koja je okrenuta na poleđinu na potrebnu dimenziju .Obeležena ploča se skraćuje na veličinu koja je neophodna za završetak reda. Skraćena ploča se postavlja na predviđeno mesto. Prilikom izrade priložiti certifikate. Pozicija podrazumijeva ugradnju ivične lajsne po ivicama poda i elemenata konstrukcije . Pozicija podrazumijeva sav materijal i rad za izradu poda u skladu sa upustvima proizvođača. Obračun po m² izvedene pozicije Tip: kombinacija ploča Sky 33886 ili ekvivalent- Sky 34686 ili ekvivalent- Sky 39386 ili ekvivalent. Ploče treba da zadovoljavaju EN 1307 standard, ISO 1765 normativ, reakcija na požar EN 13501 - Bfl-s1, dimenzionalna stabilnost po normativu ISO 23999 je 0,10 %. Molimo da precizno opišete podlogu jer je dosta nejasno i neuobičajeno

4. U vezi ove stavke 222 Nabavka materijala i izrada poda od tekstilnih ploča u prostorijama na I i uvučenom spratu objekta . Podloga na kojoj se postavljaju ploče mora biti idealno ravna i čista. Površina podloge podeliti na pola, kako bi se imao orijentir za postavljanje ploča. Na podlogu se nanosi lepilo pomoću valjka. Ploče se postavljaju od prethodno obeležene linije na podlozi u levu i desnu stranu. Ivce ploča se moraju čvrsto spojiti, između njih ne smije da ostane prazan prostor. Preko postavljenih ploča iz prethodnog koraka, vrši se obilježavanje ploče koja je okrenuta na poleđinu na potrebnu dimenziju .Obilježena ploča se skraćuje na veličinu koja je neophodna za završetak reda. Skraćena ploča se postavlja na predviđeno mjesto. Prilikom izrade priložiti certifikate. Pozicija podrazumijeva ugradnju ivične lajsne po ivicama poda i elemenata konstrukcije . Pozicija podrazumijeva sav materijal i rad za izradu poda u skladu sa upustvima proizvođača. Obračun po m² izvedene pozicije Tip: Sky 31686 ili ekvivalent Ploče treba da zadovoljavaju EN 1307 standard, ISO 1765 normativ, reakcija na požar EN 13501 - Bfl-s1, dimenzionalna stabilnost po normativu ISO 23999 je 0,10 %. Molimo da precizno opišete podlogu jer je dosta nejasno i neuobičajeno

5. U vezi ove stavke 223 Nabavka, transport i ugradnja podne obloge decing na plastici dimenzija 30x30cm. Pozicija podrazumijeva ugradnju ivične lajsne

po obodima deckinga. Pozicija podrazumijeva komplet ugradnju sa svim spojnim sredstvima i EPDM ulošcima. Pozicija podrazumijeva sav rad i materijal za pravilnu izradu podaščavanja u skladu sa upustvima proizvođača. Obračun po m2 izrada podne obloge. Proizvođač: "Galekovic" ili ekvivalent. Molimo za precizije opise dekinga jer se cijene razlikuju na tržištu značajno. 6. Molimo da definišete i precizno opišete sve lajsne?

Odgovor:

1. U skladu sa članom 94 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23 i 11/23), biće izvršena izmjena tenderske dokumentacije.
2. U skladu sa članom 94 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23 i 11/23), biće izvršena izmjena tenderske dokumentacije.
3. U skladu sa članom 94 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23 i 11/23), biće izvršena izmjena tenderske dokumentacije.
4. U skladu sa članom 94 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23 i 11/23), biće izvršena izmjena tenderske dokumentacije.
5. U skladu sa članom 94 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23 i 11/23), biće izvršena izmjena tenderske dokumentacije.
6. U skladu sa članom 94 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23 i 11/23), biće izvršena izmjena tenderske dokumentacije.

S poštovanjem,

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Ana Đuričković

s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Mira Đurović

s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Zoran Vujosević

s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Jelena Jovetić

s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Bojana Mitrić

s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Valentina Ivanović

s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Aleksandar Terzić

s.r.