

Broj: 203-JN/22-2814/22
Podgorica, 16.03.2023. godine

Na osnovu člana 143 stav 1 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", broj 74/19), ovlašćeno lice Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD Podgorica, u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke, broj 41/22 od 22.12.2022. godine, za partiju 2 - Transformator sopstvene potrošnje 6/0.4 kV za TS 400/220/110 kV Pljevlja 2, na predlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi

**ODLUKU
O IZBORU NAJPovoljnije PONUDE**

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke, broj 41/22 od 22.12.2022. godine, za partiju 2 - Transformator sopstvene potrošnje 6/0.4 kV za TS 400/220/110 kV Pljevlja 2:

- 1) Ponuda ponuđača DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ELEKTROVOLT" DOO - PODGORICA je najpovoljnija;
- 2) Ponuda ponuđača DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "EMINENT" DOO PODGORICA odbija se kao neispravna.

OBRAZLOŽENJE

1. Podaci o naručiocu

<i>Naziv naručioca</i>	Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica
<i>Ovlašćeno lice naručioca</i>	Ivan Asanović
<i>Kontakt osoba</i>	Dejan Drašković
<i>Adresa</i>	Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
<i>Grad</i>	Podgorica
<i>Poštanski broj</i>	81000
<i>Identifikacioni broj</i>	02751372

2. Podaci o postupku javne nabavke

<i>Broj tenderske dokumentacije</i>	41/22
<i>Vrsta postupka</i>	Otvoreni postupak
<i>Vrsta predmeta</i>	Robe

<i>Opis predmeta nabavke</i>	Agregat i Transformator sopstvene potrošnje 6/0.4 kV za TS 400/220/110 kV Pljevlja 2
<i>Šifra postupka</i>	38569
<i>CPV šifra</i>	14212200 - Agregati
<i>Predmet javne nabavke se nabavlja</i>	po partijama -Partija 1: Agregat za TS 400/220/110 kV Pljevlja 2 -Partija 2: Transformator sopstvene potrošnje 6/0.4 kV za TS 400/220/110 kV Pljevlja 2
<i>Procijenjena vrijednost javne nabavke</i>	Ukupno: 65.000 EUR -Partija 1: 40.000 EUR -Partija 2: 25.000 EUR

3. Podaci o podnesenim ponudama

U predmetnom postupku javne nabavke, ponude su podnijeli su sledeći ponuđači:

PARTIJA 2

Transformator sopstvene potrošnje 6/0.4 kV za TS 400/220/110 kV Pljevlja 2

Naziv ponuđača	Šifra ponude	Datum i vrijeme podnošenja	Ukupna cijena
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "EMINENT" DOO PODGORICA	47060	24.01.2023. 12:32	24.990,00 EUR
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ELEKTROVOLT" DOO - PODGORICA	46994	24.01.2023. 21:22	23.350,00 EUR

Ponude su otvorene dana 25.01.2023. godine, na način što je dio ponuda koji je podnesen preko ESJN-a otvoren od strane ESJN-a, o čemu je automatski generisan Zapisnik o otvaranju ponuda, a dio ponuda koji nije dostavljen putem ESJN-a (garancije ponuda) otvoren je od strane Komisije, o čemu je istog dana sačinjen Zapisnik o otvaranju ponuda br. 203-JN/22-2814/8.

4. Podaci o podnesenim ponudama koje nijesu otvorene, sa razlozima neotvaranja

Nije bilo ponuda kod kojih je postojao razlog za neotvaranje.

5. Podaci o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke izvršila je pregled, ocjenu i vrednovanje ponude, o čemu je sačinjen Zapisnik o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda. Pregled i ocjena ponude izvršeni su provjerom da li postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke iz člana 108 ZJN i/ili razlog za neispravnost ponude iz člana 133 ovog zakona.

6. Podaci o ponudama koje su neispravne sa razlozima neispravnosti

Ponuda ponuđača DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "EMINENT" DOO PODGORICA:

Razlozi neispravnosti ponude:

Tenderskom dokumentacijom za partiju 2 - Transformator sopstvene potrošnje 6/0.4 kV za TS 400/220/110 kV Pljevlja 2 u dijelu tehničke specifikacije predmeta nabavke između osatlog zahtijevano je: „ Napon kratkog spoja na 75°C [%] - 6 “.

Ponuđač je u finansijskom dijelu ponude za partiju 2 - Transformator sopstvene potrošnje 6/0.4 kV za TS 400/220/110 kV Pljevlja 2 ponudio: „ Napon kratkog spoja na 75°C [%] - 4 “.

Na osnovu prethodno navedenog Komisija konstatuje da ponuda nije data u skladu sa tehničkom specifikacijom.

Ponuda ponuđača DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "EMINENT" DOO PODGORICA je neispravna shodno članu 133 tačka 4 Zakona o javnim nabavkama iz razloga što nije data u skladu sa tehničkom specifikacijom.

S obzirom da je ponuda ponuđača DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "EMINENT" DOO PODGORICA neispravna iz naprijed navedenog razloga, nije vršen pregled i ocjena ispravnosti ove ponude u ostalim djelovima, jer to ne bi uticalo na drugačiju ocjenu iste.

7. Podaci o ispravnim ponudama

Ponuda ponuđača DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ELEKTROVOLT" DOO - PODGORICA:

7.1. Ocjena ispunjenosti obaveze dostavljanja izjave privrednog subjekta

Ponuđač je uz ponudu dostavio uredno sačinjenu i potpunu izjavu privrednog subjekta "ELEKTROVOLT" DOO - PODGORICA, na koji način je postupio u skladu sa tačkom 12 Uputstva ponuđačima za sačinjavanje i podnošenje ponude, te je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 stav 1 Tenderske dokumentacije.

7.2. Ocjena ispunjenosti uslova dostavljanja garancije ponude

Ponuđač je neposredno na arhivi naručioca (u koverti sa jasno navedenim nazivom ponuđača, nazivom predmeta nabavke, brojem tenderske dokumentacije i tekstom „ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda“) dostavio u originalu garanciju ponude, izdatu od Prva banka CG AD Podgorica, br. 04-423-1604639.0-1 od 24.01.2023. godine, na iznos ukupno 1.300,00 EUR, od čega 500,00 EUR za partiju 2, sa rokom važenja do 03.05.2023. godine, čime je ispunjen zahtjev naručioca u pogledu visine garancije od 2% procijenjene vrijednosti nabavke i roka važenja garancije. Dostavljena garancija je u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije.

7.3. Ocjena ispunjenosti obaveznih uslova

a) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći obavezni uslov:

“U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište”.

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici “odgovor”, naveo: „IZJAVA - ELEKTROVOLT DOO“, te uz ponudu dostavio izjavu privrednog subjekta u kojoj izjavi je pod tačkom III podtačka A. navedeno da ovaj privredni subjekat i njegov izvršni direktor nijesu osuđeni pravosnažnom presudom za neko od krivičnih djela sa obilježjima iz člana člana 99 stav 1 tačka 1 ZJN.

Radi provjere tačnosti podataka o neosuđivanosti u dostavljenoj izjavi privrednog subjekta, naručiocu je dostavljeno:

- Uvjerenje Ministarstva pravde, broj 11-0702-1588/23 od 06.02.2023. godine, da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica "ELEKTROVOLT" doo Podgorica,
- Uvjerenje Ministarstva pravde, broj 11-0702-1588/23 od 06.02.2023. godine, da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica Veselinko Mijajlović.

Komisija za sprovođenje javne nabavke je imala u vidu akt Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, Direktorat za izvršenje krivičnih sankcija, Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju, broj 05/2-041-13620/21 od 15.10.2021. godine, u kojem je između ostalog navedeno da se podaci iz kaznene evidencije mogu dati samo pod uslovima propisanim zakonom, te da uvjerenja iz kaznene evidencije sadrže podatke koji su upisani u kaznenoj evidenciji na dan izdavanja istih, te ne postoji mogućnost izdavanja uvjerenja sa stanjem na neki drugi dan koji se razlikuje od dana izdavanja.

Na osnovu navedenog Komisija nalazi da je ponuđač u dostavljenoj izjavi privrednog subjekta naveo tačne podatke o neosuđivanosti ponuđača, kao i njegovog izvršnog direktora, te da je dokazao ispunjenost ovog obaveznog uslova za učešće u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 100 stav 1 tačka 1 i članom 111 stav 1 ZJN i tačkom 12 stav 1 Uputstva ponuđačima za sačinjavanje i podnošenje ponude, pa je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 stav 1 Tenderske dokumentacije.

b) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći obavezni uslov:

„U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište“.

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor", naveo: „IZJAVA - ELEKTROVOLT DOO“. U dostavljenoj izjavi privrednog subjekta je pod tačkom III podtačka B. navedeno da je privredni subjekat izmirio sve svoje dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje u Crnoj Gori ili u zemlji u kojoj ima sjedište.

Radi provjere tačnosti podataka o izmirenim dospeljima obavezama po osnovu poreza i doprinosa u dostavljenoj izjavi privrednog subjekta, naručiocu je dostavljeno:

- Uvjerenje broj 16/01-2-2059/2 od 10.02.2023. godine izdato od strane Uprave prihoda i carina, Područna jedinica Podgorica, da je poreski obveznik "ELEKTROVOLT" doo Podgorica, na dan 25.01.2023. godine, predao poreske prijave i prema istim, obračunao obaveze po osnovu: -poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno sa 12/2022 i po tom osnovu nema neizmireneih poreskih obaveza; -poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2021. godinom i po tom osnovu nema neizmireneih poreskih obaveza; -poreza na dodatu vrijednost, zaključno sa 12/2022 i po tom osnovu nema neizmireneih poreskih obaveza.

Na osnovu navedenog Komisija nalazi da je ponuđač u dostavljenoj izjavi privrednog subjekta naveo tačne podatke o tome da je izmirio sve dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa do dana otvaranja ponuda, te da je dokazao ispunjenost ovog obaveznog uslova, u skladu sa članom 100 stav 1 tačka 2 i članom 111 stav 1 ZJN i tačkom 12 stav 1 Uputstva ponuđačima za sačinjavanje i podnošenje ponude i da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 stav 1 Tenderske dokumentacije.

7.4. Ocjena ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti

a) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov za obavljanje djelatnosti:

„U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta“.

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor", naveo: „IZJAVA - ELEKTROVOLT DOO“. U dostavljenoj izjavi privrednog subjekta je pod tačkom VI podtačka A. navedeno da ovaj privredni subjekat posjeduju dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata.

Radi provjere tačnosti podataka u dostavljenoj izjavi privrednog subjekta u naznačenom dijelu, naručiocu je dostavljena ovjerena kopija izvoda iz CRPS-a za ponuđača:

- Izvod iz CRPS-a za "ELEKTROVOLT" doo Podgorica, reg. broj: 5-0960284/002 od 09.06.2022. godine, u kojem je navedeno da je Veselinko Mijajlović izvršni direktor ovog privrednog društva i da je posljednja izmjena upisa podataka izvršena 17.11.2021. godine.

Na osnovu navedenog Komisija nalazi da je ponuđač u dostavljenoj izjavi privrednog subjekta naveo tačne podatke o tome da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata, te da je dokazao ispunjenost ovog uslova za obavljanje djelatnosti, u skladu sa članom 103 tačka 1 i članom 111 stav 1 ZJN i tačkom 12 stav 1 Uputstva ponuđačima za sačinjavanje i podnošenje ponude i da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 stav 1 Tenderske dokumentacije.

b) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov za obavljanje djelatnosti:

„postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog

organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) – Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020) , za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova, izdatu od strane nadležnog Ministarstva".

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor", naveo: „IZJAVA - ELEKTROVOLT DOO". U dostavljenoj izjavi privrednog subjekta je pod tačkom VI podtačka B. navedeno da ovaj privredni subjekat privredni subjekat posjeduje ovlaštenje za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke. Takođe, uz ponudu je dostavljena neovjerena:

- Licence projektanta i izvođača radova izdata privrednom društvu "ELEKTROVOLT" doo Podgorica od strane Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma br. UPI 072/7-75/5 od 28.04.2021.godine.

Radi provjere tačnosti podataka u dostavljenoj izjavi privrednog subjekta u naznačenom dijelu, naručiocu je dostavljena ovjerena kopija licence projektanta i izvođača radova za "ELEKTROVOLT" doo.

Na osnovu navedenog Komisija nalazi je ponuđač u dostavljenoj izjavi privrednog subjekta naveo tačne podatke o tome da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata i da posjeduje ovlaštenje za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke, te da je dokazao ispunjenost ovih uslova za obavljanje djelatnosti, u skladu sa članom 103 tačka 1 i 2 i članom 111 stav 1 ZJN i tačkom 12 stav 1 Uputstva ponuđačima za sačinjavanje i podnošenje ponude i da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 stav 1 Tenderske dokumentacije.

Budući da je ponuđač dokazao da ispunjava sve zahtijevane obavezne uslove za učešće u postupku javne nabavke i uslove za obavljanje djelatnosti, to ne postoji razlog za isključenje ovog ponuđača, iz postupka, po osnovu člana 108 tač. 2 i 3 ZJN.

7.5. Ocjena ispravnosti finansijskog dijela ponude

Tenderskom dokumentacijom je utvrđena sledeća tehnička specifikacija predmeta nabavke:

Stavke specifikacije iz tenderske dokumentacije: Partija 2 - Transformator sopstvene potrošnje 6/0.4 kV za TS 400/220/110 kV Pljevlja 2

OPIS NABAVKE	PREDMETA	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE	KOLIČINA
1	Nabavka i ugradnja transformatora sopstvene potrošnje 6,3/0.4 kV	Trofazni, uljni transformator sopstvene potrošnje 6.3/0.4 kV, 630 kVA (za razvodna postrojenja), za unutrašnju montažu: Nazivna snaga [Kva] 630 Nazivni napon [kV/kV] 6.3/0.4 Regulacija napona u beznaponskom stanju u opsegu $\pm 5\%$ i to $\pm 2 \times 2,5\%$ Nazivna frekvencija [Hz] 50 Gubici praznog hoda [W] 600 Gubici zbog opterećenja na 75°C [W] 6500 Napon kratkog spoja na 75°C [%] 6 Sprega Dyn5 Stepen izolacije LI 75kV AC28kV/ AC3kV Transformator mora zadovoljiti sve kriterijume propisane serijom standarda IEC 60076. Namotaji moraju biti izrađeni od elektrolitskog bakra i izolovani visokokvalitetnim izolacionim materijalom. Jezgra moraju biti izrađena od hladno valjanog transformatorskog lima visoke permeabilnosti i smanjenih gubitaka. Limovi moraju biti izolovani slojem izolacije visokog kvaliteta. Jezgra moraju biti tako izvedena da ne dožive promjene kod transporta, pogona i kratkih spojeva. Limovi jezgra moraju biti uzemljeni. U novim transformatorima mogu da se koriste samo nova mineralna izolaciona ulja u skladu sa standardom IEC 60296 i da ispunjava zahtjeve prema IEC 61125C. Transformatorski sud i poklopac treba da budu robusne konstrukcije, izrađeni od kvalitetnog materijala koji se ne deformiše probijanjem otvora i montažom opreme i pribora.Spoj suda sa poklopcem potrebno je izvesti pomoću zavrtnjeva i zaptivača od kvalitetnog dugotrajnog materijala (silikonska guma, guma otporna na	1 kom

OPIS NABAVKE	PREDMETA BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE	KOLIČINA
	mineralna ulja, pluta sa gumom otporna na mineralna ulja i td.) Transformatorski sud i poklopac treba da budu kvalitetno antikorozivno zaštićeni. Svi zaštitni premazi moraju da budu otporni na povišenu temperaturu i mineralna ulja. Spoljašnja boja sivomaslinasta. Ukupna debljina zaštitnih premaza treba da iznosi najmanje 80 µm. Oprema i pribor transformatorskog suda (dva priključka za uzemljenje, natpisna pločica postavljena na strani niskog napona, džep za kontakti termometar, ventil za ispuštanje ulja, otvor na poklopcu za dosipanje ulja, kontakti termometar, Buholc rele). Točkovi transformatora treba da budu izvedeni prema standardu i da omogućavaju kretanje u pravcima ose simetrije transformatorskog suda. (razmak između šina 60.8 cm) Gasni (Buholc) rele za zaštitu od unutrašnjih kvarova i gubitka ulja. Rele treba da bude konstrukcije otporne na zemljotrese. Konzervator treba da bude takvih dimenzija da odgovara svim uslovima rada i promjene temperature ulja u opsegu -20°C do 115°C. Konzervator treba da posjeduje (uljokaz, otvor za dosipanje ulja, sušionik vazduha sa silikagelom) Način hlađenja ONAN Komandno ispitivanje transformatora prema standardu IEC 60076-1: - Mjerenje otpornosti namotaja, - Mjerenje odnosa transformacije u svim položajima regulatora, - Provjeravanje faznog pomjeraja, - Mjerenje impedanse kratkog spoja, - Mjerenje gubitaka kratkog spoja, - Mjerenje gubitaka praznog hoda, - Mjerenje gubitaka zbog opterećenja, - Mjerenje struje praznog hoda, - Ispitivanje izolacije indukovanim naponom i stranim naponom prema standardu, - Ispitivanje ulja, Specifikacija radova za ugradnju transformatora: - Demontaža postojećeg transformatora 630 kVA, 35/0.4 i transport u magacin, krug TS Pljevlja 2, - Transport novog transformatora na lokaciju (postavljanje na šine), - Prilagođenje primarnih veza 6.3 i 0.4 kV, transformatora, - Isporuka i ugradnja potrebnih komandno signalnih kablova, - Izrada uzemljenja transformatora, - Nabavka i ugradnja kablovskih završetaka na svim priključnim kablovima 6kV i 0,4kV.	

U odnosu na navedenu tehničku specifikaciju iz tenderske dokumentacije, ponuđač je dao FINANSIJSKI DIO PONUDE, sa ukupnom ponudjenom cijenom u iznosu od 23.350,00 EUR, bez PDV-a, Finansijski dio ponude je dat po stavkama, sa sledećim opisom predmeta nabavke, bitnim karakteristikama predmeta nabavke, ponudjenom količinom predmeta nabavke i cijenom po jedinici mjere, i to:

OPIS	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE	ODGOVOR	KOLIČINA	CIJENA PO JEDINICI
1 Nabavka i ugradnja transformatora sopstvene potrošnje 6,3/0.4 kV	Trofazni, uljni transformator sopstvene potrošnje 6.3/0.4 kV, 630 kVA (za razvodna postrojenja), za unutrašnju montažu: Nazivna snaga [Kva] 630 Nazivni napon [kV/kV] 6.3/0.4 Regulacija napona u beznaponskom stanju u opsegu ± 5 % i to ± 2 x 2,5 % Nazivna	Nabavka i ugradnja transformatora sopstvene potrošnje 6,3/0.4 kV Trofazni, uljni transformator sopstvene potrošnje 6.3/0.4 kV, 630 kVA (za razvodna postrojenja), za unutrašnju montažu: Nazivna snaga [Kva] 630 Nazivni napon [kV/kV] 6.3/0.4 Regulacija napona u	1 kom	23.350 EUR

OPIS	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE	ODGOVOR	KOLIČINA PO JEDINICI	CIJENA PO JEDINICI
	frekvencija [Hz] 50 Gubici praznog hoda [W] 600 Gubici zbog opterećenja na 75°C [W] 6500 Napon kratkog spoja na 75°C [%] 6 Sprega Dyn5 Stepen izolacije LI 75kV AC28kV/ AC3kV Transformator mora zadovoljiti sve kriterijume propisane serijom standarda IEC 60076. Namotaji moraju biti izrađeni od elektrolitskog bakra i izolovani visokokvalitetnim izolacionim materijalom. Jezgra moraju biti izrađena od hladno valjanog transformatorskog lima visoke permeabilnosti i smanjenih gubitaka. Limovi moraju biti izolovani slojem izolacije visokog kvaliteta. Jezgra moraju biti tako izvedena da ne dožive promjene kod transporta, pogona i kratkih spojeva. Limovi jezgra moraju biti uzemljeni. U novim transformatorima mogu da se koriste samo nova mineralna izolaciona ulja u skladu sa standardom IEC 60296 i da ispunjava zahtjeve prema IEC 61125C. Transformatorski sud i poklopac treba da budu robusne konstrukcije, izrađeni od kvalitetnog materijala koji se ne deformiše probijanjem otvora i montažom opreme i pribora. Spoj suda sa poklopcem potrebno je izvesti pomoću zavrtnjeva i zaptivača od kvalitetnog dugotrajnog materijala (silikonska guma, guma otporna na mineralna ulja, pluta sa gumom otporna na mineralna ulja i td.) Transformatorski sud i poklopac treba da budu kvalitetno antikorozivno zaštićeni. Svi zaštitni premazi moraju da budu otporni na povišenu temperaturu i mineralna ulja. Spoljašnja boja sivomaslinasta. Ukupna debljina zaštitnih premaza treba da iznosi najmanje 80 µm. Oprema i pribor transformatorskog suda (dva priključka za uzemljenje, natpisna pločica postavljena na strani	beznaponskom stanju u opsegu ± 5 % i to ± 2 x 2,5 % Nazivna frekvencija [Hz] 50 Gubici praznog hoda [W] 600 Gubici zbog opterećenja na 75°C [W] 6500 Napon kratkog spoja na 75°C [%] 6 Sprega Dyn5 Stepen izolacije LI 75kV AC28kV/ AC3kV Transformator mora zadovoljiti sve kriterijume propisane serijom standarda IEC 60076. Namotaji moraju biti izrađeni od elektrolitskog bakra i izolovani visokokvalitetnim izolacionim materijalom. Jezgra moraju biti izrađena od hladno valjanog transformatorskog lima visoke permeabilnosti i smanjenih gubitaka. Limovi moraju biti izolovani slojem izolacije visokog kvaliteta. Jezgra moraju biti tako izvedena da ne dožive promjene kod transporta, pogona i kratkih spojeva. Limovi jezgra moraju biti uzemljeni. U novim transformatorima mogu da se koriste samo nova mineralna izolaciona ulja u skladu sa standardom IEC 60296 i da ispunjava zahtjeve prema IEC 61125C. Transformatorski sud i poklopac treba da budu robusne konstrukcije, izrađeni od kvalitetnog materijala koji se ne deformiše probijanjem otvora i montažom opreme i pribora. Spoj suda sa poklopcem potrebno je izvesti pomoću zavrtnjeva i zaptivača od kvalitetnog dugotrajnog materijala (silikonska guma, guma otporna na mineralna ulja, pluta sa gumom otporna na mineralna ulja i td.) Transformatorski sud i poklopac treba da budu kvalitetno antikorozivno zaštićeni. Svi zaštitni premazi moraju da budu otporni na povišenu temperaturu i mineralna ulja. Spoljašnja boja sivomaslinasta. Ukupna debljina zaštitnih premaza treba da iznosi najmanje 80 µm. Oprema i pribor transformatorskog suda (dva		

OPIS	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE	ODGOVOR	CIJENA PO JEDINICI
	niskog napona, džep za kontakti termometar, ventil za ispuštanje ulja, otvor na poklopcu za dosipanje ulja, kontakti termometar, Buholc rele). Točkovi transformatora treba da budu izvedeni prema standardu i da omogućavaju kretanje u pravcima ose simetrije transformatorskog suda. (razmak između šina 60.8 cm) Gasni (Buholc) rele za zaštitu od unutrašnjih kvarova i gubitka ulja. Rele treba da bude konstrukcije otporne na zemljotrese. Konzervator treba da bude takvih dimenzija da odgovara svim uslovima rada i promjene temperature ulja u opsegu -20°C do 115°C. Konzervator treba da posjeduje (uljokaz, otvor za dosipanje ulja, sušionik vazduha sa silikagelom) Način hlađenja ONAN Komandno ispitivanje transformatora prema standardu IEC 60076-1: - Mjerenje otpornosti namotaja, - Mjerenje odnosa transformacije u svim položajima regulatora, - Provjeravanje faznog pomjeraja, - Mjerenje impedanse kratkog spoja, - Mjerenje gubitaka kratkog spoja, - Mjerenje gubitaka praznog hoda, - Mjerenje gubitaka zbog opterećenja, - Mjerenje struje praznog hoda, - Ispitivanje izolacije indukovanim naponom i stranim naponom prema standardu, - Ispitivanje ulja, Specifikacija radova za ugradnju transformatora: - Demontaža postojećeg transformatora 630 kVA, 35/0.4 i transport u magacin, krug TS Pljevlja 2, - Transport novog transformatora na lokaciju (postavljanje na šine), - Prilagođenje primarnih veza 6.3 i 0.4 kV, transformatora, - Isporuka i ugradnja potrebnih komandno signalnih kablova, - Izrada uzemljenja transformatora, - Nabavka i ugradnja kablovskih završetaka na svim priključnim kablovima 6kV i 0.4kV.	priključka za uzemljenje, natpisna pločica postavljena na strani niskog napona, džep za kontakti termometar, ventil za ispuštanje ulja, otvor na poklopcu za dosipanje ulja, kontakti termometar, Buholc rele). Točkovi transformatora treba da budu izvedeni prema standardu i da omogućavaju kretanje u pravcima ose simetrije transformatorskog suda. (razmak između šina 60.8 cm) Gasni (Buholc) rele za zaštitu od unutrašnjih kvarova i gubitka ulja. Rele treba da bude konstrukcije otporne na zemljotrese. Konzervator treba da bude takvih dimenzija da odgovara svim uslovima rada i promjene temperature ulja u opsegu -20°C do 115°C. Konzervator treba da posjeduje (uljokaz, otvor za dosipanje ulja, sušionik vazduha sa silikagelom) Način hlađenja ONAN Komandno ispitivanje transformatora prema standardu IEC 60076-1: - Mjerenje otpornosti namotaja, - Mjerenje odnosa transformacije u svim položajima regulatora, - Provjeravanje faznog pomjeraja, - Mjerenje impedanse kratkog spoja, - Mjerenje gubitaka kratkog spoja, - Mjerenje gubitaka praznog hoda, - Mjerenje gubitaka zbog opterećenja, - Mjerenje struje praznog hoda, - Ispitivanje izolacije indukovanim naponom i stranim naponom prema standardu, - Ispitivanje ulja, Specifikacija radova za ugradnju transformatora: - Demontaža postojećeg transformatora 630 kVA, 35/0.4 i transport u magacin, krug TS Pljevlja 2, - Transport novog transformatora na lokaciju (postavljanje na šine), - Prilagođenje primarnih veza 6.3 i 0.4 kV, transformatora, - Isporuka i ugradnja potrebnih komandno signalnih kablova, - Izrada uzemljenja transformatora, - Nabavka i ugradnja kablovskih	

OPIS	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE	ODGOVOR	KOLIČINA	CIJENA PO JEDINICI
------	--	---------	----------	--------------------------

završetaka na svim priključnim
kablovima 6kV i 0,4kV.

Budući da program ESJN-a ne omogućava iskazivanje ukupne ponuđene cijene po stavkama, već samo iskazivanje jedinične cijene, provjerom finansijskog dijela ponude Komisija je utvrdila da je isti dat u odnosu na sve stavke tehničke specifikacije iz tenderske dokumentacije, sa zahtijevanim opisom, bitnim karakteristikama i količinom predmeta nabavke, te da ne sadrži računsku grešku. Takođe, budući da je ponuda ovog ponuđača jedina ispravna i da ne prelazi iznos procijenjene vrijednosti predmeta nabavke, to nije nerealna.

Shodno navedenom, Komisija nalazi da je finansijski dio ponude sačinjen u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije, te da je ponuda u ovom dijelu ispravna u smislu člana 132 ZJN, jer ne postoji razlog njene neispravnosti u smislu člana 133 tačka 4 ZJN.

7.6. Ocjena ispunjenosti uslova u pogledu predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora

1) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov:

„Uslovi plaćanja su: Zapisnik o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu i faktura Dobavljača“.

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor“, naveo:

„Uslovi plaćanja su: Zapisnik o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu i faktura Dobavljača“.

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ponudio uslove plaćanja u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

2) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov:

„Način sprovođenja kontrole kvaliteta Naručilac će imenovati odgovorno lice koje će vršiti kontrolu isporuke i ugradnje“.

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor“, naveo:

„Način sprovođenja kontrole kvaliteta Naručilac će imenovati odgovorno lice koje će vršiti kontrolu isporuke i ugradnje“.

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ponudio način sprovođenja kontrole kvaliteta u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

3) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov:

„Rok važenja ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda“.

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor“, naveo:

„Rok važenja ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda“.

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ponudio rok važenja ponude u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

4) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov:

„Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 8 dana nakon isteka važenja ponude“.

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor“, naveo:

„Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na _GARANCIJU PONUDE dostavljen je: neposrednom predajom na arhivu naručioca na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18, Podgorica“.

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač u dijelu ponude koji je dostavljen putem ESJN-a naveo na koji način je dostavio dio ponude koji se ne dostavlja putem ESJN-a, na koji način je postupio

u skladu sa članom 122 stav 2 ZJN, tačkom 2 stav 4 Uputstva ponuđačima za sačinjavanje i podnošenje ponude, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

5) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov:

„Način plaćanja je: virmanski, uplatom na račun Dobavljača“.

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor“, naveo:

„Način plaćanja je: virmanski, uplatom na račun Dobavljača“.

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ponudio način plaćanja u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

6) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov:

„Mjesto izvršenja ugovora je TS 400/220/110 kV Pljevlja 2“.

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor“, naveo:

„Mjesto izvršenja ugovora je TS 400/220/110 kV Pljevlja 2“.

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ponudio mjesto izvršenja ugovora u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

7) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov:

„Rok izvršenja ugovora je 150 dana od dana zaključivanja ugovora“.

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor“, naveo:

„Rok izvršenja ugovora je 150 dana od dana zaključivanja ugovora“.

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ponudio rok izvršenja ugovora u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

8) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov:

„Rok plaćanja je: 30 dana od dana potpisivanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu“.

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor“, naveo:

„Rok plaćanja je: 30 dana od dana potpisivanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu“.

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ponudio rok plaćanja u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

9) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov: Izjava privrednog subjekta.

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor“, naveo: IZJAVA - ELEKTROVOLT DOO.

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je uz ponudu dostavio Izjavu privrednog subjekta ELEKTROVOLT DOO.

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač uz ponudu dostavio izjavu privrednog subjekta, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

10) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov:

„Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Osim komandnih ispitivanja, izvršiće se ispitivanje zaptivenosti transformatorskog suda i ispitivanje funkcionalnosti opreme i uređaja u ispitnoj laboratoriji proizvođača, uz prisustvo dva predstavnika Naručioa. Dobavljač snosi troškove ispitivanja i troškove prevoza avionom, lokalnog prevoza do lokacije gdje se vrše ispitivanja i hotelske troškove za dva predstavnika Naručioa.“.

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor“, naveo:

„Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Osim komandnih ispitivanja, izvršiće se ispitivanje zaptivenosti transformatorskog suda i ispitivanje funkcionalnosti opreme i uređaja u ispitnoj laboratoriji proizvođača, uz prisustvo dva predstavnika Naručioa. Dobavljač snosi troškove ispitivanja i troškove prevoza avionom, lokalnog prevoza do lokacije gdje se vrše ispitivanja i hotelske troškove za dva predstavnika Naručioa.“.

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ponudio način sprovođenja kontrole kvaliteta u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

11) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov:

„Garantni rok 24 mjeseca i počinje da teče od dana obostrano potpisanog zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu“.

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor“, naveo:

„Garantni rok 24 mjeseca i počinje da teče od dana obostrano potpisanog zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu“.

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ponudio garantni rok u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

12) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov:

„Dobavljač se obavezuje da prilikom isporuke transformatora dostavi sledeću dokumentaciju: - Ispitne listove i ateste o komandnom ispitivanju, ispitivanje tipa, - Fabričke ateste ugrađene opreme, pribora i materijala, - Atest o ispitivanju izolacionog ulja, potvrdu o o porijeklu i oznaci ulja, kao i podatke o uljima koja mogu da se miješaju u toku eksploatacije, - Crteži sa izgledom i glavnim mjerama transformatora, rasporedom opreme i pribora, kao i težini transformatora, - Uputstvo za montažu, rukovanje, održavanje i pogon transformatora.“.

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor“, naveo:

„Dobavljač se obavezuje da prilikom isporuke transformatora dostavi sledeću dokumentaciju: - Ispitne listove i ateste o komandnom ispitivanju, ispitivanje tipa, - Fabričke ateste ugrađene opreme, pribora i materijala, - Atest o ispitivanju izolacionog ulja, potvrdu o o porijeklu i oznaci ulja, kao i podatke o uljima koja mogu da se miješaju u toku eksploatacije, - Crteži sa izgledom i glavnim mjerama transformatora, rasporedom opreme i pribora, kao i težini transformatora, - Uputstvo za montažu, rukovanje, održavanje i pogon transformatora.“.

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ponudio ovaj uslov u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

Budući da je ponuđač ELEKTROVOLT DOO Podgorica ispunio sve uslove u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke koji su od značaja za izvršenje ugovora (drugi uslovi) predviđene tenderskom dokumentacijom, to je njegova ponuda u tom dijelu ispravna u smislu člana 132 ZJN, jer nepostoji razlog neispravnosti iste u tom dijelu u smislu člana 133 tačka 1 ovog Zakona.

7.7. Provjera tačnosti izjave privrednog subjekta

Ponuđač je uz ponudu dostavio izjavu privrednog subjekta u kojoj izjavi je pod tačkom IV navedeno da na strani ovog privrednog subjekta ne postoji razlog koji predstavlja sukob interesa iz člana 41 ZJN.

U postupku provjere dostavljene izjave privrednog subjekta, Komisija je uvidom u vlasničku strukturu naručioca utvrdila da ovlašćeno lice ponuđača nema vlasnički udio ili akcije u kapitalu naručioca. Takođe je utvrđeno da ovlašćeno lice ponuđača nije sa bilo kojim predstavnikom naručioca u konkretnom postupku javne nabavke bračni ili vanbračni drug, srodnik u prvoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stepna, niti tazbinskoj srodstva do drugog stepena, niti usvojilac ili usvojenik.

Shodno navedenom, Komisija nalazi da su u izjavi privrednog subjekta navedeni tačni podaci u pogledu nepostojanja razloga za sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 alineja 1 i 2 ZJN.

Provjera tačnosti izjave privrednog subjekta u odnosu na ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke i uslova za obavljanje djelatnosti, koji su predviđeni tenderskom dokumentacijom, izvršena je u okviru tač. 7.3. i 7.4. ove odluke.

Tenderskom dokumentacijom je predviđeno da će se iz postupka isključiti privredni subjekat ako postoji drugi razlog predviđen ZJN, a to su razlozi iz člana 38 stav 2 i člana 139 stav 3 ZJN.

Provjerom je utvrđeno da ponuđač nije prema članovima Komisije i ostalim predstavnicima naručioca u ovom postupku javne nabavke preduzeo bilo kakvu koruptivnu aktivnost u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ZJN, a budući da je naprijed utvrđeno da ponuda nije nerealna, to ne postoji razlog za traženje objašnjenja iste u skladu sa članom 139 stav 3 ZJN, a time ne postoji ni razlog za isključenje ovog ponuđača osnovom stava 3 ovog člana.

7.8. Završna ocjena ponude

Imajući u vidu sve naprijed navedeno, Komisija je utvrdila da je ponuda ponuđača ponuđača DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ELEKTROVOLT" DOO - PODGORICA ispravna u smislu člana 132 ZJN, jer ne sadrži nijednu nepravilnost koja predstavlja razlog neispravnosti ponude iz člana 133 ZJN.

Takođe, imajući u vidu naprijed navedeno, Komisija je utvrdila da ne postoje razlozi za isključenje ponuđača iz konkretnog postupka javne nabavke.

8. Vrednovanje ponude

Tenderskom dokumentacijom je predviđeno da se ponude vrednuju po kriterijumu odnos cijene i kvaliteta, te utvrđena sledeća metodologija vrednovanja ponuda:

1. Ponude po podkriterijumu cijena vrednovaće se na sljedeći način:

Maksimalan broj bodova po ovom podkriterijumu je 90

Broj bodova po podkriterijumu cijena određuje se po formuli:

$$C = (C_{min}/C_p) \times 90$$

gdje je:

C – broj bodova za ponuđenu cijenu,

C_{min} – najniža ponuđena cijena (bez PDV-a),

C_p – ponuđena cijena (bez PDV-a),

90 – maksimalni broj bodova po ovom potkriterijumu.

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a, prilikom vrednovanja te cijene po podkriterijumu cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

2. Ponude po potkriterijumu kvalitet vrednovaće se na sljedeći način:

ZA PARTIJU 2:

Maksimalan broj bodova po potkriterijumu kvalitet je 10.

Podkriterijum kvalitet iskazuje se kroz dokaz o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke i dokaz o ispunjavanju uslova zaštite životne sredine, za proizvođača transformatora.

Kvalitet će se vrednovati se po apsolutnoj metodi na sljedeći način:

Ponuđaču koji dostavi Sertifikat ISO 9001 Sistem upravljanja kvalitetom, za proizvođača transformatora, dodijeliće se 5 bodova;

Ponuđaču koji dostavi dokaz Sertifikat ISO 14001 Sistem upravljanja zaštitom životne sredine, za proizvođača transformatora, dodijeliće se 5 bodova;

Navedeni sertifikati se dostavljaju u ponudi.

Ponuđaču koji ne dostavi nijedan od navedenih sertifikata biće dodijeljeno 0 bodova po potkriterijumu kvalitet.

Budući da je ponuda ponuđača DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ELEKTROVOLT" DOO - PODGORICA jedina ispravna, svaki član Komisije je izvršio pojedinačno vrednovanje ove ponude po utvrđenoj metodologiji i sačinio o tome izvještaj, koji je prilog zapisnika o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda, i u kojim izvještajima je konstatovano da je ponuđač u ponudi dostavio sertifikate:

-Sertifikat br. PW-21907-20 od 31.12.2020.godine kojim se potvrđuje da je sistem upravljanja kvalitetom proizvođača transformatora MAKITEL dooel u skladu sa zahtjevima standarda ISO 9001:2015, izdat od PCC-CERT, sa rokom važenja do 30.07.2023.godine,

-Sertifikat br. PW-40612-20 od 31.12.2020.godine kojim se potvrđuje da je sistem upravljanja zaštitom životne sredine proizvođača transformatora MAKITEL dooel u skladu sa zahtjevima standarda ISO 14001:2015, izdat od PCC-CERT, sa rokom važenja do 10.01.2024.godine.

Na osnovu izvještaja automatski generisanog u sistemu svih članova Komisije, utvrđen je prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom potkriterijumu i ukupno, kako slijedi:

- Po potkriterijumu cijena, za ponuđenu cijenu u iznosu od 23.350,00 eura, bez uračunatog PDV-a, 90 bodova;

- Po potkriterijumu kvalitet, na osnovu dostavljenih sertifikata, 10 bodova;

- Ponudi ponuđača DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ELEKTROVOLT" DOO - PODGORICA dodijeljeno je ukupno 100 bodova.

9. Podaci o najpovoljnijoj ponudi

Ponuda ponuđača DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ELEKTROVOLT" DOO - PODGORICA:

- PIB: 03349870;

- Adresa: Podgorica, 4 jula br.109/6;
- E-mail: elektrovolt.doo@gmail.com;
- Ponudena cijena: 23.350,00 eura, bez uračunatog PDV-a;
- Rok izvršenja ugovora je 150 dana od dana zaključivanja ugovora.

10. Izjašnjenje o predlogu Komisije

Ovlašćeno lice CGES-a – izvršni direktor Ivan Asanović, prihvatio je predlog Komisije, dat u Zapisniku o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda, da se kao najpovoljnija ponuda izabere ponuda ponuđača DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ELEKTROVOLT" DOO – PODGORICA, a da se ponuda ponuđača DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "EMINENT" DOO PODGORICA odbija kao neispravna.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

11. Uputstvo o pravnoj zaštiti

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi naručiocu preko ESJN. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane želilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

OVLAŠĆENO LICE NARUČIOCA

Izvršni direktor
Ivan Asanović, dipl.el.ing.



[Handwritten signature] ¹

¹ Ukoliko naručilac koristi sertifikovani elektronski potpis, pečat nije potreban

